

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес ул. Ворошилова д.144
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последней поверки теплосчетчика

Генеральный директор
 Телефон
 Номер теплосчетчика 372631

Версия 02.30
 Номер теплосчетчика

Генеральный директор
 Телефон
 Номер теплосчетчика 372631

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.03.2023 по 17.04.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2 tхв	p1 атм	p2 атм	Нераб. тн	Работы тр		
17.03.23	9.285	593.90	607.3164	578.90	586.9883	15.00	70.2	54.5	15.7	0.0	2.9	5.0	0.00	24.00	
18.03.23	9.999	641.38	655.9063	625.36	634.1680	16.02	70.4	54.8	15.6	0.0	3.7	5.0	0.00	24.00	
19.03.23	10.055	651.11	665.7031	632.75	641.6211	18.35	70.1	54.6	15.5	0.0	4.6	5.0	0.00	24.00	
20.03.23	8.862	583.56	596.5703	567.26	575.1875	16.30	69.8	54.5	15.2	0.0	3.5	5.0	0.00	24.00	
21.03.23	7.510	502.60	522.1094	493.56	500.6602	17.04	70.1	55.4	14.8	0.0	2.9	5.0	0.00	24.00	
22.03.23	7.400	501.24	512.4727	484.69	491.5859	16.55	69.9	55.1	14.8	0.0	3.2	5.0	0.00	24.00	
23.03.23	6.505	497.84	507.8711	478.97	485.2500	18.87	65.7	52.5	13.1	0.0	2.7	5.0	0.00	24.00	
24.03.23	6.736	475.77	486.4766	456.14	462.7891	19.63	70.0	55.8	14.2	0.0	2.6	5.0	0.00	24.00	
25.03.23	6.320	464.26	474.6914	444.19	450.7813	20.07	70.0	56.4	13.7	0.0	2.8	5.0	0.44	23.56	U
26.03.23	6.905	484.27	495.1406	462.55	469.2773	21.72	69.9	55.6	14.3	0.0	2.9	5.0	0.00	24.00	
27.03.23	7.250	510.61	522.0664	491.55	498.7109	19.06	70.0	55.7	14.2	0.0	2.9	5.0	0.00	24.00	
28.03.23	7.213	518.36	530.0547	500.76	508.1914	17.60	70.2	56.2	14.0	0.0	2.8	5.0	0.00	24.00	
29.03.23	7.034	504.09	515.4531	485.61	492.7773	18.48	70.1	56.1	14.0	0.0	3.1	5.0	0.00	24.00	
30.03.23	8.238	540.64	552.7383	523.55	530.8828	17.08	69.9	54.6	15.3	0.0	3.4	5.0	0.00	24.00	
31.03.23	9.285	633.40	647.2148	618.66	627.2539	14.74	69.0	54.4	14.7	0.0	4.8	5.0	0.00	24.00	
01.04.23	7.797	540.89	553.1875	521.37	528.9766	19.52	70.3	55.8	14.5	0.0	2.2	5.0	0.00	24.00	
02.04.23	6.536	480.21	491.0234	458.03	464.8477	22.18	70.0	56.4	13.7	0.0	3.0	5.0	0.00	24.00	
03.04.23	6.058	468.44	478.9766	450.68	457.5313	17.76	70.0	57.0	13.0	0.0	2.7	5.0	0.00	24.00	
04.04.23	5.940	468.83	479.1992	450.59	457.3906	18.25	69.5	56.8	12.7	0.0	4.2	5.0	0.00	24.00	
05.04.23	5.896	464.60	474.9570	445.10	451.8242	19.50	69.7	56.9	12.7	0.0	4.2	5.0	0.00	24.00	
06.04.23	6.254	442.19	452.0898	423.18	427.2930	21.01	69.8	55.6	14.2	0.0	2.9	5.0	0.00	24.00	
07.04.23	6.805	463.11	473.5313	444.00	450.3438	19.11	70.0	55.2	14.8	0.0	2.1	5.0	0.00	24.00	
08.04.23	6.597	458.85	469.1289	436.94	443.2070	21.91	69.7	55.3	14.4	0.0	2.1	5.0	0.00	24.00	
09.04.23	6.108	436.62	446.4297	414.00	420.0703	22.61	70.0	55.9	14.1	0.0	2.3	5.0	0.00	24.00	
10.04.23	6.016	436.55	446.2734	417.17	423.2461	19.38	69.6	55.8	13.8	0.0	2.2	5.0	0.00	24.00	
11.04.23	5.640	423.36	435.0391	403.92	410.0547	21.44	70.3	56.9	13.3	0.0	1.4	5.0	0.00	24.00	
12.04.23	5.624	433.21	442.8125	411.33	417.4570	21.89	69.5	56.4	13.0	0.0	3.2	5.0	0.00	24.00	
13.04.23	5.422	416.02	425.3398	391.37	397.2773	24.65	69.9	56.8	13.1	0.0	3.4	5.0	0.00	24.00	
14.04.23	7.355	488.29	498.9531	463.47	471.8281	22.82	69.0	53.9	15.1	0.0	3.5	5.0	0.00	24.00	
15.04.23	7.876	505.11	516.3789	481.17	487.8594	23.94	70.0	54.5	15.6	0.0	4.9	5.0	0.00	24.00	
16.04.23	6.668	458.93	469.1367	438.11	444.4297	20.82	70.0	55.5	14.5	0.0	6.2	5.0	0.00	24.00	
17.04.23	5.798	427.07	436.5430	406.47	412.5469	20.59	70.1	56.6	13.5	0.0	8.6	5.0	0.00	24.00	
Итого	226.986	15925.3	16280.7852	15301.4	15522.3086	623.88	69.8	55.5	14.3	0.0	3.3	5.0	0.44	767.56	0.44

Исходный №, ЛНЧ

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
17.04.23	24:00	1005.025	6382.82	60674.09	63820.15	61538.36	2565.87
17.03.23	00:00	778.039	46457.52	45372.68	47539.37	46016.05	1798.31
Итого		226.986	15925.30	15301.41	16280.79	15522.31	767.56

Отчетный период _____768.00_час. Период норм. работы _____767.56_час.

период отключения питания (U) _____0.442_час.
 период t2-t1 < min (D) _____0.000_час.
 период G>max (G) _____0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Дата = 17.04.23
 Отм = 47,356 Тквал
 УТвс = 758,915 см³