

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" _____ Номер договора _____
 Адрес ул. Воршилова д.241 _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 _____ версия 02.30 _____ Номер теплосчетчика 373078
 Дата последней проверки теплосчетчика _____

Год.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____мм
 Собр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____мм
 Гп : 10 _____л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.03.2023 по 17.04.2023

Дата Нераб.	Q Гкал	М1 Классиф	V1	M2	V2	Vi	M1-M2	M2-M1	t1	t2	t1-t2	Р1	Р2	Давление	Время
ошибок							утечка	подмес				атм	атм		ТН
17.03.23	3.395	364.0488	372.2910	369.8633	376.3555	0.00	-	5.8145	70.86	61.61	9.25	9.0	5.2	0.0	0.0
18.03.23	3.430	356.0605	364.1582	361.7305	368.0645	0.00	-	5.6699	71.05	61.49	9.56	9.0	5.2	0.0	0.0
19.03.23	3.322	347.5098	355.3555	352.9980	359.1406	0.00	-	5.4883	70.77	61.28	9.49	9.0	5.2	0.0	0.0
20.03.23	3.267	357.4219	365.4219	363.0879	369.4238	0.00	-	5.6660	70.42	61.36	9.07	9.0	5.2	0.0	0.0
21.03.23	3.291	381.8594	390.5234	387.9180	394.8926	0.00	-	6.0586	70.95	62.40	8.54	9.0	5.2	0.0	0.0
22.03.23	3.227	386.3379	395.0039	392.5234	399.5488	0.00	-	6.1855	70.49	62.21	8.28	9.0	5.2	0.0	0.0
23.03.23	2.892	396.8496	404.9648	403.1992	409.8984	0.00	-	6.3496	66.81	59.60	7.21	9.0	5.1	0.0	0.0
23.03.23	3.135	393.4629	402.3047	399.7422	406.9941	0.00	-	6.2793	70.56	62.67	7.89	9.0	5.2	0.0	0.0
24.03.23	3.108	395.6914	404.6074	402.0039	409.3438	0.00	-	6.3125	70.68	62.90	7.78	9.0	5.2	0.0	0.0
25.03.23	3.051	392.0488	400.8438	398.3125	405.5684	0.00	-	6.2637	70.50	62.79	7.71	9.0	5.2	0.0	0.0
26.03.23	3.051	392.0488	400.8438	398.3125	405.5684	0.00	-	6.2637	70.50	62.79	7.71	9.0	5.2	0.0	0.0

03.03.23	3.026	388.5371	397.2441	394.4766	401.6563	0.00	-	5.9395	70.47	62.76	7.72	9.0	5.2	0.00	2
08.03.23	3.047	389.3438	398.1328	394.9863	402.2344	0.00	-	5.6426	70.79	63.04	7.75	9.0	5.2	0.00	2
09.03.23	3.091	396.4492	405.4355	402.7734	410.1875	0.00	-	6.3242	70.89	63.17	7.72	9.0	5.2	0.00	2
10.03.23	3.059	370.7930	379.0898	376.7539	383.5000	0.00	-	5.9609	70.42	62.24	8.18	9.0	5.2	0.00	2
11.03.23	3.260	381.3887	389.7715	387.4766	394.2207	0.00	-	6.0879	69.73	61.25	8.47	9.0	5.2	0.00	2
01.04.23	3.369	418.2734	427.6426	424.9180	432.5859	0.00	-	6.6445	70.48	62.50	7.98	9.0	5.1	0.00	2
02.04.23	3.308	402.6680	411.6348	409.1426	416.4336	0.00	-	6.4746	70.23	62.09	8.14	9.0	5.2	0.00	2
03.04.23	3.251	411.2051	420.4512	417.7773	425.3750	0.00	-	6.5723	70.61	62.78	7.83	9.0	5.2	0.00	2
04.04.23	3.165	412.3262	421.4766	418.9570	426.5156	0.00	-	6.6309	70.10	62.50	7.60	9.0	5.2	0.00	2
05.04.23	3.154	407.9336	416.9883	414.5098	421.9844	0.00	-	6.5762	70.14	62.48	7.66	9.0	5.1	0.00	2
06.04.23	2.998	361.3730	369.3828	367.2676	373.7656	0.00	-	5.8945	70.09	61.87	8.22	9.0	5.0	0.00	2
07.04.23	2.892	357.4492	365.4727	363.2813	369.8320	0.00	-	5.8320	70.49	62.48	8.01	9.0	5.0	0.00	2
08.04.23	2.861	357.4648	365.4844	363.2656	369.8398	0.00	-	5.8008	70.50	62.58	7.92	9.0	5.0	0.00	2
09.04.23	2.894	363.1328	371.3438	369.0156	375.7500	0.00	-	5.8828	70.76	62.86	7.89	9.0	5.0	0.00	2
10.04.23	2.880	362.8789	370.9609	368.7852	375.4219	0.00	-	5.9063	70.23	62.37	7.86	9.0	5.0	0.00	2
11.04.23	2.901	377.4375	385.9766	383.5742	390.6680	0.00	-	6.1367	70.92	63.31	7.61	9.0	5.0	0.00	2
12.04.23	2.785	372.5195	380.6836	378.5977	385.3594	0.00	-	6.0781	69.64	62.24	7.40	9.0	5.0	0.08	2
13.04.23	2.779	369.5742	377.7227	375.5703	382.3359	0.00	-	5.9961	69.90	62.46	7.44	9.0	5.0	0.00	2
14.04.23	2.784	351.6836	359.3711	357.4297	363.7383	0.00	-	5.7461	69.59	61.76	7.83	9.0	4.9	0.18	2
15.04.23	2.900	344.6836	352.2266	350.2734	356.3672	0.00	-	5.5898	69.62	61.28	8.33	9.0	4.9	0.00	2
16.04.23	2.860	356.9180	364.8203	362.6992	369.1445	0.00	-	5.7813	69.98	62.05	7.93	9.0	5.0	0.00	2
17.04.23	2.905	367.7891	376.0000	373.7148	380.4531	0.00	-	5.9258	70.32	62.50	7.82	9.0	5.0	0.00	2
Итого	98.286	12093.1133	12362.7871	12286.6250	12506.5996	0.00	0.0000	193.5118	70.28	62.23	8.05	9.0	5.1		
0.29	767.71	0.29													

Дата	Время	Q	M1	M2	VH	V1	V2	Tr
17.04.23	24:00	370.660	36405.45	36985.20	0.00	37229.18	37617.52	2564.30
17.03.23	00:00	272.374	24312.34	24698.57	0.00	24866.40	25110.92	1796.59
Итого								
		98.286	12093.11	12286.63	0.00	12362.79	12506.60	767.71

Отчетный период — 768.00_час. период норм.работы — 767.71_час.

Период отключения питания (U) — 0.000_час. период функц.отказа (E) — 0.000_час.

Период t1-t2 < min (D) — 0.287_час. период G<min (g) — 0.000_час.

Период G>max (G) — 0.000_час.



Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

Р = 98,323 тыс ч

