

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 17.03.2023 по 17.04.2023Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Юбилейная д. 12Теплосчетчик МКТС: № 011430-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.03.23	12.719	1569.75	1573.50	-3.92	52.4	44.3	8.1	6.8	5.5	24.00	0.00	
18.03.23	14.252	1566.75	1571.00	-4.25	55.9	46.8	9.1	7.1	5.7	24.00	0.00	
19.03.23	14.102	1567.00	1571.75	-4.66	55.7	46.7	9.0	7.1	5.7	24.00	0.00	
20.03.23	14.217	1565.00	1570.00	-5.07	56.7	47.6	9.1	7.1	5.7	24.00	0.00	
21.03.23	10.766	1485.50	1490.75	-5.24	50.3	43.1	7.2	7.0	5.6	22.79	1.21	ЭлDt
22.03.23	9.605	1565.25	1570.75	-5.60	47.0	40.8	6.1	7.0	5.6	24.00	0.00	
23.03.23	8.299	1566.00	1572.00	-5.80	44.2	38.9	5.3	6.9	5.6	24.00	0.00	
24.03.23	8.150	1566.00	1572.00	-6.10	43.3	38.2	5.2	6.9	5.5	24.00	0.00	
25.03.23	8.662	1516.25	1522.50	-6.23	45.2	39.5	5.7	6.9	5.6	24.00	0.00	
26.03.23	8.139	1512.75	1519.00	-6.38	43.8	38.5	5.4	6.9	5.6	24.00	0.00	
27.03.23	8.908	1504.00	1505.75	-1.47	45.4	39.5	5.9	6.9	5.6	24.00	0.00	
28.03.23	9.873	1508.00	1507.50	0.42	48.7	42.1	6.5	6.9	5.6	24.00	0.00	
29.03.23	8.877	1446.75	1447.75	-1.27	46.0	39.9	6.1	6.8	5.6	24.00	0.00	
30.03.23	10.646	1282.75	1284.50	-1.44	49.9	41.6	8.3	6.5	5.5	24.00	0.00	
31.03.23	12.766	1585.25	1588.00	-2.96	53.0	45.0	8.0	7.1	5.7	24.00	0.00	
01.04.23	10.766	1605.75	1609.00	-3.16	49.4	42.7	6.7	7.0	5.6	24.00	0.00	
02.04.23	8.732	1560.75	1563.75	-3.14	44.7	39.2	5.6	6.9	5.6	24.00	0.00	
03.04.23	8.621	1561.75	1565.25	-3.46	44.8	39.3	5.5	6.9	5.6	24.00	0.00	
04.04.23	7.336	1562.00	1566.00	-3.80	41.9	37.2	4.7	6.9	5.5	24.00	0.00	
05.04.23	7.799	1563.75	1567.50	-3.79	43.4	38.4	5.0	6.8	5.4	24.00	0.00	
06.04.23	8.453	1570.25	1574.25	-4.12	44.7	39.3	5.4	6.8	5.4	24.00	0.00	
07.04.23	10.051	1580.50	1585.00	-4.20	48.3	42.0	6.3	6.8	5.4	24.00	0.00	
08.04.23	8.588	1567.50	1571.75	-4.40	45.4	39.9	5.5	6.9	5.5	23.88	0.12	Эл
09.04.23	8.357	1576.25	1581.00	-4.66	45.1	39.8	5.3	6.9	5.5	24.00	0.00	
10.04.23	7.869	1521.25	1525.75	-4.68	44.5	39.3	5.2	6.9	5.5	23.14	0.86	Эл
11.04.23	7.779	1577.00	1582.00	-5.03	44.2	39.2	4.9	6.8	5.4	24.00	0.00	
12.04.23	5.438	1141.00	1140.75	0.49	40.5	35.8	4.8	6.1	5.1	22.81	1.19	ЭлDt
13.04.23	7.037	1505.75	1510.00	-4.44	42.3	37.6	4.6	6.6	5.3	24.00	0.00	
14.04.23	10.459	1648.50	1655.75	-7.16	49.2	42.9	6.3	6.9	5.4	24.00	0.00	
15.04.23	10.539	1647.75	1654.75	-7.21	50.0	43.6	6.4	7.0	5.5	24.00	0.00	
16.04.23	7.646	1649.25	1657.25	-7.74	42.5	37.9	4.6	7.0	5.6	24.00	0.00	
17.04.23	7.582	1641.75	1649.25	-7.59	43.1	38.5	4.6	7.0	5.5	24.00	0.00	
Итого:	303.033	49287.75	49425.75	-138.07	47.0	40.8	6.1	6.9	5.5	764.62	3.38	ЭлDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.04.23 24:00	25153.043	2660453.50	2666740.00	70713.00
16.03.23 24:00	24850.010	2611165.75	2617314.25	69948.38
Итого:	303.033	49287.75	49425.75	764.62

Отчетный период: 768.00 чВремя работы: 764.62 чСуммарное время отказа: 3.38 ч =
$$3.08 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.30$$

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min(Dt)

*Q = 304,373 Гкал*Представитель
потребителя:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36Представитель
поставщика: