

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подноосье"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	387011
Адрес дома:	ул Юбилейная 5,	Система:	Отп

Поступная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 17.03.2023 по 17.04.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подпис, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка, Тр. час	Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
17.03	2,14	256,96	256,99	0,00	1,73	260,11	260,89	-0,78	50,41	41,94	8,47	0,05	5,88	24,0			
18.03	2,45	256,89	258,57	0,00	1,68	260,48	261,91	-0,53	53,88	44,22	9,66	0,05	5,86	24,0			
19.03	2,50	256,61	258,34	0,00	1,73	260,30	260,84	-0,54	54,78	44,91	9,87	0,05	5,86	24,0			
20.03	2,28	256,47	258,18	0,00	1,71	259,90	260,54	-0,65	52,81	43,58	9,03	0,05	5,88	24,0			
21.03	1,73	256,44	258,08	0,00	1,64	259,14	260,04	-0,90	46,44	38,57	6,87	0,04	5,79	24,0			
22.03	1,62	259,44	261,18	0,00	1,72	262,00	263,05	-1,05	45,13	38,75	6,38	0,04	5,79	24,0			
23.03	1,52	260,90	262,68	0,00	1,78	263,38	264,55	-1,18	44,21	38,27	5,94	0,05	5,71	24,0			
24.03	1,36	260,77	262,90	0,00	1,73	263,03	264,24	-1,21	42,25	36,88	5,35	0,05	5,69	24,0			
25.03	1,46	251,09	252,60	0,00	1,51	253,40	254,34	-0,93	43,56	37,63	5,93	0,05	5,71	24,0			
26.03	1,38	251,44	252,95	0,00	1,51	253,85	254,62	-0,97	42,6	36,87	5,63	0,05	5,74	24,0			
27.03	1,66	251,38	252,96	0,00	1,57	253,92	254,81	-0,89	45,82	38,88	6,74	0,05	5,74	24,0			
28.03	1,72	251,38	252,96	0,00	1,57	254,02	254,87	-0,85	46,31	39,36	6,95	0,05	5,7	24,0			
29.03	1,49	253,07	254,85	0,00	1,58	255,38	256,36	-0,99	43,37	37,37	6,0	0,05	5,71	24,0			
30.03	1,98	262,79	264,64	0,00	1,85	265,79	266,78	-0,99	48,64	40,97	7,67	0,05	5,72	24,0			
31.03	2,40	262,67	264,55	0,00	1,89	266,28	267,04	-0,76	53,6	44,34	9,26	0,04	5,82	24,0			
01.04	1,91	262,57	264,37	0,00	1,80	265,53	266,50	-0,97	48,16	40,77	7,39	0,04	5,7	24,0			
02.04	1,44	252,70	254,25	0,00	1,55	254,95	255,94	-0,99	42,78	36,97	5,81	0,04	5,68	24,0			
03.04	1,36	252,59	254,17	0,00	1,58	254,76	255,82	-1,06	42,07	36,56	5,52	0,04	5,7	24,0			
04.04	1,54	252,47	254,07	0,00	1,60	254,65	255,72	-1,07	42,18	36,76	5,42	0,05	5,65	24,0			
05.04	1,53	252,40	254,01	0,00	1,61	254,69	255,70	-1,10	42,32	36,94	5,38	0,05	5,68	24,0			
06.04	1,36	252,31	253,92	0,00	1,62	254,58	255,64	-1,06	42,84	37,32	5,52	0,05	5,51	24,0			
07.04	1,49	252,34	253,94	0,00	1,60	254,74	255,74	-1,00	44,2	38,19	6,02	0,05	5,49	24,0			
08.04	1,51	252,68	254,40	0,00	1,72	260,17	261,27	-1,11	44,53	38,54	5,98	0,05	5,69	24,0			
09.04	1,36	268,58	270,56	0,00	1,98	270,96	272,40	-1,44	42,68	37,5	5,18	0,04	5,63	24,0			
10.04	1,40	253,34	254,98	0,00	1,64	255,66	256,74	-1,08	43,32	37,67	5,85	0,05	5,67	24,0			
11.04	1,25	249,73	251,27	0,00	1,54	251,85	252,90	-1,05	41,76	36,63	5,13	0,05	5,53	24,0			
12.04	1,24	228,72	229,69	0,00	0,97	230,71	231,20	-0,49	42,34	38,81	5,53	0,05	5,32	23,06	ED U		
13.04	1,22	267,00	268,97	0,00	1,97	269,25	270,75	-1,50	41,66	36,99	4,67	0,05	5,46	23,88	U		
14.04	1,55	268,49	270,52	0,00	2,03	271,11	272,50	-1,39	44,75	38,86	5,89	0,05	5,48	24,0			
15.04	1,84	268,85	270,82	0,00	1,97	271,84	272,81	-1,17	47,81	40,82	6,99	0,05	5,51	24,0			
16.04	1,61	268,86	270,84	0,00	1,98	271,25	272,65	-1,31	45,19	39,09	6,1	0,05	5,58	24,0			
17.04	1,33	268,30	270,28	0,00	1,99	270,82	272,10	-1,49	42,21	37,13	5,08	0,05	5,57	24,0			
Итого:	62,21	8224,85	8279,20	0,00	64,35	8307,87	8323	-32,53	45,46	38,99	6,47	0,05	5,66	766,92			

Показания интеграторов счетчика:						Классификация ошибок:		
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр. ч	D	G	F
16.03.2023	24.00	219,06	17232,21	17313,06	1800,00			
17.04.2023	24.00	271,27	25457,06	25592,26	2566,92			
ИТОГО:		52,21	8224,85	8279,20	766,92			

Тотч.	=	Унарб.	+ Тоб.лит.	+ Тф.отк.	+ Тдт<min	+ ТГ<min	+ ТГ>max	+ Тд.о.
768,00	=	766,92	+ 0,97	+ 0,0	+ 0,1	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчет: Q = 52,28, Гкал

Представитель абонента: _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации: _____

