

Организация:	ООО "Управление ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Копылова
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	385639
Адрес дома:	ул Юбилейная 7,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с
17.03.2023 по 17.04.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Учесть, т	Подмес, т	Объем, м3			Температура, С			Давл. кг		Нара- бота Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.03	4,42	508,46	510,38	0,00	1,92	514,84	514,71	-0,07	50,64	41,96	6,7	6,83	5,84	24,0	
18.03	4,96	508,50	510,37	0,00	1,82	515,46	515,11	0,35	53,71	43,97	9,74	7,1	6,1	24,0	
19.03	5,06	508,53	510,38	0,00	1,84	516,66	516,27	0,40	54,66	44,67	9,98	7,06	6,07	24,0	
20.03	4,46	508,51	510,38	0,00	1,86	514,90	514,86	0,04	51,45	42,68	8,76	7,1	6,1	24,0	
21.03	3,33	487,90	489,68	0,00	1,77	492,82	493,29	-0,46	45,83	39,0	6,83	6,99	5,99	23,03	U
22.03	3,32	514,89	516,72	0,00	1,83	519,86	520,42	-0,56	44,91	38,46	6,45	7,0	5,98	24,0	
23.03	3,91	516,89	518,96	0,00	2,07	521,58	522,53	-0,95	43,42	37,61	5,81	6,92	5,89	24,0	
24.03	2,91	515,89	517,95	0,00	2,06	520,38	521,38	-1,00	42,57	36,92	5,65	6,89	5,86	24,0	
25.03	2,85	497,40	498,12	0,00	1,71	501,76	502,43	-0,67	42,7	36,97	5,73	6,87	5,93	24,0	
26.03	2,94	499,02	500,76	0,00	1,74	503,43	504,07	-0,64	42,86	36,96	5,9	6,89	5,94	24,0	
27.03	3,46	498,90	500,60	0,00	1,70	503,88	504,26	-0,38	45,71	38,79	6,93	6,91	5,95	24,0	
28.03	3,31	499,24	501,02	0,00	1,78	504,16	504,85	-0,69	45,23	38,61	6,62	6,86	5,91	24,0	
29.03	3,01	505,18	507,11	0,00	1,90	509,71	510,52	-0,81	43,19	37,23	5,95	6,93	5,95	24,0	
30.03	4,22	521,18	523,25	0,00	2,07	527,25	527,57	-0,32	49,51	41,42	8,09	6,97	5,92	24,0	
31.03	4,88	521,00	523,04	0,00	2,03	527,90	527,89	0,06	53,31	43,96	9,35	7,13	6,08	24,0	
01.04	3,64	518,18	520,18	0,00	1,98	523,99	524,14	-0,15	46,72	39,7	7,02	6,94	5,91	24,0	
02.04	2,86	501,80	503,70	0,00	1,90	506,10	506,97	-0,87	42,26	36,53	5,73	6,85	5,89	24,0	
03.04	2,76	501,71	503,67	0,00	1,95	505,92	506,90	-0,98	41,84	36,34	5,5	6,86	5,89	24,0	
04.04	2,72	501,39	503,39	0,00	2,00	506,63	506,64	-1,01	41,91	36,49	5,42	6,78	5,82	24,0	
05.04	2,71	501,43	503,37	0,00	1,94	505,70	506,64	-0,94	42,07	36,67	5,4	6,71	5,75	24,0	
06.04	2,83	501,56	503,49	0,00	1,93	506,98	506,87	-0,89	43,79	37,15	6,64	6,85	5,89	24,0	
07.04	3,11	501,89	503,80	0,00	1,91	506,62	507,34	-0,71	44,3	38,1	6,2	6,88	5,71	24,0	
08.04	2,88	471,14	472,98	0,00	1,83	475,39	476,23	-0,84	43,3	37,61	5,69	6,87	5,83	21,73	U
09.04	2,83	533,35	535,57	0,00	2,21	537,59	539,18	-1,18	42,62	37,22	5,29	7,0	5,89	24,0	
10.04	2,68	481,16	483,03	0,00	1,86	485,26	486,23	-0,89	42,61	37,03	5,58	6,74	5,78	23,1	U
11.04	2,54	493,68	495,63	0,00	1,96	497,77	498,80	-1,04	41,51	36,26	5,15	6,87	5,72	23,84	U
12.04	2,55	483,16	484,23	0,00	1,07	467,13	467,26	-0,13	42,08	36,58	5,5	6,43	5,51	22,9	E U
13.04	2,54	533,39	535,57	0,00	2,19	537,77	539,07	-1,30	41,4	36,64	4,76	6,79	5,88	24,0	
14.04	3,41	533,17	535,39	0,00	2,21	536,46	539,35	-0,89	45,52	39,14	6,38	6,9	5,78	24,0	
15.04	3,75	532,85	535,17	0,00	2,32	538,99	539,39	-0,80	47,39	40,35	7,03	6,93	5,81	24,0	
16.04	3,11	533,12	535,40	0,00	2,28	536,12	539,21	-1,09	44,66	38,23	6,83	7,02	5,9	24,0	
17.04	2,75	532,56	534,89	0,00	2,32	537,06	538,39	-1,32	41,92	36,77	5,15	6,86	5,85	24,0	
Итого:	105,65	16247,06	16309,1	0,00	62,04	16406,63	21,79	-20,94	45,15	38,65	6,50	6,89	5,87	762,61	

Показана интегратором счёта:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.03.2023	24:00	439,28	34272,61	34344,54	1799,95
17.04.2023	24:00	544,93	50519,89	50653,66	2562,56
ИТОГО:		105,65	16247,08	16309,12	762,61

Классификация ошибок:

- U - отклонение по T1-T2-min
- E - отклонение по Gmin, Gmax
- F - функциональный отказ
- U - отклонение логикой

Точ.	=	Тнар.	+	Тсб.лит.	+	Тф.отк.	+	Тдт<min	+	Тдт>max	+	Тд.о
768,00	=	762,61	+	5,28	+	0,11	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 106,398 Гкал

Представитель
абонента _____
Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____



Q = 106,397 Гкал