

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" _____
 Адрес ул. Лермонтова д. 56 _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 _____
 Дата последней поверки теплосчетчика _____
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 363774 _____
 Версия 02.30 _____
 Номер теплосчетчика _____
 Свод.: 0.06 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Собр.: 0.06 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Грп.: 10 л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.04.2023 по 30.04.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °С			Давление		Время, час		Классиф ошибок			
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм		P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр
18.04.23	1.303	62.43	63.6064	62.83	63.4004	0.40	64.2	43.3	20.9	0.0	6.0	4.4	0.00	24.00	
19.04.23	1.285	61.82	62.9873	62.20	62.7607	-0.38	64.1	43.4	20.8	0.0	6.0	4.4	0.00	24.00	
20.04.23	1.265	61.01	62.1611	61.37	61.9248	-0.35	64.1	43.4	20.7	0.0	6.0	4.4	0.00	24.00	
21.04.23	1.261	61.29	62.4482	61.68	62.2393	-0.38	64.0	43.5	20.6	0.0	6.0	4.1	0.00	24.00	
22.04.23	1.256	61.43	62.5762	61.81	62.3779	-0.39	63.9	43.5	20.4	0.0	5.9	3.7	0.00	24.00	
23.04.23	1.236	60.42	61.5586	60.79	61.3496	-0.37	64.0	43.5	20.4	0.0	5.9	3.7	0.00	24.00	
24.04.23	0.634	31.18	31.7715	31.38	31.6660	-0.19	63.9	43.3	20.3	0.0	6.0	3.6	6.81	17.19	D
25.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.5	27.2	-3.7	0.0	6.5	3.6	24.00	0.00	D
26.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.8	25.9	-4.1	0.0	6.8	3.5	24.00	0.00	D
27.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.1	25.3	-4.2	0.0	5.9	3.2	24.00	0.00	D
28.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.0	25.0	-4.0	0.0	5.1	3.0	24.00	0.00	D
29.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.2	23.6	-4.3	0.0	4.7	3.0	24.00	0.00	D
30.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.0	23.4	-4.4	0.0	4.7	3.0	24.00	0.00	D
Итого	8.240	399.58	407.1094	402.06	405.7188	-2.47	64.0	43.4	20.6	0.0	5.8	3.7	150.81	161.19	150.81

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
30.04.23	24:00	219.387	14449.20	14631.99	14741.87	14816.30	2728.89
18.04.23	00:00	211.147	14049.61	14229.94	14334.76	14410.58	2567.70
Итого		8.240	399.58	402.06	407.11	405.72	161.19

отчетный период _____ 312.00_час. Период норм.работы _____ 161.19_час.
 период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.
 период t2-t1 < min (D) _____ 150.808_час. Период G<min (G) _____ 0.000_час.
 период G>max (G) _____ 0.000_час.

представитель абонента _____
 представитель теплоснабжающей организации _____

