

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Лермонтова д/1  
 Адрес ул. Лермонтова д.57 Номер договора \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 версия 02.30 Телефон \_\_\_\_\_  
 Дата последней проверки теплосчетчика \_\_\_\_\_ Номер теплосчетчика 369176  
 Глод: 0.16 - 160.0 м<sup>3</sup>/ч Ду:        мм  
 Гобр: 0.16 - 160.0 м<sup>3</sup>/ч Ду:        мм  
 Гр: 10 л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 18.04.2023 по 30.04.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м <sup>3</sup>				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
18.04.23	3.396	547.8477	526.33	534.8242	11.21	65.0	58.8	0.0	11.7	4.1	0.00	24.00		
19.04.23	3.405	539.96	528.76	537.2930	11.20	65.0	58.8	0.0	11.7	4.1	0.00	24.00		
20.04.23	3.308	548.4961	527.11	535.6602	11.06	64.9	59.0	0.0	11.7	4.1	0.00	24.00		
21.04.23	3.251	575.8359	553.41	562.4844	11.63	64.8	59.2	0.0	11.7	3.8	0.00	24.00		
22.04.23	3.227	571.41	562.2852	569.0000	11.58	64.7	59.3	0.0	11.7	3.6	0.00	24.00		
23.04.23	3.228	572.80	583.7188	561.42	11.39	64.8	59.3	0.0	11.7	3.5	0.00	24.00		
24.04.23	1.537	258.24	263.1602	257.2656	5.09	64.7	58.9	0.0	11.7	3.4	0.00	24.00		
25.04.23	0.000	0.000	0.000	0.0000	0.00	32.5	28.2	0.0	11.7	3.4	0.00	24.00		
26.04.23	0.000	0.000	0.000	0.0000	0.00	31.0	25.7	0.0	11.7	3.4	0.00	24.00		
27.04.23	0.000	0.000	0.000	0.0000	0.00	31.3	25.7	0.0	11.7	3.0	0.00	24.00		
28.04.23	0.000	0.000	0.000	0.0000	0.00	30.3	25.0	0.0	11.7	2.9	0.00	24.00		
29.04.23	0.000	0.000	0.000	0.0000	0.00	27.4	21.3	0.0	11.7	2.8	0.00	24.00		
30.04.23	0.000	0.000	0.000	0.0000	0.00	28.4	22.4	0.0	11.7	2.8	0.00	24.00		
Итого	21.333	3583.16	3651.6563	3510.01	73.16	64.9	59.1	0.0	11.7	3.5	0.00	312.00	0.00	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
30.04.23	24:00	447.826	56888.12	55703.14	58007.34	56582.07	2879.98
18.04.23	00:00	426.474	53304.96	52193.13	54355.68	53014.92	2567.98
Итого		21.353	3583.16	3510.01	3651.66	3567.15	312.00

Отчетный период 312.00 час. период норм. работы 312.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.  
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G-min (G) 0.000 час.  
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель Теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

