

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" сертификат № 001
 Адрес Ул. Лермонтова д. 60 Номер договора _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Телефон _____
 Дата последней поверки 02.30 Номер теплосчетчика 364871
 Глоб. : 0.06 - 60.0 м3/ч ДУ= мм
 Гобр. : 0.06 - 60.0 м3/ч ДУ= мм
 Гп : 10 л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 18.04.2023 по 30.04.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °С			Давление		Время, час		Классиф ошибок		
		M1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2 tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тп		Работы Тр	
18.04.23	2.240	362.38	362.26	369.5566	0.12	65.0	58.8	6.3	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
19.04.23	2.212	363.93	363.86	371.1348	0.07	65.0	58.9	6.2	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
20.04.23	2.200	362.94	362.85	370.1172	0.09	65.0	58.9	6.1	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
21.04.23	2.234	410.16	418.2339	410.15	0.01	64.9	59.4	5.5	0.0	0.3	3.9	0.00	24.00	
22.04.23	2.238	442.15	450.8359	442.22	0.07	64.8	59.6	5.1	0.0	0.3	3.6	0.00	24.00	
23.04.23	2.205	441.83	450.5195	441.95	-0.32	64.8	59.7	5.1	0.0	0.3	3.6	0.00	24.00	
24.04.23	1.193	226.14	230.5840	226.21	0.07	64.8	59.4	5.3	0.0	0.3	3.5	8.63	15.37	D
25.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.00	25.4	25.4	0.0	0.0	0.3	3.4	24.00	0.00	D
26.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.00	23.5	23.4	0.2	0.0	0.3	3.4	24.00	0.00	D
27.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.00	22.4	22.2	0.2	0.0	0.3	3.0	24.00	0.00	D
28.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.00	22.0	21.8	0.2	0.0	0.3	2.8	24.00	0.00	D
29.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.00	20.5	20.1	0.3	0.0	0.2	2.8	6.49	17.51	D
30.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.00	19.9	19.5	0.4	0.0	0.2	2.8	0.00	24.00	
Итого	14.522	2609.53	2661.0020	2609.51	2652.2559	64.9	59.3	5.6	0.0	0.3	3.5	111.12	200.88	111.12

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
30.04.23	24:00	222.689	29935.23	29811.88	30531.75	30276.19	2172.96
18.04.23	00:00	208.167	27325.70	27202.37	27870.75	27623.93	1972.08
Итого		14.522	2609.53	2609.51	2661.00	2652.26	200.88

отчетный период 312.00 час. Период норм. работы 200.88 час.
 период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
 период t2-t1 < min (D) 111.121 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 период G > max (G) 0.000 час.

представитель абонента _____
 представитель теплоснабжающей организации _____

