

Московское шоссе 38 (18-17) квс
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 385528
 Спод.: 0.06 м³/ч Ду= мм
 Собр.: 0.04 м³/ч Ду= мм
 Сп : 10 л/мин

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес ул. Московское шоссе д.38 (ГВС)
 Ип теплосчетчика КМ-5-4 версия 02.30
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Посуточная ведомость учета параметров Теплопотребления
 с 18.04.2023 по 17.05.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн, Объем, м3			Температура, °С			Давление		Время, час		Классиф ошибок		
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	Р1 атм		Р2 атм	Нераб. Тн
18.04.23	1.005	43.93	44.7202	32.58	32.9731	11.34	62.0	49.8	12.1	8.0	0.6	0.1	0.00	24.00
19.04.23	1.116	46.03	46.8462	32.20	33.5779	13.83	61.4	49.6	11.8	8.0	0.7	0.1	0.00	24.00
20.04.23	1.007	44.47	45.2461	32.70	33.0830	11.76	62.0	49.2	11.8	8.0	0.8	0.1	0.00	24.00
21.04.23	1.006	43.59	44.3906	32.35	32.7451	11.24	62.4	49.2	11.8	8.0	0.8	0.1	0.00	24.00
22.04.23	0.989	43.56	44.3276	32.19	32.5649	11.37	61.3	49.4	12.0	8.0	0.8	0.1	0.00	24.00
23.04.23	0.936	42.63	43.3877	32.30	32.6792	10.33	61.3	49.3	12.0	8.0	0.8	0.1	0.00	24.00
24.04.23	0.812	43.68	44.3286	32.80	33.1450	10.88	55.3	46.1	9.1	8.0	0.6	0.1	0.00	24.00
25.04.23	0.819	41.20	41.8877	32.76	33.1230	8.44	59.8	48.1	11.7	8.0	1.5	0.1	0.00	24.00
26.04.23	0.774	34.70	35.1929	22.18	22.3994	12.53	54.2	45.4	8.8	8.0	1.0	0.1	0.00	24.00
27.04.23	1.084	57.45	58.5273	45.33	45.9731	12.12	63.5	54.4	9.1	8.0	2.4	0.1	0.00	24.00
28.04.23	1.038	72.23	73.5649	62.03	62.9238	10.20	62.8	55.1	7.7	8.0	1.5	0.1	0.00	24.00
29.04.23	1.076	74.00	75.2031	61.79	62.5791	12.21	58.8	51.4	7.4	8.0	2.1	0.1	0.00	24.00
30.04.23	1.078	72.92	74.2114	61.82	62.6802	11.09	61.6	53.8	7.8	8.0	2.4	0.1	0.00	24.00
01.05.23	1.155	74.21	75.4990	61.21	62.0439	13.00	61.0	53.3	7.6	8.0	2.5	0.1	0.00	24.00
02.05.23	1.059	73.25	74.4629	62.07	62.8730	11.17	59.5	51.8	7.8	8.0	2.8	0.1	0.00	24.00
03.05.23	1.182	78.19	79.5229	64.94	65.8164	13.24	60.4	53.0	7.5	8.0	3.1	0.1	0.00	24.00
04.05.23	1.032	76.84	78.1523	66.85	67.7441	10.00	60.4	52.8	7.6	8.0	3.3	0.1	0.00	24.00
05.05.23	1.175	78.28	79.5942	65.16	66.0176	13.12	59.9	52.4	7.5	8.0	3.6	0.1	0.00	24.00
06.05.23	1.208	78.88	80.1724	64.82	65.6553	14.06	59.3	51.8	7.5	8.0	3.6	0.1	0.00	24.00
07.05.23	1.083	76.33	77.6079	64.82	65.6782	11.51	60.0	52.5	7.4	8.0	3.5	0.1	0.00	24.00
08.05.23	1.167	77.57	78.8901	64.97	65.8350	12.60	60.3	52.6	7.8	8.0	3.5	0.1	0.00	24.00
09.05.23	1.077	75.52	76.8022	64.73	65.5776	10.80	60.3	52.4	7.9	8.0	3.9	0.1	0.00	24.00
10.05.23	1.298	79.32	80.6841	64.49	65.3555	14.83	60.7	52.7	8.0	8.0	3.4	0.1	0.00	24.00
11.05.23	1.087	76.05	77.3359	64.97	65.8330	11.07	60.3	52.5	7.8	8.0	3.2	0.1	0.00	24.00
12.05.23	1.132	74.32	75.6582	62.89	63.7622	11.43	62.1	53.9	8.2	8.0	2.6	0.1	0.00	24.00
13.05.23	1.047	72.51	73.7646	61.86	62.6812	10.66	60.7	52.8	7.9	8.0	2.1	0.1	0.00	24.00
14.05.23	1.296	76.43	77.7461	60.77	61.5889	15.66	60.6	52.9	7.8	8.0	2.4	0.1	0.00	24.00
15.05.23	0.394	27.50	27.9639	23.31	23.6177	4.19	59.7	52.1	7.6	8.0	0.0	0.0	0.03	23.97
16.05.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.6	18.3	0.3	8.0	-0.2	-0.1	11.64	12.36
17.05.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.4	17.9	0.5	8.0	0.4	-0.1	24.00	0.00
Итого	29.131	1755.59	1785.6914	1430.91	1449.5266	324.68	60.5	52.0	8.5	8.0	2.0	0.1	35.67	684.33
														35.67

u - 903

Московское шоссе 38 (18-17) гвс

17.05.23 24:00	135.645	7058.83	5448.42	7175.04	5512.55	3250.90
18.04.23 00:00	106.514	5303.24	4017.50	5389.35	4063.02	2566.58
Итого	29.131	1755.59	1430.91	1785.69	1449.53	684.33

тчетный период

— 720.00_час.

период норм. работы

— 684.33_час.

период отключения питания (U) 0.031_час.

период t2-t1 < min (D) 35.641_час.

период G>max (G) 0.000_час.

период функц. отказа (E) 0.000_час.

период G<min (G) 0.000_час.

редставитель
бонента

редставитель теллоснабжащей
организации

TP = 720 - 903 = 719,97



*Удк = 336,17 ч ем 3
Qmax = 20,9771 км/ч*