

Московское шоссе 40 (18-30)

Организация\_000 "Управдом ЮГ Подмосковья"

Адрес\_Московское шоссе, д.40  
 Тип теплосчетчика\_КМ-5-2 Версия\_02.30  
 Дата последней поверки теплосчетчика

Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика\_383951  
 Спод.: 0.1 — 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.1 — 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп.: 10 л/имп

посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с\_18.04.2023 по\_30.04.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °С				Давление		Время, час		Классиф ошибок		
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм		ТН	Работы Тр
18.04.23	3.625	396.80	400.7617	400.35	402.9492	3.55	45.8	36.6	9.2	0.0	6.8	0.00	0.00	24.00	
19.04.23	3.623	397.38	401.3477	400.78	403.3789	3.40	45.7	36.5	9.1	0.0	6.8	0.00	0.00	24.00	
20.04.23	3.526	397.68	401.6328	400.87	403.4766	3.19	45.6	36.7	8.9	0.0	6.8	0.00	0.00	24.00	
21.04.23	3.211	397.95	401.5898	401.46	403.9297	3.52	43.7	35.6	8.1	0.0	6.8	0.00	0.00	24.00	
22.04.23	3.251	398.13	401.8516	401.71	404.2305	3.58	44.1	35.9	8.2	0.0	6.8	0.00	0.00	24.00	
23.04.23	3.296	397.88	401.7031	401.46	404.0508	3.57	44.8	36.3	8.3	0.0	6.8	0.00	0.00	24.00	
24.04.23	1.306	175.81	177.4570	179.42	180.6016	3.61	44.3	36.8	7.4	0.0	3.2	12.12	11.88	ED	
25.04.23	0.000	0.000	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.1	20.4	-0.3	0.0	0.7	0.00	0.00	24.00	D
26.04.23	0.000	0.000	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.0	19.5	0.4	0.0	0.7	0.00	0.00	24.00	
27.04.23	0.000	0.000	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.2	20.2	-0.0	0.0	0.7	0.00	0.00	24.00	
28.04.23	0.000	0.000	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.9	17.8	1.1	0.0	0.6	0.00	0.00	24.00	
29.04.23	0.000	0.000	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.8	15.9	1.9	0.0	0.6	0.00	0.00	24.00	
30.04.23	0.000	0.000	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.8	15.9	1.9	0.0	0.6	0.00	0.00	24.00	
Итого	21.838	2561.64	2586.3438	2586.05	2602.6172	24.41	44.9	36.4	8.5	0.0	3.7	17.67	294.33	17.67	

показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	TP
30.04.23	24:00	689.653	44628.79	44997.39	45308.56	45368.59	2862.29
18.04.23	00:00	667.815	42067.15	42411.34	42722.21	42765.97	2567.96
Итого		21.838	2561.64	2586.05	2586.34	2602.62	294.33

отчетный период \_\_\_\_\_ 312.00\_час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 294.33\_час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 17.588\_час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

