

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес Московское шоссе, д. 41
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 версия 02.30
 Дата последней проверки теплосчетчика _____

Полученные шильды №1 (до-30)
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 387092
 Спод.: 0.036 60.0 м3/ч ДУ— мм
 Собр.: 0.036 60.0 м3/ч ДУ— мм
 Гп : 10 л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.04.2023 по 30.04.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок			
		M1	M2	V2	M1/M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм		Нераб. Тн	Работы Тр	
18.04.23	2.276	347.59	351.0977	348.13	350.7339	0.54	46.0	39.5	6.5	0.0	6.6	5.5	0.00	24.00	
19.04.23	2.250	347.66	351.1719	348.17	350.8008	-0.51	46.0	39.5	6.5	0.0	6.6	5.5	0.00	24.00	
20.04.23	2.130	346.07	349.5313	346.59	349.2188	-0.52	45.8	39.6	6.1	0.0	6.6	5.5	0.00	24.00	
21.04.23	1.918	346.31	349.5391	346.77	349.2378	-0.46	44.0	38.4	5.5	0.0	6.6	5.5	0.00	24.00	
22.04.23	1.906	344.82	348.0703	345.30	347.8242	-0.48	44.4	38.9	5.5	0.0	6.6	5.5	0.00	24.00	
23.04.23	1.956	344.64	347.9844	345.14	347.7148	-0.50	45.0	39.3	5.7	0.0	6.6	5.5	0.00	24.00	
24.04.23	0.717	129.72	130.9453	129.92	130.8750	-0.20	44.4	38.9	5.5	0.0	2.8	2.3	0.00	24.00	
25.04.23	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.0000	0.0000	26.0	23.4	0.6	0.0	0.2	0.1	0.00	24.00	
26.04.23	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.0000	0.0000	23.4	23.0	0.4	0.0	0.2	0.0	0.10	23.90	U
27.04.23	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.0000	0.0000	22.6	22.4	0.2	0.0	0.2	-0.0	0.00	24.00	
28.04.23	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.0000	0.0000	22.6	22.3	0.2	0.0	0.1	-0.2	0.00	24.00	
29.04.23	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.0000	0.0000	21.6	21.3	0.2	0.0	0.0	-0.1	0.00	24.00	
30.04.23	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.0000	0.0000	21.4	21.1	0.3	0.0	0.0	-0.2	0.00	24.00	
Итого	13.154	2206.82	2228.3398	2210.02	2226.4453	-3.20	45.1	39.2	6.0	0.0	3.3	2.7	0.10	311.90	0.10

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
30.04.23	24:00	448.611	39250.47	39287.76	39856.79	39684.09	2879.90
18.04.23	00:00	435.457	37043.65	37077.74	37628.45	37457.64	2568.00
Итого		13.154	2206.82	2210.02	2228.34	2226.45	311.90

Отчетный период _____ 312.00_час. Период норм. работы _____ 311.90_час.
 Период отключения питания (U) _____ 0.104_час. Период функц. отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. Период G-min (g) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

