

Московское шоссе 41 (18+17) гвс

Организация _ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес _ул. Московское шоссе д.41
 Тип теплосчетчика _КМ-5-4_ Версия _02.30_
 дата последующей поверки теплосчетчика

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика: 383306

Слод.: 0,06 -- 60,0 м3/ч ДУ= _____ мм
 Гобр.: 0,04 -- 40,0 м3/ч ДУ= _____ мм
 Гп: 10 _____ л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с _18.04.2023_ по _17.05.2023_

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	П1 атм	П2 атм		Нераб. Тн
18.04.23	1.534	72.34	73.7080	55.67	56.3892	16.66	63.4	52.2	11.2	8.0	0.1	7.6	0.00	24.00
19.04.23	1.499	72.37	73.7129	55.72	56.4302	16.65	62.6	51.8	10.8	8.0	0.1	6.1	0.00	24.00
20.04.23	1.389	70.59	71.8701	55.78	56.4829	14.80	62.2	51.4	10.7	8.0	0.1	5.4	0.00	24.00
21.04.23	1.440	70.39	71.7441	55.72	56.4399	14.88	63.9	52.6	11.3	8.0	0.1	6.5	0.00	24.00
22.04.23	1.478	74.73	73.4561	55.74	56.4492	16.39	62.6	51.9	10.7	8.0	0.1	5.6	0.00	24.00
23.04.23	1.613	74.73	76.1045	55.63	56.3398	19.10	62.6	52.1	10.5	8.0	0.1	7.7	0.00	24.00
24.04.23	1.314	74.23	75.3467	55.83	56.4390	18.40	55.6	47.6	8.0	8.0	0.0	4.9	0.00	24.00
25.04.23	1.434	71.77	73.0566	55.90	56.5913	15.86	61.7	51.0	10.7	8.0	0.1	7.7	0.00	24.00
26.04.23	1.157	58.25	72.5508	40.58	41.0186	17.67	55.4	44.4	8.1	8.0	0.1	2.3	2.83	21.17
27.04.23	1.517	71.17	72.5508	55.99	56.7095	15.18	64.4	52.4	12.0	8.0	0.1	7.3	0.00	24.00
28.04.23	1.573	73.19	74.5386	55.56	56.2646	17.63	62.9	51.8	11.1	8.0	0.0	7.9	0.00	24.00
29.04.23	1.510	73.78	75.0303	55.65	56.2876	18.13	59.8	49.3	10.5	8.0	0.0	7.9	0.00	24.00
30.04.23	1.589	73.66	75.0117	55.57	56.2505	18.09	62.4	51.2	11.2	8.0	0.1	9.9	0.00	24.00
01.05.23	1.743	77.17	78.5449	55.37	56.0327	21.81	61.3	50.5	10.8	8.0	0.1	7.2	0.00	24.00
02.05.23	1.553	73.99	75.2676	55.64	56.2822	18.36	60.3	49.4	10.9	8.0	0.0	5.5	0.00	24.00
03.05.23	1.482	72.38	73.6504	55.88	56.5400	16.50	61.0	49.9	11.0	8.0	0.0	6.9	0.00	24.00
04.05.23	1.615	74.88	76.2002	55.82	56.4844	19.06	61.0	50.1	11.0	8.0	0.0	5.3	0.00	24.00
05.05.23	1.315	73.10	74.3730	55.88	56.5298	17.22	60.7	49.6	11.1	8.0	0.0	5.8	0.00	24.00
06.05.23	1.542	73.64	74.9072	55.61	56.2529	18.03	60.2	49.7	11.0	8.0	0.0	5.8	0.00	24.00
07.05.23	1.635	75.12	76.4277	55.44	56.0854	19.68	60.7	49.7	11.0	8.0	0.0	6.3	0.00	24.00
08.05.23	1.607	74.14	75.4551	55.53	56.1748	18.62	61.1	49.7	11.4	8.0	0.0	5.7	0.00	24.00
09.05.23	1.712	76.01	77.3516	55.47	56.1226	18.62	61.2	49.8	11.4	8.0	0.0	5.7	0.00	24.00
10.05.23	1.551	72.74	74.0361	55.58	56.2314	20.54	61.2	49.9	11.6	8.0	0.0	6.5	0.00	24.00
11.05.23	1.700	76.14	77.4863	55.44	56.2314	17.16	61.5	50.0	11.1	8.0	0.0	5.8	0.00	24.00
12.05.23	1.622	73.08	74.4404	55.35	56.0977	20.70	61.1	50.0	11.1	8.0	0.1	6.1	0.00	24.00
13.05.23	1.621	74.05	75.3701	55.27	55.9321	17.73	62.9	50.9	11.4	8.0	0.0	4.3	0.00	24.00
14.05.23	1.835	78.71	80.1035	53.16	55.8291	23.55	61.2	50.4	10.8	8.0	0.0	4.0	0.00	24.00
15.05.23	0.512	23.23	23.6533	17.74	17.9502	3.49	62.1	49.9	12.2	8.0	-0.1	1.5	1.49	22.51
16.05.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.1	19.5	-0.4	8.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00
17.05.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.3	18.7	-0.4	8.0	-0.2	-0.0	24.00	0.00
Итого	42.292	1996.98	2032.5332	1504.51	1522.6714	492.46	61.3	50.5	10.9	8.0	0.0	5.6	52.32	667.68
														52.32
														52.32

Локация интеграторов КМ-5
 дата время Q M1 M2 V1 V2 Тр

Московское шоссе 41 (18-17) г/вс

17.05.23 24:00	212.739	10104.59	7375.09	10283.51	7667.88	3230.53
18.04.23 00:00	170.447	8107.62	6070.58	8250.98	6144.71	2562.85
Итого	42.292	1996.98	1504.51	2032.53	1522.67	667.68

счетный период _____ 720.00_час. Период норм. работы _____ 667.68_час.
 период отключения питания (u) 0.105_час. Период функц. отказа (E) 0.316_час.
 период t2-t1 < min (D) 51.899_час. Период G<min (G) 0.000_час.
 период G>max (G) 0.000_час.



представитель абонента _____ представитель теплоснабжающей организации _____

V = 549,813 см/с
Q_{теп} = 94,308 т/час

