

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора \_\_\_\_\_  
 адрес Московское шоссе, д. 42 в/д 2 Телефон \_\_\_\_\_  
 ип теплосчетчика КМ-5-2 версия 02.30 Номер теплосчетчика 383970  
 ата последующей проверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Собр.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 л/мм

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 18.04.2023 по 30.04.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. ТН		Работы Тр
18.04.23	0.990	174.55	174.36	175.7285	0.19	45.8	40.1	5.7	0.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
19.04.23	0.993	174.86	174.68	176.0391	0.19	45.7	40.0	5.7	0.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
20.04.23	0.953	174.88	174.70	176.0566	0.18	45.5	40.1	5.5	0.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
21.04.23	0.871	175.09	174.91	176.1895	0.18	43.7	38.7	5.0	0.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
22.04.23	0.891	175.04	174.89	176.1914	0.15	44.1	39.0	5.1	0.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
23.04.23	0.901	174.81	174.67	176.0117	0.14	44.8	39.6	5.2	0.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
24.04.23	0.328	65.80	65.73	66.2266	0.06	44.1	39.1	5.0	0.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
25.04.23	0.000	0.000	0.00	0.0000	0.00	21.9	20.6	1.3	0.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
26.04.23	0.000	0.000	0.00	0.0000	0.00	21.0	19.7	1.3	0.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
27.04.23	0.000	0.000	0.00	0.0000	0.00	21.0	19.5	1.5	0.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
28.04.23	0.000	0.000	0.00	0.0000	0.00	20.5	19.1	1.4	0.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
29.04.23	0.000	0.000	0.00	0.0000	0.00	19.6	18.1	1.5	0.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
30.04.23	0.000	0.000	0.00	0.0000	0.00	18.6	16.9	1.7	0.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
Итого	5.927	1115.04	1113.95	1122.4434	1.09	44.9	39.6	5.3	0.0	0.2	0.2	0.00	312.00	0.00

оказания интеграторов КМ-5

Дата	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
30.04.23	24.00	19707.26	19694.73	20014.26	19907.53	2880.00
18.04.23	00:00	186.475	18592.22	18888.34	18785.09	2568.00
Итого	√ 5.927	1115.04	1113.95	1125.92	1122.44	312.00

тчетный период \_\_\_\_\_ 312.00\_час. период норм. работы \_\_\_\_\_ 312.00\_час.  
 ериод отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. период функц. отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 ериод t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. период G<min (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 ериод G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

редставитель \_\_\_\_\_  
 бонента \_\_\_\_\_  
 редставитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

