

Московское шоссе 4: (40-30)

организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 адрес Московское шоссе, д. 47
 ип теллосчетчика КМ-5-2 версия 02.30
 дата последней поверки теллосчетчика

Номер договора
 Телефон
 Номер теллосчетчика 383984

Спод.: 0.036 60.0 м3/ч Ду= мм
 Собр.: 0.036 60.0 м3/ч Ду= мм
 Сп.: 10 л/ммг

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.04.2023 по 30.04.2023

Дата	Q Гкал	масса, тонн, м3			Температура, °C			Давление		время, час		Классиф ошибок			
		M1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм		Нераб. Тн	Работы Тр	
18.04.23	1.605	251.20	253.7266	251.77	253.6699	0.57	45.9	39.5	6.4	0.0	6.1	5.3	0.00	24.00	
19.04.23	1.614	251.48	254.0234	252.05	253.9629	0.57	46.0	39.6	6.4	0.0	6.1	5.3	0.00	24.00	
20.04.23	1.502	251.32	253.7949	251.89	253.7852	0.57	45.4	39.4	6.0	0.0	6.1	5.3	0.00	24.00	
21.04.23	1.397	251.63	253.9512	252.21	254.0098	0.58	44.9	38.4	5.6	0.0	6.1	5.3	0.00	24.00	
22.04.23	1.421	251.73	254.1094	252.34	254.1719	0.61	44.3	38.7	5.6	0.0	6.1	5.3	0.00	24.00	
23.04.23	1.446	251.47	253.8906	252.09	253.9590	0.62	44.9	39.1	5.8	0.0	6.1	5.3	0.00	24.00	
24.04.23	0.357	63.15	63.7363	63.31	63.7656	0.16	44.2	38.5	5.7	0.0	1.8	1.3	0.00	24.00	
25.04.23	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.0000	0.00	20.9	19.9	1.0	0.0	0.3	0.1	0.00	2.60	D
26.04.23	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.0000	0.00	19.1	19.1	0.1	0.0	0.3	0.1	0.00	0.00	D
27.04.23	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.0000	0.00	18.4	18.5	-0.0	0.0	0.3	0.1	0.00	0.00	D
28.04.23	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.0000	0.00	18.1	18.1	-0.0	0.0	0.2	0.2	0.00	0.00	D
29.04.23	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.0000	0.00	17.4	17.4	-0.1	0.0	0.2	0.2	0.00	0.00	D
30.04.23	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.0000	0.00	16.7	16.8	-0.1	0.0	0.2	0.2	0.00	0.00	D
Итого	9.342	1571.97	1587.2324	1575.65	1587.3242	-3.68	45.1	39.1	5.9	0.0	3.1	2.5	117.40	194.60	117.40

показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
30.04.23	24:00	305.016	28309.07	28160.67	28747.31	28452.98	2759.69
18.04.23	00:00	295.673	26737.10	26585.02	27160.08	26865.65	2565.09
Итого		9.342	1571.97	1575.65	1587.23	1587.32	194.60

Ичетный период: 312.00_час. Период норм. работы: 194.60_час.
 период отключения питания (U) 0.000_час. Период функц.отказа (E) 0.000_час.
 период t2-t1 < min (D) 117.396_час. Период G-min (G) 0.000_час.
 период G-max (G) 0.000_час.

Представитель Бонента:  Представитель теплоснабжающей организации

