

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 18.04.2023 по 30.04.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Новая д. 10
 Теплосчетчик МКТС: № 010800-1 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.04.23	1.177	316.19	313.81	2.45	41.4	37.7	3.7	6.9	6.1	24.00	0.00	
19.04.23	1.169	316.69	314.19	2.46	41.5	37.8	3.7	6.8	6.1	24.00	0.00	
20.04.23	1.146	315.94	313.50	2.45	41.4	37.8	3.6	6.8	6.0	23.94	0.06	Dt
21.04.23	1.158	323.81	321.31	2.51	41.6	38.1	3.6	6.7	6.0	24.00	0.00	
22.04.23	1.162	325.94	323.38	2.52	41.8	38.3	3.6	6.7	5.9	24.00	0.00	
23.04.23	0.994	242.81	241.00	1.89	43.0	38.9	4.1	6.3	5.7	23.79	0.21	Dt
24.04.23	0.647	181.25	179.75	1.42	41.9	38.4	3.6	4.2	3.7	23.86	0.14	Dt
25.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.8	20.7	1.1	0.0	0.0	24.00	0.00	
26.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	20.5	19.5	1.0	-0.1	-0.0	24.00	0.00	
27.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	19.8	18.8	1.0	-0.1	-0.0	24.00	0.00	
28.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	19.9	18.8	1.1	-0.1	-0.0	24.00	0.00	
29.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	18.7	17.6	1.1	-0.1	-0.0	24.00	0.00	
30.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.7	16.5	1.2	-0.1	-0.0	24.00	0.00	
Итого:	7.453	2022.63	2006.94	15.70	41.8	38.1	3.7	3.4	3.0	311.60	0.40	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
30.04.23 24:00	4142.074	568859.13	564496.94	73469.20
17.04.23 24:00	4134.621	566836.50	562490.00	73157.59
Итого:	7.453	2022.63	2006.94	311.60

Отчетный период: 312.00 чВремя работы: 311.60 чСуммарное время отказа: 0.40 ч 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40

Откл.эл-пит.(Эл) : Неисправн.(Не) : Gv<min (ДГ) : Gv>max(ДГ) : dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36