

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 18.04.2023 по 30.04.2023Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая 12Теплосчетчик МКТС: № 018367-1Версия МКТС: 2.67Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.04.23	0.581	108.45	108.14	0.32	39.9	34.5	5.4	6.5	6.0	24.00	0.00	
19.04.23	0.598	107.95	107.65	0.30	40.5	35.0	5.5	6.5	6.0	24.00	0.00	
20.04.23	0.410	105.19	104.79	0.40	35.3	31.4	3.9	6.3	5.9	24.00	0.00	
21.04.23	0.227	37.71	37.63	0.08	41.4	35.4	6.0	6.4	5.7	24.00	0.00	
22.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	18.8	18.5	0.3	6.9	5.7	24.00	0.00	
23.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.1	16.9	0.1	6.8	5.7	24.00	0.00	
24.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	16.8	16.7	0.1	4.4	3.9	24.00	0.00	
25.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	16.9	16.8	0.1	0.9	1.1	24.00	0.00	
26.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	16.9	16.8	0.1	0.3	0.7	24.00	0.00	
27.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	16.8	16.7	0.1	0.1	0.5	24.00	0.00	
28.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	16.9	16.8	0.1	0.2	0.5	24.00	0.00	
29.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	16.2	16.1	0.1	0.2	0.4	24.00	0.00	
30.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	15.5	15.4	0.1	0.1	0.4	24.00	0.00	
Итого:	1.816	359.29	358.20	1.09	38.9	33.8	5.1	3.5	3.3	312.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
30.04.23 24:00	98.504	8116.73	8093.29	2192.65
17.04.23 24:00	96.688	7757.43	7735.08	1880.65
Итого:	1.816	359.29	358.20	312.00

Отчетный период: 312.00 чВремя работы: 312.00 чСуммарное время отказа: 0.00 чОтказ-пит.(Эп) 0.00 Неисправ.(Не) 0.00 Gv<min (DG) 0.00 Gv>max(DG) 0.00 dt<min (Dt) 0.00Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36