

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 18.04.2023 по 30.04.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Адрес объекта: ул. Новая д. 16

Теплосчетчик МКТС: № 051072-1

Версия МКТС: 6.67

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.04.23	1.022	295.05	294.57	0.47	40.5	37.0	3.5	6.6	5.6	24.00	0.00	
19.04.23	1.064	293.73	293.25	0.48	41.2	37.6	3.6	6.6	5.6	24.00	0.00	
20.04.23	0.710	285.27	284.80	0.48	35.8	33.3	2.5	6.4	5.5	24.00	0.00	
21.04.23	0.418	105.30	105.13	0.17	42.2	38.2	4.0	6.7	1.9	24.00	0.00	
22.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	27.8	27.9	-0.1	7.0	0.0	24.00	0.00	
23.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	27.5	27.7	-0.2	7.0	-0.1	24.00	0.00	
24.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	26.9	27.0	-0.1	4.5	-0.0	24.00	0.00	
25.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	24.8	24.8	0.1	0.8	-0.1	24.00	0.00	
26.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	23.8	23.8	0.0	0.4	-0.1	24.00	0.00	
27.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	23.7	23.5	0.1	0.2	-0.1	24.00	0.00	
28.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	23.5	23.4	0.1	0.2	-0.1	24.00	0.00	
29.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.5	21.5	0.0	0.1	-0.1	24.00	0.00	
30.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.4	21.3	0.1	0.1	-0.1	24.00	0.00	
Итого:	3.214	979.35	977.75	1.60	39.5	36.2	3.3	3.6	1.4	312.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
30.04.23 24:00	884.488	116692.76	116491.29	12801.29
17.04.23 24:00	881.274	115713.41	115513.54	12489.29
Итого:	3.214	979.35	977.75	312.00

Отчетный период: 312.00 ч

Время работы: 312.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисп.р.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.36

