

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 18.04.2023 по 30.04.2023Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д.1/1Теплосчетчик МКТС: № 018399-1Версия МКТС: 2.67Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.04.23	0.552	98.76	98.50	0.26	41.0	35.4	5.6	5.7	5.7	24.00	0.00	
19.04.23	0.549	98.90	98.65	0.26	41.1	35.5	5.6	5.6	5.6	24.00	0.00	
20.04.23	0.537	98.99	98.65	0.34	41.0	35.6	5.4	5.6	5.5	24.00	0.00	
21.04.23	0.542	101.14	100.63	0.51	41.3	35.9	5.4	5.5	5.5	24.00	0.00	
22.04.23	0.549	101.65	101.12	0.52	41.4	36.0	5.4	5.5	5.5	24.00	0.00	
23.04.23	0.478	78.25	77.82	0.42	42.4	36.3	6.1	5.3	5.3	24.00	0.00	
24.04.23	0.191	34.72	34.56	0.17	40.8	35.3	5.5	1.9	1.7	24.00	0.00	
25.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.6	16.5	1.1	-0.0	-0.7	24.00	0.00	
26.04.23	0.000	0.01	0.00	0.01	16.8	15.8	1.0	-0.0	-0.6	24.00	0.00	
27.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.0	15.6	1.4	-0.0	-0.6	24.00	0.00	
28.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	16.9	15.7	1.2	-0.0	-0.5	24.00	0.00	
29.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	15.4	14.1	1.3	-0.0	-0.5	24.00	0.00	
30.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	15.5	14.0	1.5	-0.0	-0.5	24.00	0.00	
Итого:	3.398	612.42	609.93	2.49	41.3	35.7	5.6	2.7	2.4	312.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
30.04.23 24:00	63.370	10108.61	10098.67	1712.25
17.04.23 24:00	59.973	9496.19	9488.74	1400.25
Итого:	3.398	612.42	609.93	312.00

Отчетный период: 312.00 чВремя работы: 312.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч 0.00 0.00 0.00 0.00

Отказ.эн.-теп.(Эн) Неиспривн.(Не) Gv<min(DG) Gv>max(DG) dt<min(Dt)

Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

