

Организация \_000 "Управдом ЮГ Подмосковья"  
 Адрес \_Ул. Новая, д.25  
 Тип теплосчетчика \_КМ-5-2\_ Версия \_02.30  
 Дата последней поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 363832

Гидрав. СЗ  
 Год: 0.016 - 40.0 м3/ч ДУ= \_\_\_\_\_ мм  
 Год: 0.016 - 40.0 м3/ч ДУ= \_\_\_\_\_ мм  
 Сп: 10 \_\_\_\_\_ л/мин

посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с \_18.04.2023\_ по \_30.04.2023\_

Дата	Q Гкал	масса, тонн. Объем, м3			температура, °С				давление		время, час		классиф ошибок		
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txb	P1 атм	P2 атм		Нераб. Тн	Работы Тр
18.04.23	1.031	211.78	213.4043	211.48	212.7266	0.30	39.8	34.9	4.9	0.0	6.1	0.00	24.00		
19.04.23	1.119	210.99	212.6934	210.66	211.9590	0.33	41.0	35.7	5.3	0.0	6.0	0.00	24.00		
20.04.23	0.789	204.08	205.3906	203.60	204.6406	0.48	36.0	32.1	3.9	0.0	6.7	0.00	24.00		
21.04.23	0.973	245.63	247.3926	245.56	246.9766	0.07	38.2	34.3	4.0	0.0	7.1	0.00	24.00		
22.04.23	0.953	259.12	260.9414	259.21	260.6914	-0.10	37.5	33.8	3.7	0.0	7.2	0.00	24.00		
23.04.23	0.728	259.13	260.6836	259.24	260.5488	-0.11	35.0	32.2	2.8	0.0	7.2	0.00	24.00		
24.04.23	0.155	39.92	40.2207	39.95	40.1895	-0.03	39.3	35.4	3.9	0.0	0.5	0.00	24.00		
25.04.23	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.0000	0.00	19.4	19.3	0.0	0.0	-0.5	0.00	24.00		
26.04.23	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.0000	0.00	18.3	18.3	0.0	0.0	-0.4	0.00	24.00		
27.04.23	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.0000	0.00	18.6	18.5	0.1	0.0	-0.3	0.00	24.00		
28.04.23	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.0000	0.00	17.8	17.8	0.0	0.0	-0.3	0.00	24.00		
29.04.23	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.0000	0.00	15.5	15.4	0.1	0.0	-0.4	0.00	24.00		
30.04.23	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.0000	0.00	14.7	14.6	0.1	0.0	-0.4	0.00	24.00		
Итого	5.750	1430.65	1440.7266	1429.69	1437.7324	0.96	37.8	33.8	4.0	0.0	3.1	2.6	0.00	312.00	0.00

показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
30.04.23	24:00	268.065	22064.09	22014.28	22391.99	22216.96	2878.70
18.04.23	00:00	262.315	20633.44	20584.59	20951.27	20779.23	2566.70
Итого		5.750	1430.65	1429.69	1440.73	1437.73	312.00

отчетный период \_\_\_\_\_ 312.00\_час. период норм. работы \_\_\_\_\_ 312.00\_час.  
 период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. период функц.отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. период G<min (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

