

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 18.04.2023 по 30.04.2023Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквыя"Адрес объекта: ул. Новая д.3Теплосчетчик МКТС: № 051106-1Версия МКТС: 6.67Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.04.23	0.736	255.09	256.82	-1.72	41.3	38.5	2.9	6.7	5.7	24.00	0.00	
19.04.23	0.730	255.49	257.23	-1.73	41.4	38.6	2.8	6.7	5.6	24.00	0.00	
20.04.23	0.715	255.53	257.27	-1.75	41.3	38.5	2.8	6.6	5.6	24.00	0.00	
21.04.23	0.720	261.33	263.15	-1.83	41.5	38.8	2.7	6.6	5.5	24.00	0.00	
22.04.23	0.715	262.97	264.84	-1.86	41.7	39.0	2.7	6.6	5.5	24.00	0.00	
23.04.23	0.626	197.19	198.53	-1.34	42.9	39.7	3.2	6.1	5.3	24.00	0.00	
24.04.23	0.270	94.85	95.46	-0.61	41.2	38.3	2.8	4.1	3.3	24.00	0.00	
25.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.0	20.2	0.8	-0.1	-0.0	24.00	0.00	
26.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	20.2	19.5	0.7	-0.2	-0.0	24.00	0.00	
27.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	19.7	19.0	0.7	-0.2	0.4	24.00	0.00	
28.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	20.0	19.1	0.9	-0.2	1.1	24.00	0.00	
29.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	19.4	18.4	1.0	-0.2	-0.0	24.00	0.00	
30.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	18.4	17.5	0.8	-0.2	-0.0	24.00	0.00	
Итого:	4.512	1582.45	1593.30	-10.85	41.6	38.8	2.8	3.3	2.9	312.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Грб, ч
30.04.23 24:00	267.568	41475.07	41782.44	4713.28
17.04.23 24:00	263.056	39892.62	40189.14	4401.28
Итого:	4.512	1582.45	1593.30	312.00

Отчетный период: **312.00 ч**Время работы: **312.00 ч**Суммарное время отказа: **0.00 ч**

Откл.эл-пит.(Эл) : Неисправ.(Не) : Gv<min (ДГ) : Gv>max(ДГ) : dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktbPrint, версия: 1.36

