

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с 18.04.2023 по 30.04.2023

Потребитель: ООО Управдом ЮГ Подмосквья"  
 Адрес объекта: ул. Новая д.5  
 Теплосчетчик МКТС: № 010941-1 Версия МКТС: 2.51  
 Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.04.23	1.256	295.56	293.50	2.02	41.6	37.4	4.2	7.1	5.7	24.00	0.00	
19.04.23	1.251	296.00	294.00	2.04	41.7	37.5	4.2	7.1	5.6	24.00	0.00	
20.04.23	1.216	295.97	293.91	2.04	41.6	37.5	4.1	7.0	5.6	24.00	0.00	
21.04.23	1.230	302.69	300.59	2.10	41.9	37.8	4.0	7.0	5.5	24.00	0.00	
22.04.23	1.247	304.75	302.59	2.13	42.0	38.0	4.1	7.0	5.5	24.00	0.00	
23.04.23	1.071	227.47	225.91	1.58	43.2	38.5	4.7	6.5	5.4	23.92	0.08	Dt
24.04.23	0.442	104.03	103.31	0.73	41.4	37.2	4.2	3.5	3.0	24.00	0.00	
25.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	23.2	23.2	0.0	1.6	1.5	24.00	0.00	
26.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.0	21.1	-0.0	1.6	1.5	24.00	0.00	
27.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.0	20.9	0.1	1.6	1.5	24.00	0.00	
28.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	20.9	20.8	0.1	2.7	2.7	24.00	0.00	
29.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	18.9	18.8	0.1	4.8	4.5	24.00	0.00	
30.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	18.0	18.0	0.1	4.2	4.1	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>7.715</b>	<b>1826.47</b>	<b>1813.81</b>	<b>12.64</b>	<b>41.9</b>	<b>37.7</b>	<b>4.2</b>	<b>4.7</b>	<b>4.0</b>	<b>311.92</b>	<b>0.08</b>	<b>Dt</b>

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
30.04.23 24:00	5143.907	500709.34	497817.25	73624.01
27.04.23 24:00	5136.191	498882.88	496003.44	73312.10
<b>Итого:</b>	<b>7.715</b>	<b>1826.47</b>	<b>1813.81</b>	<b>311.92</b>

Отчетный период: 312.00 чВремя работы: 311.92 чСуммарное время отказа: 0.08 чОткл.зл-пит.(Эп)  Неисправ.(Не)  Gv<min (DG)  Gv>max(DG)  dt<min (Dt) Представитель  
потребителя:Представитель  
поставщика:

Распечатано программой MktsPtd, версия: 1.36

