

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 18.04.2023 по 30.04.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Адрес объекта: ул. Новая д.6

Теплосчетчик МКТС: № 010766-1

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.04.23	1.335	381.81	0.00	381.81	41.5	38.1	3.5	7.1	5.9	24.00	0.00	ЭлDт
19.04.23	1.321	382.50	0.00	382.48	41.6	38.2	3.4	7.1	5.9	24.00	0.00	
20.04.23	1.278	381.88	0.00	381.92	41.5	38.2	3.3	7.0	5.8	23.94	0.06	
21.04.23	0.307	86.13	0.00	86.09	42.4	38.8	3.6	1.4	2.5	24.00	0.00	
22.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.9	18.2	-0.3	-0.3	0.5	24.00	0.00	
23.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.5	17.8	-0.3	-0.2	0.2	24.00	0.00	
24.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.6	17.8	-0.3	-0.1	0.1	24.00	0.00	
25.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.7	18.0	-0.3	-0.1	0.1	24.00	0.00	
26.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.7	17.9	-0.3	-0.1	0.1	24.00	0.00	
27.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.6	17.8	-0.2	-0.1	0.1	24.00	0.00	
28.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.6	17.9	-0.3	-0.1	0.0	24.00	0.00	
29.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	16.7	17.0	-0.2	-0.2	0.0	24.00	0.00	
30.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	16.0	16.2	-0.2	-0.2	0.1	24.00	0.00	
Итого:	4.241	1232.31	0.00	1232.31	41.6	38.2	3.4	7.1	5.9	311.94	0.06	ЭлDт

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
30.04.23 24:00	4859.776	646133.38	388525.47	71959.28
17.04.23 24:00	4855.536	644901.06	388525.47	71647.34
Итого:	4.241	1232.31	0.00	311.94

Отчетный период: 312.00 ч

Время работы: 311.94 ч

Суммарное время отказа: 0.06 ч

Отказ.эл-пит.(Эл) : Неисправн.(Не) : Gv<min (ДГ) : Gv>max(ДГ) : dt<min (Dт)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

