

Организация \_ООО "Управдом Юг Подмосковья"  
 Адрес \_ул. Российская д. 18  
 Тип теплосчетчика \_КМ-5-2\_ версия \_02.30\_ Номер теплосчетчика \_394856\_  
 Дата последней проверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Собр.: \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп: \_\_\_\_\_ л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с \_18.04.2023\_ по \_30.04.2023\_

Дата	Q Гкал	Масса, тонн		Температура, °С		Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок		
		М1	М2	М1-М2 утечка	Ви	М2-М1 подмес	t1			t2	t1-t2
18.04.23	0.719	159.7598	156.5898	3.1699	0.00	38.02	33.41	4.61	0.00	24.00	
19.04.23	0.654	160.0586	156.8594	3.1992	0.00	36.60	32.39	4.20	0.00	24.00	
20.04.23	0.659	160.7773	157.5664	3.2109	0.00	36.75	32.54	4.21	0.00	24.00	
21.04.23	0.980	226.9902	221.8242	5.1660	0.00	42.35	37.72	4.43	0.00	24.00	
22.04.23	1.242	288.6230	281.5840	7.0391	0.00	46.43	42.02	4.41	0.00	24.00	
23.04.23	0.834	277.7637	270.9629	6.8008	0.00	39.62	36.51	3.11	0.00	24.00	
24.04.23	0.320	105.0391	102.5078	2.5313	0.00	39.32	36.16	3.16	0.00	24.00	
25.04.23	0.000	0.0000	0.0176	-	0.00	17.56	16.87	0.70	0.00	24.00	
26.04.23	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	16.46	15.99	0.46	2.51	21.49	D
27.04.23	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	15.28	15.00	0.28	18.76	5.24	D
28.04.23	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	15.06	14.78	0.28	14.00	10.00	D
29.04.23	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	13.00	12.87	0.13	22.64	1.36	D
30.04.23	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	11.94	11.79	0.15	17.01	6.99	D
Итого	5.407	1379.0117	1347.9121	31.1172	0.00	40.57	36.54	4.03	74.92	237.08	74.92

Показания интеграторов \_КМ-5\_

Дата	Время	Q	М1	М2	Ви	Тр
30.04.23	24:00	198.873	18369.65	18038.88	0.00	2805.08
18.04.23	00:00	193.466	16990.64	16690.97	0.00	2568.00
Итого		5.407	1379.01	1347.91	0.00	237.08

Отчетный период \_\_\_\_\_ 312.00\_час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 237.08\_час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период функц. отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_ 74.922\_час. Период G<min (g) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

