

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 18.04.2023 по 30.04.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Адрес объекта: ул. Росинейская д.44

Теплосчетчик МКТС: № 011443-1

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.04.23	1.327	227.88	31.28	196.58	42.4	36.5	5.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
19.04.23	1.336	229.31	31.03	198.29	42.7	36.8	5.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
20.04.23	0.881	147.25	18.69	128.55	42.1	36.1	6.0	4.0	4.0	14.94	9.06	Dt
21.04.23	0.592	106.56	13.53	93.08	43.3	37.7	5.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
22.04.23	0.000	0.00	0.02	-0.03	16.8	15.5	1.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
23.04.23	0.000	0.00	0.02	-0.03	15.8	14.5	1.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
24.04.23	0.000	0.00	0.02	-0.03	15.7	14.3	1.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
25.04.23	0.000	0.00	0.02	-0.02	16.1	14.7	1.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
26.04.23	0.000	0.00	0.05	-0.03	15.9	14.7	1.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
27.04.23	0.000	0.00	0.02	-0.03	15.5	14.3	1.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
28.04.23	0.000	0.00	0.03	-0.02	15.9	14.5	1.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
29.04.23	0.000	0.00	0.02	-0.02	14.2	13.3	0.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
30.04.23	0.000	0.00	0.04	-0.04	13.1	12.3	0.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
Итого:	4.135	713.00	94.78	618.22	42.5	36.7	5.8	4.0	4.0	302.94	9.06	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч.
30.04.23 24:00	3982.213	362370.94	277579.99	59322.24
17.04.23 24:00	3978.079	361659.94	277485.20	59019.30
Итого:	4.135	711.00	94.78	302.94

Отчетный период: 312.00 ч

Время работы: 302.94 ч

Суммарное время отказа: 9.06 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 9.06

Отказ: зл-пил.(Эл) : Неисправ.(Не) Gv<min(ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min(Дт)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

