

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 18.04.2023 по 30.04.2023Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Российская д. 46Теплосчетчик МКТС: № 013147-1Версия МКТС: 2.54Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.04.23	1.198	243.41	241.78	1.61	42.2	37.4	4.8	4.8	0.0	24.00	0.00	
19.04.23	1.209	244.94	243.34	1.60	42.5	37.6	4.8	4.8	0.0	24.00	0.00	
20.04.23	0.782	153.16	152.16	1.00	41.9	36.8	5.1	4.8	1.1	14.86	9.14	Di
21.04.23	0.558	111.81	111.06	0.74	43.1	38.2	4.9	4.3	0.9	24.00	0.00	
22.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	18.7	19.9	-1.2	3.4	3.3	24.00	0.00	
23.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.4	18.4	-1.0	3.4	3.3	24.00	0.00	
24.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.2	17.9	-0.7	2.5	2.4	24.00	0.00	
25.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.3	17.7	-0.4	0.4	0.3	24.00	0.00	
26.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.3	17.5	-0.3	0.3	0.2	24.00	0.00	
27.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.0	17.2	-0.2	0.2	0.2	24.00	0.00	
28.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.1	17.2	-0.1	0.2	0.1	24.00	0.00	
29.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	16.2	16.4	-0.2	0.2	0.1	24.00	0.00	
30.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	15.5	15.6	-0.2	0.2	0.1	24.00	0.00	
Итого:	3.748	753.31	748.34	4.96	42.3	37.5	4.9	2.3	0.9	302.86	9.14	Di

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
30.04.23 24:00	3637.188	409355.97	411032.97	65798.92
17.04.23 24:00	3633.440	408602.66	410284.63	65496.06
Итого:	3.748	753.31	748.34	302.86

Отчетный период: 312.00 чВремя работы: 302.86 чСуммарное время отказа: 9.14 ч

0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 9.14
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min(Dt)

Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MksPrnt, версия: 1.36