

Организация:

ООО "Теплоснабжение Юго-Западного района"

Номер абонента: 100/01

Тип прибора: ТВ7

Номер прибора: 16035109

Адрес дома: ул Школьная 18 НЕТ1,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.04.2023 по 19.05.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр. час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	M3	T1	T2	T1-T2	P1	P2			
19.04...	2,09	111,27	110,22	1,05	0,00	0,00	60,45	42,02	18,43	6,22	4,96	24,0		
20.04...	2,04	109,68	108,63	1,05	0,00	0,00	60,3	42,05	18,25	6,1	4,71	24,0		
21.04...	1,97	103,39	102,40	0,99	0,00	0,00	60,18	41,44	18,74	5,74	4,47	24,0		
22.04...	1,95	101,51	100,48	1,03	0,00	0,00	60,34	41,48	18,86	5,84	4,31	24,0		
23.04...	1,93	100,24	99,26	0,98	0,00	0,00	60,03	41,11	18,92	5,58	4,39	24,0		
24.04...	1,35	93,28	92,25	1,01	0,00	0,00	60,36	46,35	14,01	5,71	4,48	24,0		
25.04...	0,82	79,68	78,48	1,18	0,00	0,00	59,93	50,28	9,65	5,4	3,98	24,0		
26.04...	0,80	77,68	76,58	1,09	0,00	0,00	59,35	49,62	9,73	5,28	3,98	24,0		
27.04...	0,80	80,82	79,64	1,18	0,00	0,00	58,89	49,55	9,33	5,32	3,93	24,0		
28.04...	0,81	79,87	78,76	1,12	0,00	0,00	58,96	49,4	9,56	5,28	3,71	24,0		
29.04...	0,80	80,95	79,93	1,02	0,00	0,00	57,5	48,2	9,3	5,33	3,74	24,0		
30.04...	0,80	79,31	78,50	0,81	0,00	0,00	57,11	47,43	9,68	5,26	4,18	24,0		
01.05...	0,83	79,45	78,60	0,85	0,00	0,00	58,3	48,23	10,06	5,27	3,8	24,0		
02.05...	0,84	79,34	78,53	0,81	0,00	0,00	57,92	47,81	10,11	5,27	3,85	24,0		
03.05...	0,85	80,56	79,70	0,86	0,00	0,00	58,36	48,22	10,14	5,31	4,02	24,0		
04.05...	0,91	81,10	80,06	1,04	0,00	0,00	60,85	50,13	10,72	5,33	4,11	24,0		
05.05...	0,99	82,92	81,90	1,02	0,00	0,00	59,5	49,29	10,21	5,5	4,14	24,0		
06.05...	0,95	92,57	91,51	1,05	0,00	0,00	60,18	50,47	9,7	6,0	4,17	24,0		
07.05...	0,94	92,15	91,12	1,02	0,00	0,00	60,07	50,32	9,74	6,0	4,14	24,0		
08.05...	0,94	91,87	90,87	1,01	0,00	0,00	59,86	50,09	9,77	5,99	4,02	24,0		
09.05...	0,94	92,01	90,95	1,05	0,00	0,00	60,03	50,29	9,75	5,99	3,97	24,0		
10.05...	0,95	93,10	91,93	1,17	0,00	0,00	60,21	50,58	9,83	6,02	4,66	24,0		
11.05...	0,90	87,45	86,41	1,05	0,00	0,00	59,87	50,1	9,77	5,74	4,32	24,0		
12.05...	0,83	78,94	78,00	0,94	0,00	0,00	58,36	48,38	9,88	5,33	4,27	24,0		
13.05...	0,82	79,21	78,23	0,98	0,00	0,00	58,42	48,54	9,88	5,31	4,12	24,0		
14.05...	0,83	79,05	78,09	0,96	0,00	0,00	59,38	49,44	9,94	5,31	3,98	24,0		
15.05...	0,85	79,80	78,72	1,08	0,00	0,00	60,06	50,0	10,05	5,32	4,1	24,0		
16.05...	0,30	30,13	30,33	0,00	0,20	0,00	60,23	50,02	10,21	3,01	2,21	24,0		
17.05...	0,48	45,44	48,37	0,00	0,94	0,00	57,9	46,61	11,29	3,65	3,31	24,0		
18.05...	0,79	77,78	76,84	0,94	0,00	0,00	58,81	49,16	9,65	5,24	4,23	24,0		
19.05...	0,79	78,69	77,70	0,99	0,00	0,00	58,89	49,47	9,52	5,29	4,0	24,0		
Итого:	31,82	2599,26	2571,05	29,35	1,14	0,00	59,45	47,66	11,79	5,52	4,15	744,0		

Показания интеграторов счетчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
18.04.2023	24:00	1577,19	79729,13	79108,42	18468,00
19.05.2023	24:00	1609,01	82328,39	81679,47	19212,00
ИТОГО:		31,82	2599,26	2571,05	744,00

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тоб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
 744 =744,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель
абонента



Представитель

тепло(водо)снабжающей
организации

Организация

ОО. Утрадон Юг Подоскельный

Дата: 20.05.2023

Адрес: ул Школьная 18 НЕТ1,

Формула: $Q=M1*(h1-h2)$

ТВ7

№ 16035109 Система: ГВС+ХВС(имп) Версия ПО: - Канал: 1

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.04.2023 по 19.05.2023

DN1= мм G1max/G1min= 100/0.1 т/ч DN2= мм G2max/G2min= 100/0.1 т/ч

	Q гв, Гкал	Масса гв, т		Объем гв, м3		V хвс, м3	Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик ошибок
		M1	M2	V1	V2		T1	T2	T1-T2	P1	P2		
19.04. ...	0,63	30,36	22,01	30,89	22,28	13,57	60,38	51,6	8,78	6,77	4,84	24,0	
20.04. ...	0,63	29,89	21,52	30,39	21,78	14,23	60,23	51,46	8,77	6,77	4,84	24,0	
21.04. ...	0,64	28,39	19,64	28,86	19,86	14,72	60,11	50,76	9,35	6,77	4,84	24,0	
22.04. ...	0,60	27,53	19,54	28,00	19,78	15,46	60,27	50,79	9,48	6,77	4,84	24,0	
23.04. ...	0,64	27,64	18,71	28,10	18,93	16,39	59,97	50,3	9,67	6,77	4,84	24,0	
24.04. ...	0,63	45,03	36,99	45,80	37,51	14,52	60,4	54,77	5,63	6,77	4,84	24,0	
25.04. ...	0,59	52,86	45,74	53,74	46,39	15,38	59,91	55,19	4,72	6,77	4,84	24,0	
26.04. ...	0,62	51,99	44,05	52,84	44,66	16,38	59,32	54,53	4,79	6,77	4,84	24,0	
27.04. ...	0,61	53,91	46,03	54,78	46,67	14,34	58,85	54,31	4,54	6,77	4,84	24,0	
28.04. ...	0,61	53,31	45,53	54,17	46,16	14,89	58,93	54,26	4,66	6,77	4,84	24,0	
29.04. ...	0,60	54,05	46,10	54,88	46,71	15,74	57,43	52,99	4,44	6,77	4,84	24,0	
30.04. ...	0,61	53,14	45,14	53,95	45,72	14,27	57,09	52,38	4,71	6,77	4,84	24,0	
01.05. ...	0,64	53,40	44,98	54,24	45,58	16,55	58,28	53,42	4,85	6,77	4,84	24,0	
02.05. ...	0,65	53,51	44,85	54,35	45,44	15,14	57,89	53,09	4,8	6,77	4,84	24,0	
03.05. ...	0,61	53,80	46,10	54,66	46,73	14,10	58,34	53,56	4,77	6,77	4,84	24,0	
04.05. ...	0,67	54,36	46,16	55,30	46,84	14,04	60,81	55,8	5,01	6,77	4,84	24,0	
05.05. ...	0,61	55,04	47,64	55,95	48,31	14,39	59,47	54,89	4,77	6,77	4,84	24,0	
06.05. ...	0,70	61,54	52,67	62,58	53,44	15,49	60,16	55,89	4,57	6,77	4,84	24,0	
07.05. ...	0,69	61,22	52,55	62,25	53,31	14,55	60,04	55,45	4,59	6,77	4,84	24,0	
08.05. ...	0,60	60,18	53,27	61,18	54,04	14,36	59,83	55,3	4,53	6,77	4,84	24,0	
09.05. ...	0,65	60,67	52,78	61,89	53,55	13,66	60,01	55,49	4,52	6,77	4,84	24,0	
10.05. ...	0,70	61,72	52,83	62,76	53,80	15,47	60,19	55,72	4,47	6,77	4,84	24,0	
11.05. ...	0,65	57,90	49,73	58,87	50,45	14,19	59,84	55,3	4,53	6,77	4,84	24,0	
12.05. ...	0,63	52,81	44,50	53,65	45,10	13,77	58,34	53,82	4,72	6,77	4,84	24,0	
13.05. ...	0,62	52,84	44,75	53,68	45,36	16,20	58,39	53,71	4,68	6,77	4,84	24,0	
14.05. ...	0,67	53,08	44,18	53,94	44,80	15,01	59,36	54,5	4,86	6,77	4,84	24,0	
15.05. ...	0,59	52,74	45,65	53,62	46,30	14,56	60,03	55,15	4,88	6,77	4,84	24,0	
16.05. ...	0,19	19,71	17,63	20,04	17,89	14,12	60,11	55,52	4,59	6,77	4,84	24,0	
17.05. ...	0,41	29,40	23,60	29,86	23,91	14,58	58,04	52,77	5,27	6,77	4,84	24,0	
18.05. ...	0,62	48,49	40,42	49,27	40,96	15,89	58,78	53,7	5,08	6,77	4,84	24,0	
19.05. ...	0,59	48,53	41,01	49,32	41,57	14,37	58,95	53,91	5,05	6,77	4,84	24,0	
Итого:	18,93	1499,09	1256,31	1523,65	1273,87	460,14	59,30	54,18	5,12	6,77	4,84	744,0	

Показания интеграторов:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр
18.04.2023	24:00	510,53	29580,61	23228,60	18468,00
19.05.2023	24:00	529,46	31079,70	24484,91	19212,00
ИТОГО:		18,93	1499,09	1256,31	744,00

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. -Тнараб. +Тсб.лит. +Тф.отк. +Tdt<min +TG<min,G>max
744 -744,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

