

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 18.04.2023 по 30.04.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Советская д.105А
 Теплосчетчик МКТС: № 011549-1 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.зн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.04.23	0.950	190.25	189.53	0.71	41.9	36.9	5.0	5.2	4.7	24.00	0.00	
19.04.23	0.947	191.44	190.75	0.69	42.2	37.2	4.9	5.2	4.7	24.00	0.00	
20.04.23	0.621	120.03	119.59	0.42	41.6	36.4	5.2	5.2	4.7	14.90	9.10	Dt
21.04.23	0.592	121.97	121.63	0.36	42.6	37.8	4.8	4.8	4.4	24.00	0.00	
22.04.23	0.000	0.00	0.00	0.01	21.3	21.8	-0.5	4.0	3.9	7.72	16.28	Dt
23.04.23	0.004	1.47	0.00	1.47	18.9	16.2	2.7	4.0	3.8	22.51	1.49	Dt
24.04.23	0.001	0.50	0.00	0.48	18.3	15.0	3.3	2.9	3.7	24.00	0.00	
25.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	16.5	16.1	0.3	0.4	2.7	24.00	0.00	
26.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	15.9	15.6	0.3	0.1	1.8	24.00	0.00	
27.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	15.9	15.6	0.3	0.1	1.5	24.00	0.00	
28.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	16.1	15.8	0.3	0.1	1.9	24.00	0.00	
29.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	13.8	13.5	0.4	-0.1	0.3	24.00	0.00	
30.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	13.2	13.0	0.3	-0.0	0.2	24.00	0.00	
Итого:	3.116	625.66	621.50	4.14	42.0	37.0	5.0	2.5	2.9	285.13	26.87	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
30.04.23 24:00	3264.937	326024.31	325563.91	73340.01
17.04.23 24:00	3261.821	325398.66	324942.41	73054.89
Итого:	3.116	625.66	621.50	285.13

Отчетный период: 312.00 чВремя работы: 285.13 чСуммарное время отказа: 26.87 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 26.87

Отказ<min (Dt) Неисправн. (Hc) Gv<min (DG) Gv>max (DG) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

