

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**  
за период с 18.04.2023 по 30.04.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"  
 Адрес объекта: ул. Советская д.107  
 Теплосчетчик МКТС: № 011609-1 Версия МКТС: 2.51  
 Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час	Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2		
18.04.23	3.209	485.31	482.44	2.87	41.7	35.1	6.6	5.4	4.8	24.00	0.00
19.04.23	3.268	488.38	485.56	2.84	42.0	35.3	6.7	5.4	4.8	24.00	0.00
20.04.23	2.135	312.50	310.69	1.83	41.3	34.5	6.8	5.4	4.8	15.22	8.78 Dt
21.04.23	2.090	319.25	317.38	1.83	42.4	35.8	6.5	5.0	4.5	24.00	0.00
22.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	22.3	24.5	-2.1	4.2	4.0	24.00	0.00
23.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.8	22.1	-0.3	4.2	4.0	24.00	0.00
24.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	22.4	22.5	-0.2	3.5	3.8	24.00	0.00
25.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	23.0	22.8	0.2	0.9	1.6	24.00	0.00
26.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	23.3	23.0	0.3	0.6	1.3	24.00	0.00
27.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	23.0	22.7	0.3	0.3	0.5	24.00	0.00
28.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	22.7	22.4	0.3	0.2	0.1	24.00	0.00
29.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.8	21.5	0.3	0.0	-0.3	24.00	0.00
30.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	20.1	19.8	0.3	-0.1	-0.3	24.00	0.00
<b>Итого:</b>	<b>10.701</b>	<b>1605.44</b>	<b>1596.06</b>	<b>9.38</b>	<b>41.9</b>	<b>35.2</b>	<b>6.7</b>	<b>2.7</b>	<b>2.6</b>	<b>303.22</b>	<b>8.78 Dt</b>

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
30.04.23 24:00	11566.069	922664.63	915374.56	72609.79
17.04.23 24:00	11555.368	921059.19	913778.50	72306.56
<b>Итого:</b>	<b>10.701</b>	<b>1605.44</b>	<b>1596.06</b>	<b>303.22</b>

Отчетный период: 312.00 ч  
 Время работы: 303.22 ч  
 Суммарное время отказа: 8.78 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 8.78  
Отказ эл.-пит.(Эл) | Неисправн.(Не) | Gv<min (ДГ) | Gv>max(ДГ) | dt<min (Dt)

Представитель  
потребителя: \_\_\_\_\_

Представитель  
поставщика: \_\_\_\_\_

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

