

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"  
 адрес ул. Советская д.118  
 тип теплосчетчика КМ-5-2 версия 02.30  
 дата последней проверки теплосчетчика \_\_\_\_\_  
 Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 369386  
 Глоб.: 0.1 — 100.0м3/ч Ду — мм  
 Гобр.: 0.1 — 100.0м3/ч Ду — мм  
 Гп: 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 18.04.2023 по 03.05.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	M2	V1	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txb	p1 атм	p2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
18.04.23	3.037	257.85	257.78	263.5762	261.8320	0.07	69.9	58.1	11.8	0.0	5.5	5.3	0.00	24.00	
19.04.23	2.991	258.49	258.46	264.1836	262.5112	0.03	69.6	58.0	11.6	0.0	5.5	5.3	0.00	24.00	
20.04.23	2.956	255.21	260.8086	260.8086	255.21	0.00	69.4	57.8	11.6	0.0	5.4	5.2	0.00	24.00	
21.04.23	3.059	285.24	285.36	291.5464	289.9761	-0.12	69.7	59.0	10.7	0.0	5.4	5.1	0.00	24.00	
22.04.23	3.096	307.24	314.0508	307.45	312.5474	-0.21	69.8	59.0	10.1	0.0	5.4	5.0	0.00	24.00	
23.04.23	3.018	302.85	309.5962	303.08	308.1519	0.23	70.0	60.0	10.0	0.0	5.4	5.0	0.00	24.00	
24.04.23	1.566	131.20	134.0757	129.79	131.8369	1.40	69.4	57.5	11.9	0.0	4.7	4.7	0.00	24.00	
25.04.23	0.680	20.13	20.5366	17.50	17.5933	2.62	66.5	32.6	33.8	0.0	4.1	4.4	0.00	24.00	UDG
26.04.23	0.365	10.95	11.1670	9.54	9.5825	1.42	65.3	31.9	33.4	0.0	2.5	2.7	10.99	13.01	U
27.04.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
28.04.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
29.04.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
30.04.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
01.05.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00	23.5	23.1	0.4	0.0	0.5	0.6	0.00	UED
02.05.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00	22.6	22.5	0.1	0.0	-0.0	0.3	24.00	D
03.05.23	20.767	1829.15	1824.16	1869.5410	1824.16	4.98	69.7	58.3	11.4	0.0	4.0	4.0	178.99	205.01	178.99
Итого															



показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	TP
03.05.23	24:00	92.490	7293.43	4938.37	7456.27	6086.53	736.11
18.04.23	00:00	71.723	5464.29	3114.21	5586.73	4233.31	531.11
Итого		20.767	1829.15	1824.16	1869.54	1853.22	205.01

отчетный период — 384.00\_час. период\_норм\_работы — 205.01\_час.  
 период отключения питания (U) — 128.952\_час.  
 период t2-t1 < min (D) — 44.674\_час. период функц.отказа (E) — 0.060\_час.  
 период G-max (G) — 0.000\_час. период G<min (g) — 5.306\_час.

Представитель \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей \_\_\_\_\_  
 Страница 1