

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 18.04.2023 по 17.05.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"
 Адрес объекта: ул. Советская д.89 гвс
 Теплосчетчик МКТС: № 011439-2 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [атм]	P2 [атм]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
18.04.23	0.448	9.277	0.000	0.000	9.277	9.127	0.000	9.127	59.2	10.0	4.0	10.0	4.0	24.00		
19.04.23	0.480	10.023	0.000	0.000	10.023	9.863	0.000	9.863	58.7	10.0	4.0	10.0	4.0	24.00		
20.04.23	0.436	8.918	0.000	0.000	8.918	8.771	0.000	8.771	59.8	10.0	4.0	10.0	4.0	24.00		
21.04.23	0.493	9.979	0.000	0.000	9.979	9.811	0.000	9.811	60.3	10.0	4.0	10.0	4.0	24.00		
22.04.23	0.461	9.324	0.000	0.000	9.324	9.168	0.000	9.168	60.4	10.0	4.0	10.0	4.0	24.00		
23.04.23	0.472	9.523	0.000	0.000	9.523	9.363	0.000	9.363	60.5	10.0	4.0	10.0	4.0	24.00		
24.04.23	0.534	11.352	0.000	0.000	11.352	11.164	0.000	11.164	59.7	10.0	4.0	10.0	4.0	24.00		
25.04.23	0.388	7.961	0.000	0.000	7.961	7.832	0.000	7.832	59.6	10.0	4.0	10.0	4.0	24.00		
26.04.23	0.453	9.568	0.000	0.000	9.568	9.416	0.000	9.416	58.2	10.0	4.0	10.0	4.0	24.00		
27.04.23	0.479	10.123	0.000	0.000	10.123	9.965	0.000	9.965	58.1	10.0	4.0	10.0	4.0	24.00		
28.04.23	0.460	9.727	0.000	0.000	9.727	9.574	0.000	9.574	58.1	10.0	4.0	10.0	4.0	24.00		
29.04.23	0.504	10.740	0.000	0.000	10.740	10.574	0.000	10.574	57.7	10.0	4.0	10.0	4.0	24.00		
30.04.23	0.492	10.559	0.000	0.000	10.559	10.398	0.000	10.398	57.4	10.0	4.0	10.0	4.0	24.00		
01.05.23	0.465	10.029	0.000	0.000	10.029	9.875	0.000	9.875	57.2	10.0	4.0	10.0	4.0	24.00		
02.05.23	0.523	11.117	0.000	0.000	11.117	10.945	0.000	10.945	57.9	10.0	4.0	10.0	4.0	24.00		
03.05.23	0.419	8.963	0.000	0.000	8.963	8.826	0.000	8.826	57.6	10.0	4.0	10.0	4.0	24.00		
04.05.23	0.489	10.486	0.000	0.000	10.486	10.324	0.000	10.324	57.5	10.0	4.0	10.0	4.0	24.00		
05.05.23	0.560	12.059	0.000	0.000	12.059	11.877	0.000	11.877	57.2	10.0	4.0	10.0	4.0	24.00		
06.05.23	0.512	11.037	0.000	0.000	11.037	10.869	0.000	10.869	57.2	10.0	4.0	10.0	4.0	24.00		
07.05.23	0.511	10.898	0.000	0.000	10.898	10.730	0.000	10.730	57.7	10.0	4.0	10.0	4.0	24.00		
08.05.23	0.457	9.871	0.000	0.000	9.871	9.723	0.000	9.723	57.0	10.0	4.0	10.0	4.0	24.00		
09.05.23	0.512	10.955	0.000	0.000	10.955	10.785	0.000	10.785	57.5	10.0	4.0	10.0	4.0	24.00		
10.05.23	0.488	10.523	0.000	0.000	10.523	10.363	0.000	10.363	57.0	10.0	4.0	10.0	4.0	24.00		
11.05.23	0.453	9.686	0.000	0.000	9.686	9.537	0.000	9.537	57.5	10.0	4.0	10.0	4.0	24.00		
12.05.23	0.520	11.043	0.000	0.000	11.043	10.873	0.000	10.873	57.9	10.0	4.0	10.0	4.0	24.00		
13.05.23	0.463	9.797	0.000	0.000	9.797	9.643	0.000	9.643	58.1	10.0	4.0	10.0	4.0	24.00		
14.05.23	0.496	10.486	0.000	0.000	10.486	10.320	0.000	10.320	58.1	10.0	4.0	10.0	4.0	24.00		
15.05.23	0.463	9.789	0.000	0.000	9.789	9.637	0.000	9.637	58.1	10.0	4.0	10.0	4.0	24.00		
16.05.23	0.431	9.072	0.000	0.000	9.072	8.930	0.000	8.930	58.3	10.0	4.0	10.0	4.0	24.00		
17.05.23	0.468	9.865	0.000	0.000	9.865	9.711	0.000	9.711	58.3	10.0	4.0	10.0	4.0	24.00		
Итого:	14.350	302.752	0.000	0.000	302.752	297.996	0.000	297.996	58.2	10.0	4.0	10.0	4.0	720.00		

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
17.05.23 24:00	1335.582	27941.42	0.00	27497.26	0.00	65214.35
17.04.23 24:00	1321.232	27638.67	0.00	27199.26	0.00	64494.35
Итого:	14.350	302.75	0.00	298.00	0.00	720.00

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 720.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправ.(Не) Двиг. Gv (ДГ) Двиг. t (Дт) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

V = 302,752 м³
 Q_{ГВС} = 18,891 Гкал