

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 18.04.2023 по 30.04.2023Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмоскья"Адрес объекта: ул. Советская д.99Теплосчетчик МКТС: № 010162-1Версия МКТС: 2.54Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.зн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.04.23	1.717	336.13	336.63	-0.46	42.3	37.2	5.1	4.7	4.2	24.00	0.00	
19.04.23	1.726	338.19	338.63	-0.46	42.6	37.5	5.1	4.7	4.2	24.00	0.00	
20.04.23	1.166	281.19	281.56	-0.34	39.3	35.2	4.1	4.7	4.2	19.81	4.20	Dt
21.04.23	1.102	220.19	220.50	-0.31	42.9	37.9	5.0	4.3	4.0	24.00	0.00	
22.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	24.3	28.1	-3.8	3.5	3.5	24.00	0.00	
23.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	23.3	24.4	-1.0	3.5	3.5	24.00	0.00	
24.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	22.5	22.9	-0.4	3.3	4.7	23.95	0.05	Dt
25.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	23.5	23.0	0.5	1.8	5.1	23.97	0.03	Эл
26.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	23.2	22.6	0.6	1.0	2.6	23.94	0.06	Эл
27.04.23	0.000	0.00	0.00	-0.00	23.0	22.5	0.5	0.7	1.6	24.00	0.00	
28.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	23.0	22.4	0.6	0.5	0.8	24.00	0.00	
29.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.2	20.6	0.6	-0.0	-0.1	24.00	0.00	
30.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	20.6	20.1	0.5	-0.0	0.0	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>5.710</b>	<b>1175.69</b>	<b>1177.31</b>	<b>-1.57</b>	<b>41.8</b>	<b>36.9</b>	<b>4.9</b>	<b>2.5</b>	<b>2.9</b>	<b>307.67</b>	<b>4.33</b>	<b>ЭлDt</b>

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
30.04.23 24:00	5601.422	579396.31	579391.44	62713.35
17.04.23 24:00	5595.712	578220.63	578214.13	62405.68
<b>Итого:</b>	<b>5.710</b>	<b>1175.69</b>	<b>1177.31</b>	<b>307.67</b>

Отчетный период: 312.00 чВремя работы: 307.67 чСуммарное время отказа: 4.33 ч = 0.08 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 4.25

Отказ: зл-пит.(Эл) Неисправ.(Не) Gv&lt;min(ДГ) Gv&gt;max(ДГ) dt&lt;min(Dt)

Представитель  
потребителя: \_\_\_\_\_Представитель  
поставщика: \_\_\_\_\_Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36