

Управление № 102 Жилищное

Организация: МУП "Жилищник"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 387125

Адрес дома: ул Володарского 35

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.04.2023 по 17.05.2023

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
19.04	3.777832	541.574	531.371	10.203	0.000	0.000	64.5	57.6	7.0	24.00	
20.04	3.737823	557.180	546.625	10.555	0.000	0.000	64.4	57.7	6.7	24.00	
21.04	3.750427	566.891	556.184	10.707	0.000	0.000	64.4	57.8	6.6	24.00	
22.04	3.772003	575.613	564.746	10.867	0.000	0.000	64.7	58.2	6.6	24.00	
23.04	3.737396	567.105	556.438	10.668	0.000	0.000	64.8	58.2	6.6	24.00	
24.04	1.647888	252.926	248.180	4.746	0.000	0.000	64.4	57.9	6.5	22.70	D
25.04	0.000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24.7	23.8	0.9	24.00	D
26.04	0.000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	22.8	22.0	0.8	24.00	
27.04	0.000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24.1	23.4	0.7	24.00	D
28.04	0.000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24.1	23.4	0.7	24.00	D
29.04	0.000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	19.3	18.7	0.6	23.66	D
30.04	0.000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	18.6	17.8	0.8	23.99	D
01.05	0.000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	18.5	17.8	0.7	23.96	D
02.05	0.000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.6	19.9	0.7	24.00	D
03.05	0.000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	21.2	20.5	0.7	24.00	D
04.05	0.000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	21.4	20.7	0.7	24.00	D
05.05	0.000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	21.2	20.5	0.7	24.00	D
06.05	0.000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.6	19.9	0.7	24.00	D
07.05	0.000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.3	19.7	0.7	24.00	D
08.05	0.000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.3	19.7	0.7	23.99	D
09.05	0.000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	19.9	0.7	23.99	D
10.05	0.000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	19.9	0.7	23.99	D
11.05	0.000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.7	20.1	0.7	24.00	D
12.05	0.000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	21.0	20.3	0.7	24.00	D
13.05	0.000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	21.3	20.6	0.7	24.00	D
14.05	0.000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	21.6	20.9	0.7	24.00	D
15.05	0.000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	21.8	21.1	0.7	24.00	D
16.05	0.000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	21.9	21.3	0.6	24.00	D
17.05	0.000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	22.1	21.5	0.7	24.00	D
Итого	20.4234	3061.29	3003.54	57.75	0.00	0.00	64.6	57.9	6.7	694.27	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
18.04.2023	24:00	395.44016	42313.17	41509.84	0.00	2140.79
17.05.2023	24:00	415.86353	45374.46	44513.38	0.00	2835.06
Итого		20.423	3061.29	3003.54	0.00	694.27

Классификация ошибок:

- D - отключение по T1-T2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

$$\text{Гкал} = \text{Тнараб} + \text{Тсб.пит} + \text{Тф.оук} + \text{Тдт<min} + \text{ТГ<min} + \text{ТГ>max}$$

$$696.00 = 694.27 + 0.00 + 0.00 + 1.73 + 0.00 + 0.00$$

Представитель абонента



Представитель теплоснабжающей организации

