

Воршилова 144 (145-1/1)

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"  
 Адрес ул. Воршилова д.144  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2  
 Дата последней поверки теплосчетчика

Номер договора  
 Телефон  
 Номер теплосчетчика 372631

Сплд.: 0.16 160 Ом3/ч Ду= мм  
 Гобр.: 0.16 160 Ом3/ч Ду= мм  
 Гп : 10 л/мин

ОТКрасное

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 18.04.2023 по 17.05.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			V2	Температура, °С			Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2		M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2 txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
18.04.23	5.478	415.81	425.0234	394.86	400.8438	20.95	70.0	56.9	13.1	0.0	5.0	0.0	24.00	
19.04.23	5.477	419.00	428.2344	395.88	401.8242	23.12	69.7	56.7	13.0	0.0	5.0	0.0	24.00	
20.04.23	5.297	408.91	417.9180	388.79	394.6523	20.13	69.7	56.8	12.9	0.0	5.0	0.0	24.00	
21.04.23	5.481	426.58	436.0430	405.96	412.1406	20.61	69.8	57.0	12.8	0.0	5.0	0.0	24.00	
22.04.23	5.544	439.41	449.1445	418.06	424.4297	21.36	69.7	57.1	12.6	0.0	5.0	0.0	24.00	
23.04.23	5.302	433.33	442.7344	407.82	414.1875	25.31	70.0	57.9	12.2	0.0	5.0	0.0	24.00	
24.04.23	3.925	374.45	382.7500	354.77	360.6641	19.68	70.1	59.7	10.4	0.0	5.0	0.0	24.00	
25.04.23	2.444	312.17	329.4609	302.20	307.9369	19.97	70.0	63.4	7.5	0.0	5.0	0.0	24.00	
26.04.23	2.395	312.66	319.5391	291.84	297.0547	20.82	69.8	62.2	7.6	0.0	5.0	0.0	24.00	
27.04.23	2.374	298.31	304.8516	278.93	283.8477	19.39	69.7	61.8	7.9	0.0	5.0	0.0	24.00	
28.04.23	2.400	294.89	301.4063	276.91	281.8086	17.98	69.8	61.7	8.1	0.0	5.0	0.0	24.00	
29.04.23	2.507	303.85	310.6016	282.24	287.2617	21.61	70.1	61.9	8.2	0.0	5.0	0.0	23.99	U
30.04.23	2.468	303.59	310.3703	282.82	287.7656	20.77	69.7	61.6	8.3	0.0	5.0	0.0	24.00	
01.05.23	2.504	303.60	310.3984	281.05	286.0734	22.55	70.0	61.7	8.2	0.0	5.0	0.0	24.00	
02.05.23	2.503	307.60	314.5234	286.91	292.0078	20.69	70.1	61.9	8.2	0.0	5.0	0.0	24.00	
03.05.23	2.508	302.98	309.7813	281.09	286.0313	21.89	70.0	61.2	8.7	0.0	5.0	0.0	24.00	
04.05.23	2.465	284.36	290.7500	265.51	270.1094	18.85	69.9	61.2	8.7	0.0	5.0	0.0	24.00	
05.05.23	2.454	282.09	288.3906	262.87	267.3750	19.23	69.6	60.9	8.7	0.0	5.0	0.0	24.00	
06.05.23	2.557	283.98	290.2656	262.34	266.8750	21.65	69.9	60.9	8.9	0.0	5.0	0.0	24.00	
07.05.23	2.613	289.41	295.8906	268.29	272.9922	21.13	70.4	61.5	9.0	0.0	5.0	0.0	24.00	
08.05.23	2.365	296.56	303.0938	275.95	280.7566	20.62	69.8	61.2	8.6	0.0	5.0	0.0	24.00	
09.05.23	2.565	297.88	304.5000	277.42	282.2969	20.45	70.0	61.5	8.5	0.0	5.0	0.0	23.95	D
10.05.23	2.457	303.15	309.6641	282.70	287.5078	20.45	68.6	60.6	8.1	0.0	5.0	0.0	24.00	
11.05.23	2.490	286.55	292.9219	267.13	271.7891	19.42	69.9	61.3	8.7	0.0	5.0	0.0	24.00	
12.05.23	2.454	293.37	299.8821	273.20	277.9609	20.16	69.9	61.3	8.3	0.0	5.0	0.0	24.00	
13.05.23	2.409	297.11	303.7344	280.09	285.0234	17.02	69.9	61.7	8.1	0.0	5.0	0.0	24.00	
14.05.23	2.443	298.05	304.6563	274.16	278.9609	23.89	69.8	61.6	8.2	0.0	5.0	0.0	24.00	
15.05.23	2.423	296.48	303.0938	277.23	282.1641	19.25	70.0	61.8	8.1	0.0	5.0	0.0	24.00	
16.05.23	2.423	297.52	304.1406	277.56	282.4844	19.96	70.0	61.9	8.1	0.0	5.0	0.0	24.00	
17.05.23	2.342	289.55	295.9297	271.03	275.7578	18.52	69.5	61.4	8.1	0.0	5.0	0.0	24.00	
Итого	93.269	9763.02	9979.5898	9145.58	9300.3633	617.44	69.9	60.4	9.5	0.0	6.8	5.0	719.94	0.06

Показания интеграторов КМ-5

Дата время Q M1 M2 V1 V2 Страница 1

24:00	1098.294	72145.84	69819.67	73799.74	70838.73	3285.81
04.23 00:00	1005.025	62382.82	60674.09	63820.15	61538.36	2565.87
Итого	93.269	9763.02	9145.58	9979.59	9300.36	719.94

Отчетный период \_\_\_\_\_ 720.00\_час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 719.94\_час.  
 Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.010\_час. Период функц. отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.051\_час. Период G<min (g) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теллоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*Абтн = 26,795 Ткач  
 Роргн = 42,387 Ткач  
 V = 679,287 Ткач*

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"  
 Адрес ул. Ворошилова д.144  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 версия 02.30  
 Дата последней поверки теплосчетчика  
 Ворошилова 144 (18-25)  
 Номер договора  
 Телефон  
 Номер теплосчетчика 372631

Спод.: 0,16 - 160,0м3/ч ДУ= мм  
 Собр.: 0,16 - 160,0м3/ч ДУ= мм  
 Гп : 10 л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 18.04.2023 по 25.04.2023

Дата	Q гкал	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	схв	P1 атм	P2 атм		Работы Тр
18.04.23	5.478	415.81	423.0234	394.86	400.8438	20.95	70.0	56.9	13.1	0.0	5.0	0.00	24.00	
19.04.23	5.477	419.00	428.2344	395.88	401.8242	23.12	69.7	56.7	13.0	0.0	8.3	0.00	24.00	
20.04.23	5.297	408.91	417.9180	388.79	394.6523	20.13	69.7	56.8	12.9	0.0	8.3	0.00	24.00	
21.04.23	5.481	426.58	436.0430	405.96	412.1406	20.61	69.8	57.0	12.8	0.0	6.8	0.00	24.00	
22.04.23	5.544	439.41	449.1445	418.06	424.4297	21.36	69.0	57.1	12.6	0.0	5.4	0.00	24.00	
23.04.23	5.302	433.13	442.7344	407.82	414.1875	25.31	70.0	57.9	12.2	0.0	8.5	0.00	24.00	
24.04.23	3.925	374.45	382.7500	334.77	360.6641	19.68	70.1	59.7	10.4	0.0	8.9	0.00	24.00	
25.04.23	2.444	322.17	329.4609	302.20	307.7969	19.97	71.0	63.4	7.5	0.0	9.0	0.00	24.00	
Итого	38.949	3239.46	3311.3086	3068.32	3116.5391	171.13	70.0	58.0	12.0	0.0	8.0	0.00	192.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
25.04.23	24:00	1043.974	6562.27	63742.41	67131.46	64654.90	2757.87
18.04.23	00:00	1003.025	62382.82	60674.09	63820.15	61538.36	2565.87
Итого		38.949	3239.46	3068.32	3311.31	3116.54	192.00

Отчетный период 192.00\_час. Период норм. работы 192.00\_час.

Период отключения питания (U) 0.000\_час.  
 Период t2-t1 < min (D) 0.000\_час.  
 Период G>max (G) 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



V=194,77  
 Q=12,154

V=194,77 м3  
 Q макс = 12,154 Гкал  
 Дата = 26,795 Ткал