

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес ул. Ворошилова, д.146
 Тип теплосчетчика КИ-5-2
 Дата последней поверки теплосчетчика

Ворошилова 146
 Номер договора
 Телефон
 Номер теплосчетчика 442712

Гпод: 0.06 - 60.0 м3/ч ДУ= мм
 Гобр: 0.06 - 60.0 м3/ч ДУ= мм
 Гп: 10 л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.04.2023 по 30.04.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °С				Давление		Время, час		Классиф ошибок		
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм		Нераб. Тн	Работы Тр
18.04.23	1.876	54.13	55.3340	53.22	53.5449	0.91	70.2	33.6	34.6	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
19.04.23	1.826	53.42	54.5898	52.48	52.8027	0.94	70.0	33.8	34.1	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
20.04.23	1.750	51.26	52.3809	50.35	50.6563	0.92	69.7	35.7	34.1	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
21.04.23	1.798	52.62	53.7852	51.69	52.0117	0.94	70.0	33.9	34.1	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
22.04.23	1.806	52.81	53.9805	51.87	52.1895	0.94	70.2	36.0	34.5	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
23.04.23	1.700	49.23	50.3320	48.25	48.5449	0.99	70.4	35.9	34.5	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
24.04.23	0.887	25.89	26.4648	25.38	25.5469	0.50	70.3	36.1	34.2	0.0	11.9	6.8	0.00	7.25	16.75
25.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.9	19.4	2.5	0.0	11.9	6.8	24.00	0.00	D
26.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.3	17.8	2.5	0.0	11.9	6.8	24.00	0.00	D
27.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.8	17.7	2.2	0.0	11.9	6.8	24.00	0.00	D
28.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.9	17.7	2.2	0.0	11.9	6.8	24.00	0.00	D
29.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.9	15.1	2.8	0.0	11.9	6.8	17.27	6.73	D
30.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.7	14.2	2.5	0.0	11.9	6.8	24.00	0.00	UD
Итого	11.643	339.37	346.8672	333.23	335.2969	6.13	70.1	35.9	34.3	0.0	11.9	6.8	144.53	167.47	144.53

Показания интеграторов КИ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
30.04.23	24:00	447.516	17046.06	16833.17	17443.08	17004.43	2733.36
18.04.23	00:00	435.873	16706.69	16499.94	17096.22	16669.13	2365.89
Итого		11.643	339.37	333.23	346.87	335.30	167.47

Отчетный период 312.00 час. период норм. работы 167.47 час.

Период отключения питания (U) 0.011 час. период функц. отказа (E) 0.000 час.
 период t2-t1 < min (D) 144.518 час. период G<min (G) 0.000 час.
 период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____
 Представитель Теплопоставляющей организации _____

