

Ворошилова / 4/1

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес ул. Ворошилова д.241
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 версия 02.30
 Дата последней проверки теплосчетчика

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 373078

Спод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= 50 мм
 Собр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= 50 мм
 Сгп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.04.2023 по 30.04.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Vi	Температура, С			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибка
		M1	M2	M2-M1 утечка		M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
18.04.23	2.805	371.7852	377.7773	-	0.00	5.9922	70.29	62.83	7.47	0.00	24.00	
19.04.23	2.739	372.3047	378.3711	-	0.00	6.0664	69.96	62.68	7.28	0.00	24.00	
20.04.23	2.680	368.0391	374.0391	-	0.00	6.0000	69.84	62.64	7.20	0.00	24.00	
21.04.23	2.743	414.0703	420.7422	-	0.00	6.6719	70.18	63.64	6.54	0.00	24.00	
22.04.23	2.767	445.4609	452.5898	-	0.00	7.1289	70.30	64.18	6.12	0.00	24.00	
23.04.23	2.734	444.8906	452.0234	-	0.00	7.1328	70.53	64.48	6.06	0.00	24.00	
24.04.23	0.938	153.1523	155.6016	-	0.00	2.4492	70.19	64.15	6.04	0.00	24.00	
25.04.23	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	22.09	20.79	1.31	0.00	24.00	
26.04.23	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	19.76	19.06	0.69	0.00	24.00	
27.04.23	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	18.72	18.20	0.52	0.00	24.00	
28.04.23	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	18.16	17.75	0.42	0.00	24.00	
29.04.23	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	17.34	16.95	0.39	0.00	24.00	D
30.04.23	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	16.72	16.24	0.48	0.00	24.00	
Итого	17.406	2569.7031	2611.1445	0.0000	0.00	41.4414	70.20	63.51	6.69	0.00	312.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q		M1		M2		Vi		Тр	
		Q	M2	M1	M2	Vi	Vi	Тр	Тр		
30.04.23	24:00	388.066	38975.15	39596.34	0.00	2876.30					
18.04.23	00:00	370.660	36405.45	36985.20	0.00	2564.30					
Итого		17.406	2569.70	2611.14	0.00	312.00					



Отчетный период 312.00_час. Период норм.работы 312.00_час.
 Период отключения питания (U) 0.000_час. Период функц.отказа (E) 0.000_час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.003_час. Период G<min (g) 0.000_час.
 Период G>max (G) 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____