

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 18.04.2023 по 30.04.2023Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"Адрес объекта: ул. Юбилейная д. 12Теплосчетчик МКТС: № 011430-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл. эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.04.23	7.861	1638.00	1645.75	-7.73	43.6	38.8	4.8	7.0	5.5	24.00	0.00	
19.04.23	8.172	1642.25	1650.00	-7.83	44.9	40.0	4.9	6.9	5.5	24.00	0.00	
20.04.23	5.082	971.25	976.25	-4.91	44.2	39.0	5.2	6.8	5.4	14.19	9.81	ЭлDt
21.04.23	4.697	977.50	982.50	-4.87	41.7	36.9	4.8	6.8	5.3	14.20	9.80	Dt
22.04.23	6.473	1687.75	1695.50	-7.83	41.1	37.3	3.8	6.9	5.3	24.00	0.00	
23.04.23	4.902	936.00	940.00	-4.31	44.7	39.4	5.2	6.7	5.3	16.03	7.97	Dt
24.04.23	2.777	669.50	673.00	-3.18	44.1	40.0	4.1	4.4	3.1	20.11	3.89	Dt
25.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	23.8	24.5	-0.8	0.5	0.1	24.00	0.00	
26.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	22.6	23.7	-1.1	0.6	0.2	24.00	0.00	
27.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	22.3	23.4	-1.2	0.8	0.3	24.00	0.00	
28.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	22.1	23.3	-1.2	0.9	0.3	24.00	0.00	
29.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.6	22.9	-1.3	0.9	0.3	24.00	0.00	
30.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	20.9	22.2	-1.3	1.0	0.4	24.00	0.00	
Итого:	39.965	8522.25	8563.00	-40.65	43.4	38.7	4.7	3.9	2.8	280.53	31.47	ЭлDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
30.04.23 24:00	25193.008	2668975.75	2675303.00	70993.53
17.04.23 24:00	25153.043	2660453.50	2666740.00	70713.00
Итого:	39.965	8522.25	8563.00	280.53

Отчетный период: 312.00 чВремя работы: 280.53 чСуммарное время отказа: 31.47 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 31.47
Откл.эл-пит.(Эл) Неисправ.(Не) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36