

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес ул. Юбилейная, д. 15
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33
 Дата последней проверки теплосчетчика _____
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 445297

Спод.: 0,1 — 100,0 м3/ч ДУ = _____ мм
 Собр.: 0,1 — 100,0 м3/ч ДУ = _____ мм
 Сп: 10 л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.04.2023 по 17.05.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф. ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм		Нераб. Тн
18.04.23	2,389	106,92	109,3203	107,29	108,5000	-0,38	71,2	48,9	22,2	0,0	18,5	11,9	0,00	24,00
19.04.23	2,273	104,62	106,9375	104,98	106,1855	-0,37	70,8	49,2	21,6	0,0	18,4	11,8	0,00	24,00
20.04.23	2,228	103,01	105,3066	103,21	104,4063	-0,21	71,0	49,5	21,5	0,0	18,4	11,7	0,00	24,00
21.04.23	1,541	80,93	82,7266	81,13	82,1323	-0,20	70,7	41,8	18,9	0,0	18,3	11,7	0,00	24,00
22.04.23	1,007	65,63	67,0703	65,74	66,6738	-0,16	70,5	35,1	15,2	0,0	18,3	11,6	0,60	23,40
23.04.23	1,347	74,21	75,8438	74,38	75,4258	-0,12	70,5	35,2	15,3	0,0	18,3	11,6	0,00	24,00
24.04.23	1,029	68,32	69,8242	68,48	69,4531	-0,15	70,5	35,5	14,9	0,0	18,2	11,5	0,00	24,00
25.04.23	1,041	66,22	67,7031	66,37	67,3105	-0,15	70,4	35,4	15,2	0,0	18,2	11,5	0,00	24,00
26.04.23	1,068	70,56	72,1152	70,71	71,7148	-0,15	70,7	35,4	15,2	0,0	17,9	11,2	0,00	24,00
27.04.23	1,027	66,94	68,4258	67,09	68,0469	-0,15	70,7	35,4	15,2	0,0	18,1	11,2	0,00	24,00
28.04.23	1,073	71,50	73,0723	71,66	72,6738	-0,16	70,7	35,4	14,9	0,0	17,7	11,3	0,00	24,00
29.04.23	1,132	73,93	75,5625	74,07	75,1211	-0,14	70,4	32,2	15,2	0,0	17,8	11,3	0,00	24,00
30.04.23	1,076	67,94	69,4492	68,08	69,0488	-0,14	70,9	35,2	15,7	0,0	17,8	11,3	0,00	24,00
01.05.23	1,173	75,86	77,5273	76,00	77,0723	-0,14	70,5	35,1	15,3	0,0	17,7	11,3	0,00	24,00
02.05.23	1,096	73,96	75,5762	74,12	75,1836	-0,15	70,3	35,4	14,7	0,0	17,7	11,3	0,00	24,00
03.05.23	1,131	75,14	76,7871	75,30	76,3672	-0,16	70,2	32,3	14,5	0,0	17,7	11,3	0,00	24,00
04.05.23	1,091	74,79	76,4316	74,96	76,0352	-0,16	70,2	32,3	14,5	0,0	17,7	11,3	0,00	24,00
05.05.23	1,175	101,50	103,7528	101,61	102,9785	-0,11	70,7	32,9	17,6	0,0	17,6	11,3	0,00	24,00
06.05.23	3,636	205,88	210,4277	205,84	208,5352	-0,04	70,5	32,9	17,6	0,0	17,4	11,5	0,00	24,00
07.05.23	3,629	196,85	201,2363	196,89	199,4375	-0,04	70,5	32,9	18,3	0,0	17,5	11,5	0,00	24,00
08.05.23	3,326	171,99	175,8242	172,24	174,3809	-0,24	70,8	31,6	19,2	0,0	17,5	11,4	0,00	24,00
09.05.23	1,845	103,84	106,1621	104,09	105,4688	-0,25	71,0	33,3	17,7	0,0	17,6	11,3	0,00	24,00
10.05.23	1,098	72,77	74,3691	72,93	73,9746	-0,17	70,2	33,2	15,0	0,0	17,7	11,2	0,00	24,00
11.05.23	1,089	76,60	78,2500	76,76	77,8594	-0,13	69,6	35,5	14,1	0,0	17,6	11,2	0,00	24,00
12.05.23	1,061	73,71	75,3066	73,84	74,8965	-0,13	69,8	35,5	14,3	0,0	17,7	11,2	0,00	24,00
13.05.23	1,096	76,47	78,1230	76,64	77,7344	-0,17	69,6	35,4	14,2	0,0	17,7	11,2	0,00	24,00
14.05.23	1,150	72,28	73,8965	72,45	73,4609	-0,17	70,8	35,0	15,8	0,0	17,8	11,3	0,00	24,00
15.05.23	1,060	62,66	64,0977	62,82	63,7012	-0,16	71,9	35,1	16,8	0,0	18,0	11,2	0,01	23,99
16.05.23	1,022	66,57	68,0645	66,64	67,5938	-0,08	70,8	35,2	15,6	0,0	18,1	11,1	0,92	23,08
17.05.23	0,967	115,55	117,7051	115,51	117,1504	-0,04	64,7	35,2	9,0	0,0	17,9	11,2	3,50	20,50
Итого	45,234	2717,14	2776,9004	2721,81	2758,5430	-4,68	70,3	53,7	16,6	0,0	17,9	11,4	5,03	714,97

компания 13							
17.05.23 24:00	492.015	26569.22	26543.32	27205.17	26917.98	3277.17	
18.04.23 00:00	446.782	23852.08	23821.51	24428.27	24159.44	2562.20	
Итого	45.234	2717.14	2721.81	2776.90	2758.54	714.97	

отчетный период _____ 720.00_час. период норм. работы _____ 714.97_час.
 период отключения питания (U) _____ 0.011_час. период функц. отказа (E) _____ 0.000_час.
 период t2-t1 < min (D) _____ 5.014_час. период G<min (g) _____ 0.000_час.
 период G>max (G) _____ 0.000_час.

представитель абонента _____ представитель теплоснабжающей организации _____



D = 45,532 часа



Юбилейная: 15 (18-21)

Организация "ООО "Управдом Юг Подмосквья"
 Адрес ул. Юбилейная, д. 15
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 версия 02.33
 Дата последней проверки теплосчетчика

Номер договора
 Телефон
 Номер теплосчетчика 445297

Спод.: 0.1 - 100 Ом3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.1 - 100 Ом3/ч Ду= мм
 Гр: 10 л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.04.2023 по 21.04.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм		Нераб. Тн
18.04.23	2.389	106.92	109.3203	107.29	108.5000	-0.38	71.2	48.9	22.2	0.0	18.5	11.9	0.00	24.00
19.04.23	2.273	104.62	106.9375	104.98	106.1855	-0.37	70.8	49.2	21.6	0.0	18.4	11.8	0.00	24.00
20.04.23	2.228	103.01	103.3066	103.21	104.4063	-0.21	71.0	49.5	21.5	0.0	18.4	11.7	0.00	24.00
21.04.23	1.541	80.93	82.7266	81.13	82.1523	-0.20	70.7	51.8	18.9	0.0	18.3	11.7	0.00	24.00
Итого	8.431	395.47	404.2910	396.62	401.2441	-1.15	70.9	49.7	21.2	0.0	18.4	11.8	0.00	96.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.04.23	24:00	455.212	24247.55	24218.13	24832.56	24560.69	2658.20
18.04.23	00:00	446.782	23832.08	23821.51	24428.27	24159.44	2562.20
Итого		8.431	395.47	396.62	404.29	401.24	96.00

Отчетный период _____ 96.00_час. период норм. работы _____ 96.00_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. период функц. отказа (E) _____ 0.000_час.
 период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. период G<min (G) _____ 0.000_час.
 период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

