

№01.24
ГВС с 01.01 по 15.06.23

20.06.23 14:38

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС
за период с 18.05.2023 по 18.06.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Помосковья"
 Адрес объекта: ул. Российская д.46 (ГВС)
 Теплосчетчик МКТС: № 013147-2
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-hx) - M2(h2-hx)$ Версия МКТС: 2.54

Дата/ Время	Q Гкал	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [атм]	P2 [атм]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
18.05.23	0.765	66.188	58.391	0.000	7.797	65.047	57.563	-0.013	7.500	61.8	55.3	10.0	6.4	4.1	24.00	
19.05.23	0.779	66.078	58.547	0.000	7.531	64.891	57.688	0.000	7.197	62.8	55.9	10.0	6.4	4.1	24.00	
20.05.23	0.767	65.734	58.484	0.000	7.250	64.547	57.656	-0.017	6.918	62.5	55.5	10.0	6.4	4.1	24.00	
21.05.23	0.827	66.859	58.438	0.000	8.422	65.656	57.578	-0.015	8.098	62.8	55.9	10.0	6.4	4.1	24.00	
22.05.23	0.794	66.359	58.297	0.000	8.063	65.203	57.469	-0.019	7.738	62.0	55.2	10.0	6.4	4.1	24.00	
23.05.23	0.881	68.188	58.219	0.000	9.969	66.984	57.375	0.000	9.613	62.0	55.3	10.0	6.4	4.1	24.00	
24.05.23	0.771	65.922	58.375	0.000	7.547	64.750	57.531	0.000	7.219	62.9	56.2	10.0	6.4	4.1	24.00	
25.05.23	0.763	66.047	58.500	0.000	7.547	64.875	57.656	0.000	7.217	62.4	55.8	10.0	6.4	4.1	24.00	
26.05.23	0.760	66.203	58.438	0.000	7.766	65.031	57.578	-0.009	7.455	62.2	55.7	10.0	6.4	4.2	24.00	
27.05.23	0.709	64.984	58.625	0.000	6.359	63.813	57.781	-0.008	6.055	62.9	56.2	10.0	6.4	4.2	24.00	
28.05.23	0.848	67.516	58.391	0.000	9.125	66.328	57.531	-0.007	8.795	62.2	55.5	10.0	6.4	4.2	24.00	
29.05.23	0.786	66.469	58.469	0.000	8.000	65.297	57.641	0.000	7.666	62.1	55.5	10.0	6.4	4.2	24.00	
30.05.23	0.803	66.859	58.469	0.000	8.391	65.672	57.625	-0.008	8.051	62.3	55.7	10.0	6.4	4.2	24.00	
31.05.23	1.031	70.609	57.938	0.000	12.672	69.359	57.094	0.000	12.256	62.4	55.6	10.0	6.3	4.2	24.00	
01.06.23	0.291	23.422	20.313	0.000	3.109	23.000	20.016	-0.013	3.000	62.9	56.4	10.0	2.5	3.8	22.71	От
02.06.23	0.007	0.953	0.016	0.000	0.938	0.953	0.016	0.000	0.930	17.3	17.1	10.0	0.3	3.5	22.25	От
03.06.23	0.007	0.828	0.016	0.000	0.813	0.828	0.016	0.000	0.811	18.3	16.6	10.0	0.3	3.4	22.67	От
04.06.23	0.004	0.703	0.016	0.000	0.688	0.688	0.016	0.000	0.688	16.4	15.7	10.0	0.3	3.4	22.54	От
05.06.23	0.003	0.594	0.016	0.000	0.578	0.609	0.016	-0.001	0.586	15.5	15.6	10.0	0.2	3.4	22.27	От
06.06.23	0.003	0.656	0.000	0.000	0.656	0.641	0.000	0.000	0.641	14.3	15.6	10.0	0.2	3.4	22.90	От
07.06.23	0.002	0.438	0.016	0.000	0.422	0.438	0.016	0.000	0.432	15.3	15.4	10.0	0.2	3.4	22.91	От
08.06.23	0.001	0.219	0.016	0.000	0.203	0.234	0.016	-0.000	0.215	14.5	15.7	10.0	0.2	3.4	22.61	От
09.06.23	0.000	0.172	0.000	0.000	0.172	0.172	0.000	-0.000	0.156	14.4	15.8	10.0	0.2	3.4	22.68	От
10.06.23	0.001	0.141	0.016	0.000	0.125	0.141	0.016	0.000	0.137	15.0	15.7	10.0	0.1	3.4	22.65	От
11.06.23	0.000	0.109	0.016	0.000	0.094	0.094	0.016	0.000	0.086	14.5	15.3	10.0	0.1	3.4	22.86	От
12.06.23	0.000	0.016	0.000	0.000	0.016	0.016	0.016	-0.003	0.008	13.9	15.1	10.0	0.1	3.4	22.52	От
13.06.23	0.000	0.016	0.016	0.000	0.000	0.031	0.000	-0.000	0.020	14.6	15.4	10.0	0.1	3.4	22.85	От
14.06.23	0.002	0.453	0.016	0.000	0.438	0.453	0.016	-0.000	0.439	14.8	15.2	10.0	0.2	3.4	22.92	От
15.06.23	0.173	11.641	7.531	0.000	4.109	11.516	7.469	-0.209	4.049	46.9	43.7	10.0	1.0	3.4	21.89	От
16.06.23	0.882	68.234	58.859	0.000	9.375	66.953	57.953	0.000	9.006	64.1	57.3	10.0	6.4	4.2	24.00	
17.06.23	0.758	66.234	59.453	0.000	6.781	64.969	58.531	-0.015	6.455	63.2	58.3	10.0	6.4	4.2	24.00	
18.06.23	0.771	65.125	57.984	0.000	7.141	63.891	57.063	0.000	6.820	64.7	57.8	10.0	6.4	4.2	24.00	
Итого:	14.190	1173.969	1021.875	0.000	152.094	1153.078	1006.953	-0.138	146.254	62.4	56.8	10.0	3.6	3.8	747.22	От

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q Гкал	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
18.06.23 24:00	2529.464	175801.61	147911.17	172670.56	145843.41	69529.56
17.05.23 24:00	2515.273	174627.64	146889.30	171517.48	144836.45	68782.35
Итого:	14.190	1173.97	1021.88	1153.08	1006.95	747.22

Отчетный период: 768.00 ч
 Время работы: 747.22 ч
 Суммарное время отказа: 20.78 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 20.78
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Двиг. Гв (ДГ) Двиг. Гв (ДГ)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____



Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

$V = 152,094 \text{ м}^3$
 $Q_{ГВС} = 9,491 \text{ Гкал}$

