

Организация: **ООО "Управляющая Компания "Подмосковье"**  
 Тип прибора: Т87  
 Адрес дома: ул Школьная 18 НЕТ1,  
 Номер абонента: 100/01  
 Номер прибора: 16035109  
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 20.05.2023 по 18.06.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпитка, т M3	Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр. час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1		T1	T2	T1-T2	P1	P2		
20.05...	0,77	76,67	75,59	1,08	0,00	0,00	57,96	48,46	9,5	5,23	4,0	24,0	
21.05...	0,78	78,19	77,21	0,98	0,00	0,00	58,23	48,71	9,52	5,27	3,89	24,0	
22.05...	0,80	78,31	77,32	0,99	0,00	0,00	58,66	48,98	9,68	5,29	4,12	24,0	
23.05...	1,18	81,74	71,88	9,86	0,00	0,00	58,89	49,45	9,44	5,28	3,91	24,0	
24.05...	0,80	81,76	80,65	1,12	0,00	0,00	59,05	49,85	9,2	5,34	4,23	24,0	
25.05...	0,81	84,08	82,91	1,18	0,00	0,00	59,39	50,35	9,03	5,37	4,2	24,0	
26.05...	0,80	83,88	82,89	1,17	0,00	0,00	59,3	50,39	8,91	5,37	4,26	24,0	
27.05...	0,80	84,35	83,28	1,09	0,00	0,00	59,84	50,89	8,94	5,4	4,32	24,0	
28.05...	0,81	83,50	82,51	0,99	0,00	0,00	59,76	50,55	9,21	5,36	4,19	24,0	
29.05...	0,81	83,81	82,79	1,02	0,00	0,00	59,76	50,59	9,17	5,37	4,07	24,0	
30.05...	0,80	84,01	82,96	1,05	0,00	0,00	59,54	50,56	8,98	5,38	3,95	24,0	
31.05...	0,79	83,98	82,98	1,00	0,00	0,00	58,83	49,91	8,91	5,38	4,11	24,0	
01.06...	0,81	82,84	81,74	1,10	0,00	0,00	59,35	50,16	9,2	5,33	4,06	24,0	
02.06...	0,79	83,90	82,84	1,05	0,00	0,00	59,05	50,19	8,85	5,37	4,07	24,0	
03.06...	0,79	83,01	82,05	0,96	0,00	0,00	58,65	49,64	9,0	5,36	4,29	24,0	
04.06...	0,83	81,83	80,85	0,98	0,00	0,00	59,62	50,04	9,58	5,32	4,18	24,0	
05.06...	0,82	81,80	80,83	0,96	0,00	0,00	59,37	49,88	9,49	5,31	4,03	24,0	
06.06...	0,84	82,87	81,90	0,98	0,00	0,00	60,21	50,57	9,64	5,36	4,3	24,0	
07.06...	0,88	85,12	84,02	1,09	0,00	0,00	62,38	52,6	9,78	5,44	4,15	24,0	
08.06...	0,78	82,69	81,72	0,97	0,00	0,00	58,97	50,06	8,89	5,35	4,04	24,0	
09.06...	0,78	83,10	82,15	0,95	0,00	0,00	59,36	50,5	8,86	5,36	4,06	24,0	
10.06...	0,79	84,05	83,05	1,00	0,00	0,00	59,53	50,65	8,88	5,4	4,04	24,0	
11.06...	0,80	84,00	83,08	0,91	0,00	0,00	59,34	50,33	9,01	5,4	3,92	24,0	
12.06...	0,80	83,23	82,33	0,90	0,00	0,00	59,45	50,31	9,14	5,37	4,01	24,0	
13.06...	0,82	84,64	83,82	0,82	0,00	0,00	60,1	50,89	9,21	5,41	4,16	24,0	
14.06...	0,92	87,33	86,36	0,98	0,00	0,00	64,13	54,18	9,95	5,48	4,3	24,0	
15.06...	0,91	86,87	85,79	1,08	0,00	0,00	64,82	55,0	9,93	5,47	4,29	24,0	
16.06...	0,88	85,68	84,33	1,32	0,00	0,00	63,88	54,34	9,54	5,42	4,15	24,0	
17.06...	0,73	83,28	82,24	1,04	0,00	0,00	58,9	50,72	8,18	5,33	4,27	24,0	
18.06...	0,75	82,95	82,01	0,94	0,00	0,00	59,95	51,37	8,57	5,33	4,2	24,0	
Итого:	24,69	2493,45	2453,87	39,58	0,00	0,00	59,91	50,71	9,20	5,36	4,13	720,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр. ч
19.05.2023	24:00	1609,01	82328,39	81679,47	19212,00
18.06.2023	24:00	1633,70	84821,84	84133,34	19932,00
ИТОГО:		24,69	2493,45	2453,87	720,00

Классификация ошибок:  
 D - отключение по T1-T2<min  
 G - отключение по Gmin, Gmax  
 E - функциональный отказ  
 U - отключение питания

Точт. = Тнараб. + Тсб.пит. + Тф.отк. + Тdt<min + TG<min + TG>max + Тд.о.  
 720 - 720,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0

Представитель  
абонента




Представитель  
тепло(водо)снабжающей  
организации

Организация \_\_\_\_\_

Дата: 19.06.2023

Адрес: ул Школьная 18 НЕТ1.

Формула:  $Q=M1*(h1-h2)$

ТВ7 №16035108 Система: ГВС+ХВС(инп) Версия ПО: Канал: 1

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 20.05.2023 по 18.06.2023**

DN1# мм G1max/G1min# 100/0.1 т/ч DN2# мм G2max/G2min# 100/0.1 т/ч

	Q гв, Гкал	Масса гв, т		Объем гв, м3		V хвс, м3	Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2	V1	V2		T1	T2	T1-T2	P1	P2		
20.05...	0,60	47,64	39,64	48,39	40,16	14,37	57,93	52,81	5,12	6,77	4,84	24,0	
21.05...	0,64	48,39	39,80	49,15	40,33	14,82	58,21	53,06	5,14	6,77	4,84	24,0	
22.05...	0,65	48,67	39,92	49,45	40,46	15,06	58,62	53,46	5,17	6,77	4,84	24,0	
23.05...	0,51	45,25	38,80	45,98	39,34	14,10	58,84	54,23	4,6	6,77	4,84	24,0	
24.05...	0,58	51,08	43,55	51,89	44,16	15,37	59,03	54,63	4,4	6,77	4,84	24,0	
25.05...	0,56	51,75	44,93	52,59	45,57	14,07	59,35	54,78	4,56	6,77	4,84	24,0	
26.05...	0,65	52,42	43,57	53,27	44,18	16,29	59,28	54,68	4,59	6,77	4,84	24,0	
27.05...	0,61	52,13	44,39	53,00	45,03	14,58	59,8	55,16	4,65	6,77	4,84	24,0	
28.05...	0,65	51,82	43,38	52,68	43,99	14,85	59,72	54,99	4,83	6,77	4,84	24,0	
29.05...	0,83	51,95	43,88	52,82	44,50	15,20	59,73	54,95	4,78	6,77	4,84	24,0	
30.05...	0,59	51,76	44,28	52,61	44,90	14,05	59,5	54,82	4,68	6,77	4,84	24,0	
31.05...	0,59	51,60	44,16	52,43	44,77	14,83	58,79	54,09	4,7	6,77	4,84	24,0	
01.06...	0,57	50,42	43,44	51,25	44,05	14,76	59,32	54,51	4,81	6,77	4,84	24,0	
02.06...	0,58	51,45	44,03	52,28	44,65	14,12	59,01	54,46	4,55	6,77	4,84	24,0	
03.06...	0,64	51,48	42,99	52,30	43,57	15,52	58,62	53,81	4,81	6,77	4,84	24,0	
04.06...	0,64	50,69	42,50	51,53	43,09	14,63	59,6	54,49	5,1	6,77	4,84	24,0	
05.06...	0,64	50,81	42,53	51,64	43,12	14,41	59,34	54,35	4,99	6,77	4,84	24,0	
06.06...	0,63	51,31	43,40	52,17	44,02	15,08	60,2	55,12	5,08	6,77	4,84	24,0	
07.06...	0,69	52,77	44,18	53,72	44,84	16,10	62,31	57,33	4,98	6,77	4,84	24,0	
08.06...	0,58	50,90	43,38	51,72	43,98	14,02	58,93	54,35	4,58	6,77	4,84	24,0	
09.06...	0,63	51,39	43,08	52,23	43,69	15,18	59,33	54,66	4,67	6,77	4,84	24,0	
10.06...	0,80	51,66	44,03	52,51	44,66	15,72	59,5	54,8	4,69	6,77	4,84	24,0	
11.06...	0,82	51,68	43,73	52,53	44,34	14,85	59,31	54,51	4,79	6,77	4,84	24,0	
12.06...	0,88	51,70	42,59	52,56	43,18	16,36	59,42	54,5	4,93	6,77	4,84	24,0	
13.06...	0,61	51,82	44,35	52,69	44,99	15,09	60,07	55,18	4,89	6,77	4,84	24,0	
14.06...	0,61	52,97	46,38	53,98	47,14	15,98	64,11	58,9	5,2	6,77	4,84	24,0	
15.06...	0,64	52,83	45,63	53,86	46,40	14,79	64,88	59,73	5,15	6,77	4,84	24,0	
16.06...	0,57	51,88	45,53	52,66	46,27	14,84	63,82	58,94	4,87	6,77	4,84	24,0	
17.06...	0,57	50,92	43,39	51,75	43,99	16,69	58,86	54,54	4,32	6,77	4,84	24,0	
18.06...	0,57	50,62	43,44	51,47	44,07	14,30	59,92	55,32	4,6	6,77	4,84	24,0	
Итого:	18,34	1531,57	1298,93	1557,14	1317,47	449,66	59,87	55,08	4,79	6,77	4,84	720,0	

Показания интеграторов:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр
19.05.2023	24:00	529,46	31079,70	24484,91	19212,00
18.06.2023	24:00	547,80	32611,27	25783,84	19932,00
ИТОГО:		18,34	1531,57	1298,93	720,00

Классификация ошибок:  
 D - отключение по t1-t2<min;  
 G - отключение по Gmax/G>max;  
 E - функциональный отказ;  
 U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min,G>max  
 720 =720,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

