

Организация - ООО "Управление Юг Подмосковья"
 Адрес - Ул. Советская д.104А (г/вс)
 Тип теплосчетчика - КМ-5-4 Версия - 02_30
 Дата последующей поверки теплосчетчика - 28-11-2025
 Номер теплосчетчика - 364111

Советская 104А
 Номер договора
 Телефон
 Номер теплосчетчика - 364111

Год.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
 Годр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
 Sp : 10 л/мин

Пусточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.05.2023 по 18.06.2023

Дата	Q Гкал	M1	Масса, тонн, Объем, м3			Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
			V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нараб. Тн	Работы Тр	
18.05.23	1.150	119.10	121.2695	108.07	109.7627	11.03	63.0	57.9	5.1	9.0	9.0	5.0	0.01	23.99	E
19.05.23	1.125	123.16	125.4238	112.13	113.9367	11.03	63.3	58.7	4.6	9.0	9.0	5.0	0.01	23.99	U
20.05.23	1.119	123.38	125.6426	112.63	114.4336	10.75	63.3	58.6	4.7	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	U
22.05.23	1.193	124.05	126.3027	111.71	113.4824	12.34	62.9	57.3	4.6	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	E
23.05.23	1.045	122.88	125.0703	113.45	115.2080	9.43	62.9	58.3	4.6	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	E
24.05.23	1.114	124.10	126.3438	114.04	115.8301	10.06	62.9	57.6	4.7	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	D
25.05.23	1.052	124.57	125.3438	114.52	116.3271	9.05	63.0	58.0	4.8	9.0	9.0	5.0	0.05	23.95	D
26.05.23	1.087	123.45	126.2773	114.37	116.1797	9.64	63.2	58.4	4.9	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	D
27.05.23	1.008	123.45	125.6914	114.64	116.4531	8.81	63.0	58.2	4.7	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	E
28.05.23	1.155	124.93	127.1582	113.79	115.8164	8.04	62.4	58.3	4.9	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	E
29.05.23	1.018	123.15	125.3770	114.26	116.5332	11.14	62.8	57.6	4.9	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	D
30.05.23	1.066	123.63	125.8750	114.26	116.0508	8.41	62.8	58.0	4.9	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	D
31.05.23	0.920	101.36	103.2109	93.05	94.5215	9.37	62.9	58.0	4.8	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	D
01.06.23	0.002	0.36	0.3633	0.00	0.0020	8.30	63.2	58.2	5.0	9.0	9.0	5.0	3.79	20.21	ED
02.06.23	0.000	0.04	0.0410	-0.01	-0.0117	0.36	25.3	22.7	2.6	9.0	9.0	5.0	21.67	2.33	ED
03.06.23	0.000	0.01	0.0117	-0.01	-0.0059	0.05	18.9	18.7	0.2	9.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D
04.06.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.02	16.9	17.6	-0.6	9.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D
05.06.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	15.2	16.2	-0.9	9.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D
06.06.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	15.1	15.9	-0.8	9.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D
07.06.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	15.3	16.1	-0.7	9.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D
08.06.23	0.000	0.06	0.0645	0.03	0.0332	0.03	16.1	16.2	-0.1	9.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D
09.06.23	0.000	0.05	0.0645	0.01	0.0059	0.06	17.5	16.9	0.6	9.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D
10.06.23	0.000	0.13	0.0488	0.00	0.0000	0.05	17.2	17.0	0.2	9.0	9.0	5.0	23.83	0.17	D
11.06.23	0.000	0.09	0.1328	0.01	0.0059	0.13	16.7	16.4	0.4	9.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D
12.06.23	0.000	0.09	0.0898	0.00	0.0000	0.09	16.5	15.6	0.8	9.0	9.0	5.0	23.04	0.96	D
13.06.23	0.000	0.15	0.1504	0.00	0.0000	0.15	16.6	15.6	0.9	9.0	9.0	5.0	22.95	1.05	D
14.06.23	0.000	0.16	0.1582	0.00	0.0000	0.15	16.5	15.8	0.7	9.0	9.0	5.0	21.78	2.22	D
15.06.23	0.601	74.16	75.5117	69.09	70.1855	5.07	62.7	58.0	4.7	9.0	9.0	5.0	10.32	13.68	D
16.06.23	1.165	117.67	119.9863	106.81	108.6348	10.86	65.7	60.7	5.1	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	D
17.06.23	1.019	114.60	116.8926	105.82	107.6250	8.78	65.7	60.7	5.0	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	D
18.06.23	0.972	114.21	116.4766	106.20	108.0059	8.00	65.5	60.5	4.9	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	D
Итого	18.838	2125.64	2164.8359	1954.36	1985.5732	171.29	63.4	58.5	4.8	9.0	9.0	5.0	343.47	424.53	343.47

К. 81
 с 01.06. по 15.06.23

-0.05
 9.99

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	TP
18.06.23	24:00	184.148	18967.36	17297.57	19326.21	17572.56	3710.66
18.05.23	00:00	165.310	16841.72	15343.21	17161.38	15586.98	3286.12
Итого		18.838	2125.64	1954.36	2164.84	1985.57	424.53

СОВЕТСКИЙ ЛУЧА

Отчетный период

768.00_час.

Период норм. работы

424.53_час.

Период отключения питания
Период t2-t1 < min
Период G>max

(U) 0.014_час.
(D) 343.216_час.
(G) 0.000_час.

Период функц.отказа
Период G<min
(E) 0.236_час.
(g) 0.000_час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации



И.П.И. 767, 9



V = 179, 286 кв. м
Qmax = 11, 187 т/час