

к. 21,
ГАС 001.06 от 15.06.23

Организация:	ООО "Управление ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МВТС	Номер прибора:	11769
Адрес дома:	ул. Советская 105,	Система:	ГВС

Постоянная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.05.2023 по 18.06.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
18.05	0,76	95,66	86,70	8,95	0,00	97,38	88,09	9,28	62,51	59,22	3,29	8,03	7,97	24,0			
19.05	0,72	94,84	85,94	7,91	0,00	96,53	88,41	8,22	63,44	60,04	3,4	8,04	7,98	24,0			
20.05	0,76	95,41	86,75	8,66	0,00	97,16	88,19	8,97	63,24	59,78	3,46	8,04	7,98	24,0			
21.05	0,77	95,59	86,83	8,77	0,00	97,41	88,30	9,11	63,44	59,99	3,45	7,98	7,97	24,0			
22.05	0,74	95,19	86,69	8,50	0,00	96,91	88,09	8,81	62,86	59,28	3,58	8,02	7,97	24,0			
23.05	0,81	96,34	86,48	9,86	0,00	98,09	87,91	10,19	62,85	59,29	3,56	8,01	7,95	24,0			
24.05	0,75	94,89	86,34	8,54	0,00	96,44	87,80	8,64	63,59	60,09	3,47	8,02	7,95	23,9			
25.05	0,72	94,84	86,83	8,02	0,00	96,59	88,27	8,33	63,08	59,73	3,35	8,03	7,98	24,0			
26.05	0,72	94,94	86,73	8,20	0,00	96,89	88,17	8,52	62,8	59,52	3,28	8,04	7,99	24,0			
27.05	0,75	95,38	86,80	8,58	0,00	97,16	88,27	8,89	63,58	60,2	3,38	8,05	7,99	24,0			
28.05	0,78	96,00	86,75	9,25	0,00	97,75	88,17	9,58	62,84	59,46	3,38	8,01	7,95	24,0			
29.05	0,78	95,84	86,73	9,11	0,00	97,63	88,16	9,47	62,73	59,35	3,38	8,03	7,97	24,0			
30.05	0,75	95,47	86,80	8,67	0,00	97,22	88,23	9,08	62,96	59,62	3,34	8,02	7,97	24,0			
31.05	0,84	96,34	86,52	10,82	0,00	98,69	87,95	10,73	63,05	59,86	3,19	7,94	7,88	24,0			
01.06	0,23	28,44	25,53	2,91	0,00	29,00	25,97	3,03	63,75	60,71	3,04	3,8	3,83	23,84			
02.06	0,02	1,25	0,02	1,23	0,00	1,22	0,00	1,22	25,11	28,42	-3,31	1,98	2,18	22,51			
03.06	0,01	0,78	0,00	0,78	0,00	0,78	0,00	0,78	21,77	25,81	-4,04	1,91	2,15	21,88			
04.06	0,01	0,81	0,00	0,81	0,00	0,84	0,00	0,84	19,61	21,89	-2,08	1,9	2,13	21,68			
05.06	0,01	1,03	0,02	1,02	0,00	1,00	0,02	0,98	18,63	19,62	-0,99	1,88	2,11	18,73			
06.06	0,01	0,81	0,02	0,80	0,00	0,84	0,02	0,83	18,35	19,75	-1,4	1,85	2,09	21,0			
07.06	0,01	0,88	0,00	0,88	0,00	0,84	0,00	0,84	18,53	20,36	-1,83	1,83	2,07	20,45			
08.06	0,01	0,81	0,02	0,80	0,00	0,84	0,02	0,83	19,1	20,95	-1,85	1,8	2,06	17,88			
09.06	0,01	0,84	0,00	0,84	0,00	0,84	0,00	0,84	19,15	20,01	-0,86	1,78	2,03	20,84			
10.06	0,01	0,88	0,02	0,84	0,00	0,86	0,02	0,84	18,28	18,94	-0,66	1,78	2,03	20,18			
11.06	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,63	17,58	18,22	-0,66	1,70	2,02	20,42			
12.06	0,01	0,78	0,02	0,77	0,00	0,78	0,02	0,77	17,13	17,56	-0,43	1,78	2,02	20,43			
13.06	0,01	0,72	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00	0,72	17,16	17,23	-0,06	1,77	2,01	19,41			
14.06	0,01	0,88	0,02	0,84	0,00	0,86	0,02	0,84	18,01	18,45	-0,44	1,64	2,08	22,47			
15.06	0,19	20,47	16,73	3,73	0,00	20,72	16,94	3,78	51,27	49,01	2,26	2,67	3,13	15,01			
16.06	0,88	98,56	88,73	9,83	0,00	100,50	90,28	10,22	65,28	61,53	3,75	7,68	7,9	24,0			
17.06	0,73	94,53	87,17	7,36	0,00	95,44	88,73	7,70	65,84	62,22	3,62	8,07	8,0	24,0			
18.06	0,84	91,47	85,45	6,02	0,00	93,25	86,97	6,28	65,45	61,86	3,59	8,04	7,99	24,0			
Итого:	13,41	1681,25	1517,63	163,63	0,00	1712,28	1692,28	20,00	63,05	59,94	3,11	7,85	7,84	714,61			

Показания интeрметров считаны:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.05.2023	24:00	2509,24	279163,69	247670,42	73291,79
18.06.2023	24:00	2522,64	280844,94	249188,05	74006,40
ИТОГО:		13,41	1681,25	1517,63	714,61

Классификация ошибок:
D - отключение по T1-T2 мин
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.лит.	+	Тф.отк.	+	Тдт<ml	+	ТГ<ml	+	ТГ>max
768,00	=	714,61	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Доучет: Q =

Представитель
абонента

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации



V = 169,28 м³
Q_{ГВС} = 10,563 Гкал