

к 21.  
Где с 01.06.15 по 15.06

20.06.23 14:44

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС**

за период с 18.05.2023 по 18.06.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"  
 Адрес объекта: ул. Советская д. 105А  
 Теплосчетчик МКТС: № 011549-2 Версия МКТС: 2.51  
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)-M2(h2-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [атм]	P2 [атм]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
18.05.23	0.878	60.328	50.836	0.000	9.492	59.281	50.164	0.000	9.121	61.7	53.6	10.0	4.0	6.5	24.00	
19.05.23	0.923	60.703	50.750	0.000	9.953	59.609	50.047	0.000	9.949	62.7	54.3	10.0	4.0	6.5	24.00	
20.05.23	0.899	60.297	50.805	0.000	9.492	59.219	50.125	0.000	9.100	62.5	54.0	10.0	4.0	6.5	24.00	
21.05.23	1.024	61.891	49.891	0.000	12.000	60.766	49.211	0.000	11.563	62.7	54.2	10.0	4.0	6.5	24.00	
22.05.23	0.925	60.688	50.469	0.000	10.219	59.625	49.797	0.000	9.826	61.9	53.5	10.0	4.0	6.5	24.00	
23.05.23	0.934	60.859	50.344	0.000	10.516	59.797	49.672	0.000	10.123	61.9	53.5	10.0	4.0	6.5	24.00	
24.05.23	0.897	60.156	50.805	0.000	9.352	59.063	50.109	0.000	8.949	62.8	54.3	10.0	4.0	6.5	24.00	
25.05.23	0.885	60.234	50.820	0.000	9.414	59.172	50.133	0.000	9.041	62.3	54.0	10.0	4.0	6.5	24.00	
26.05.23	0.880	60.297	50.773	0.000	9.523	59.234	50.086	0.000	9.143	62.1	53.9	10.0	4.0	6.5	24.00	
27.05.23	0.856	59.828	51.180	0.000	8.648	58.734	50.484	0.000	8.238	62.8	54.4	10.0	4.0	6.5	24.00	
28.05.23	0.989	61.578	50.016	0.000	11.563	60.484	49.336	0.000	11.154	62.1	53.8	10.0	4.0	6.5	24.00	
29.05.23	0.885	60.359	50.859	0.000	9.500	59.297	50.180	0.000	9.119	62.0	53.8	10.0	4.0	6.5	24.00	
30.05.23	0.886	60.391	50.883	0.000	9.508	59.313	50.195	0.000	9.117	62.2	54.0	10.0	4.0	6.5	24.00	
31.05.23	1.040	62.172	49.594	0.000	12.578	61.078	48.922	0.000	12.150	62.2	53.9	10.0	4.0	6.4	24.00	
01.06.23	0.378	22.938	17.813	0.000	5.123	22.531	17.570	0.000	4.961	61.6	54.5	10.0	4.0	2.8	23.05	De
02.06.23	0.033	2.672	0.242	0.000	2.430	2.656	0.242	0.000	2.422	22.9	17.3	10.0	4.0	0.8	23.25	De
03.06.23	0.017	1.938	0.180	0.000	1.758	1.953	0.180	0.000	1.768	19.5	16.0	10.0	4.0	0.8	22.39	De
04.06.23	0.006	0.984	0.078	0.000	0.906	0.984	0.078	0.000	0.896	16.8	14.4	10.0	4.0	0.7	20.65	De
05.06.23	0.004	0.813	0.023	0.000	0.789	0.797	0.023	0.000	0.779	15.7	14.6	10.0	4.0	0.7	19.72	De
06.06.23	0.006	1.047	0.031	0.000	1.016	1.063	0.031	0.000	1.029	15.9	15.0	10.0	4.0	0.7	19.02	De
07.06.23	0.004	0.641	0.031	0.000	0.609	0.623	0.031	0.000	0.602	16.0	15.1	10.0	4.0	0.7	19.48	De
08.06.23	0.010	1.422	0.047	0.000	1.375	1.422	0.039	0.000	1.377	17.5	16.3	10.0	4.0	0.7	19.81	De
09.06.23	0.004	0.596	0.023	0.000	0.570	0.594	0.031	0.000	0.564	16.9	16.3	10.0	4.0	0.6	18.56	De
10.06.23	0.003	0.578	0.039	0.000	0.539	0.578	0.039	0.000	0.537	16.2	14.7	10.0	4.0	0.6	19.75	De
11.06.23	0.006	0.953	0.039	0.000	0.914	0.953	0.031	0.000	0.914	16.5	14.8	10.0	4.0	0.6	20.81	De
12.06.23	0.002	0.391	0.023	0.000	0.367	0.391	0.031	0.000	0.379	15.5	15.2	10.0	4.0	0.6	19.05	De
13.06.23	0.001	0.297	0.023	0.000	0.273	0.297	0.016	0.000	0.275	15.2	15.3	10.0	4.0	0.6	19.91	De
14.06.23	0.002	0.375	0.023	0.000	0.352	0.375	0.023	0.000	0.338	15.6	15.6	10.0	4.0	0.7	19.83	De
15.06.23	0.187	11.188	6.898	0.000	4.289	11.078	6.836	0.000	4.242	47.2	42.9	10.0	4.0	1.4	18.50	De
16.06.23	0.967	62.219	51.656	0.000	10.563	61.031	50.914	0.000	10.131	64.1	55.8	10.0	4.0	6.4	24.00	De
17.06.23	0.950	61.188	51.531	0.000	9.656	60.016	59.773	0.000	9.240	65.2	56.4	10.0	4.0	6.5	24.00	
18.06.23	1.001	60.766	49.719	0.000	11.047	59.594	49.000	0.000	10.596	64.7	56.0	10.0	4.0	6.5	24.00	
Итого:	16.484	1080.781	886.445	0.000	194.336	1061.609	874.352	0.000	187.264	62.0	54.2	10.0	4.0	3.9	710.98	De

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
18.06.23 24:00	2372.893	154045.56	129116.53	151295.34	127391.26	67305.09
17.05.23 24:00	2356.409	152964.78	128230.09	150233.73	126516.91	66594.11
<b>Итого:</b>	<b>16.484</b>	<b>1080.78</b>	<b>886.45</b>	<b>1061.61</b>	<b>874.35</b>	<b>710.98</b>

Отчетный период: 768.00 ч  
 Время работы: 710.98 ч

Суммарное время отказа: 57.03 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00  
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Сб (ДС) Давле-1 (ДВ) Давле-2 (ДВ)

Представитель  
 потребителя: \_\_\_\_\_

Представитель  
 поставщика: \_\_\_\_\_



Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

*V = 194,336 м³  
 Q<sub>ГВС</sub> = 12,127 Гкал*