

Организация: ООО "Управдом ЮГ Подмоскowlья"  
 Адрес: ул. Советская д.114 (ГВС)  
 Тип теплосчетчика: КМ-5-4  
 Дата последующей поверки: теплосчетчика  
 Версия: 02.30  
 Номер Договора: \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика: 372081

Свод.: 0.06 - 60.0 М3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 М3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп: 10 л/мин

Посуточная ведомость учета параметров Теплопотребления  
 с 18.05.2023 по 18.06.2023

Дата	Q	M1	Масса, тонн, Объем, м3			Температура, °C		Давление		Время, час		Классиф. ошибок		
			V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2 tхв	P1 атм	P2 атм		нераб. тн	работы тп
18.05.23	1.611	161.65	164.5977	147.59	149.9004	14.06	63.0	57.4	3.6	9.0	0.4	0.00	24.00	
19.05.23	1.630	161.56	164.5820	147.95	150.3145	13.61	63.9	58.1	5.8	9.0	0.4	0.00	24.00	
20.05.23	1.708	162.54	165.5547	147.57	149.9199	14.96	63.9	57.9	5.9	9.0	0.4	0.00	24.00	
21.05.23	1.713	162.37	165.4043	147.28	149.6270	15.09	63.9	58.0	5.8	9.0	0.4	0.00	24.00	
22.05.23	1.672	162.32	165.2832	147.46	149.7637	14.86	63.1	57.4	5.7	9.0	0.4	0.00	24.00	
23.05.23	1.610	161.05	163.9980	147.34	149.6484	13.71	63.1	57.4	5.7	9.0	0.4	0.00	24.00	
24.05.23	1.688	162.19	165.2305	147.56	149.9219	14.63	64.0	58.2	5.8	9.0	0.4	0.00	24.00	
25.05.23	1.616	161.45	164.4297	147.80	150.1543	13.64	63.6	57.9	5.7	9.0	0.4	0.00	24.00	
26.05.23	1.580	161.34	164.2969	147.85	150.1836	13.49	63.3	57.7	5.7	9.0	0.4	0.00	24.00	
27.05.23	1.574	160.66	163.6816	147.97	150.3355	12.69	64.1	58.3	5.7	9.0	0.4	0.00	24.00	
28.05.23	1.691	160.66	163.6816	147.45	149.7715	15.15	63.3	57.6	5.7	9.0	0.4	0.00	24.00	
29.05.23	1.575	160.90	163.8477	147.81	150.1378	13.09	63.5	57.8	5.7	9.0	0.4	0.00	24.00	
30.05.23	1.666	162.44	165.4277	147.68	150.0215	14.75	63.5	57.5	5.7	9.0	0.4	0.00	24.00	
31.05.23	1.875	162.44	168.1875	146.71	149.0293	18.43	63.5	57.8	5.8	9.0	0.4	0.00	24.00	
01.06.23	0.507	44.57	45.4043	38.39	39.0273	6.17	64.1	59.4	4.6	9.0	0.4	0.00	24.00	ED
02.06.23	0.000	1.47	1.4746	-1.92	-1.9297	3.39	28.5	35.0	6.5	9.0	0.4	4.49	19.51	ED
03.06.23	0.000	1.83	1.8359	-1.77	-1.7773	3.60	24.3	31.3	-7.0	9.0	0.4	24.00	0.00	D
04.06.23	0.000	2.16	2.1621	-1.30	-1.3008	3.46	20.3	26.6	-6.3	9.0	0.4	24.00	0.00	D
05.06.23	0.000	2.65	2.6547	-0.82	-0.8262	3.47	18.5	23.4	-4.9	9.0	0.4	24.00	0.00	D
06.06.23	0.000	1.85	1.8477	-0.97	-0.9707	2.81	18.3	23.0	-4.7	9.0	0.4	24.00	0.00	D
08.06.23	0.000	0.84	0.8457	-1.16	-1.1602	2.00	18.2	23.8	-5.6	9.0	0.4	24.00	0.00	D
09.06.23	0.000	0.45	0.4453	-0.76	-0.7676	1.54	18.9	22.9	-4.0	9.0	0.4	24.00	0.00	D
10.06.23	0.000	0.65	0.6523	-0.66	-0.6641	1.11	18.3	22.4	-4.1	9.0	0.2	24.00	0.00	D
11.06.23	0.000	1.15	1.1582	-0.47	-0.4727	1.12	18.0	20.3	-2.3	9.0	0.1	24.00	0.00	D
12.06.23	0.000	1.40	1.4023	-0.69	-0.6895	1.12	18.3	20.4	-2.4	9.0	0.2	24.00	0.00	D
13.06.23	0.000	1.85	1.8555	-0.74	-0.7441	2.59	17.4	19.6	-2.2	9.0	0.1	24.00	0.00	D
14.06.23	0.001	1.45	1.4501	-0.36	-0.3555	1.76	17.2	18.5	-1.3	9.0	0.2	24.00	0.00	D
15.06.23	0.607	48.30	48.8848	36.73	37.1270	2.83	57.0	46.5	4.0	9.0	0.2	24.00	0.00	D
16.06.23	1.792	171.77	175.1719	156.09	158.7793	11.57	17.4	21.4	-4.0	9.0	0.2	23.13	0.87	D
17.06.23	1.623	166.58	169.9063	153.81	156.4746	12.68	65.9	60.3	3.5	9.0	0.2	1.67	22.33	E
18.06.23	1.621	157.09	160.2012	143.70	146.1660	12.77	66.3	60.6	3.6	9.0	0.2	0.00	24.00	
Итого	29.361	2874.93	2928.1309	2581.62	2623.1504	293.31	63.4	58.3	5.2	9.0	0.3	317.29	450.71	317.29

Оказавшая интеграторов КМ-5

27635532  
 247325  
 2992832

КОС. 21  
 01.06. по 15.06.23

Дата Время	Q	M1	M2	V1	V2	TP
18.06.23 24:00	287.162	25235.20	22624.18	25714.38	22988.66	3734.23
18.05.23 00:00	257.802	22360.27	20042.56	22786.24	20365.51	3283.52
Итого	29.361	2874.93	2581.62	2928.13	2623.15	450.71

Совещание 114 ГВС

Отчетный период

768.00 час.

Период норм. работы

450.71 час

Период отключения питания  
 Период t2-t1 < min  
 Период g-max

(U) 0.000 час.  
 (D) 311.131 час.  
 (G) 0.000 час.

Период функц. отказа  
 Период g-min

(E) 6.159 час.  
 (g) 0.000 час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации



*V = 290,283 кв. м*  
*Q<sub>гвс</sub> = 78,114 Гкал/ч*