

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС
за период с 18.05.2023 по 18.06.2023

20.06.23 14:46

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"

Адрес объекта: ул. Советская д.89 гвс

Теплосчетчик МКТС: № 011439-2

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)

| Дата/ Время | Q [Гкал] | V1 [куб.м] | V2 [куб.м] | V1-V2 | | M1 [тонн] | M2 [тонн] | M1-M2 | | T1 [°C] | T2 [°C] | Tхв [°C] | P1 [атм] | P2 [атм] | Тнар [час] | Отказы |
|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------|--------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------|
| | | | | Подмес | Разбор | | | Подмес | Разбор | | | | | | | |
| 18.05.23 | 0.469 | 9.891 | 0.000 | 0.000 | 9.891 | 9.734 | 0.000 | | | 9.734 | 58.3 | 10.0 | 4.0 | | 24.00 | |
| 19.05.23 | 0.499 | 10.305 | 0.000 | 0.000 | 10.305 | 10.137 | 0.000 | | | 10.137 | 59.3 | 10.0 | 4.0 | | 24.00 | |
| 20.05.23 | 0.469 | 9.791 | 0.000 | 0.000 | 9.791 | 9.635 | 0.000 | | | 9.635 | 58.2 | 10.0 | 4.0 | | 24.00 | |
| 21.05.23 | 0.479 | 9.957 | 0.000 | 0.000 | 9.957 | 9.797 | 0.000 | | | 9.797 | 59.0 | 10.0 | 4.0 | | 24.00 | |
| 22.05.23 | 0.472 | 9.980 | 0.000 | 0.000 | 9.980 | 9.822 | 0.000 | | | 9.822 | 58.2 | 10.0 | 4.0 | | 24.00 | |
| 23.05.23 | 0.420 | 8.873 | 0.000 | 0.000 | 8.873 | 8.736 | 0.000 | | | 8.736 | 58.2 | 10.0 | 4.0 | | 24.00 | |
| 24.05.23 | 0.482 | 9.906 | 0.000 | 0.000 | 9.906 | 9.742 | 0.000 | | | 9.742 | 59.5 | 10.0 | 4.0 | | 24.00 | |
| 25.05.23 | 0.436 | 9.119 | 0.000 | 0.000 | 9.119 | 8.977 | 0.000 | | | 8.977 | 58.7 | 10.0 | 4.0 | | 24.00 | |
| 26.05.23 | 0.470 | 9.912 | 0.000 | 0.000 | 9.912 | 9.754 | 0.000 | | | 9.754 | 58.2 | 10.0 | 4.0 | | 24.00 | |
| 27.05.23 | 0.390 | 8.109 | 0.000 | 0.000 | 8.109 | 7.979 | 0.000 | | | 7.979 | 58.9 | 10.0 | 4.0 | | 24.00 | |
| 28.05.23 | 0.473 | 9.953 | 0.000 | 0.000 | 9.953 | 9.797 | 0.000 | | | 9.797 | 58.4 | 10.0 | 4.0 | | 24.00 | |
| 29.05.23 | 0.468 | 9.820 | 0.000 | 0.000 | 9.820 | 9.666 | 0.000 | | | 9.666 | 58.5 | 10.0 | 4.0 | | 24.00 | |
| 30.05.23 | 0.536 | 11.176 | 0.000 | 0.000 | 11.176 | 10.996 | 0.000 | | | 10.996 | 58.8 | 10.0 | 4.0 | | 24.00 | |
| 31.05.23 | 0.618 | 12.805 | 0.000 | 0.000 | 12.805 | 12.598 | 0.000 | | | 12.598 | 59.2 | 10.0 | 4.0 | | 24.00 | |
| 01.06.23 | 0.111 | 2.785 | 0.000 | 0.000 | 2.785 | 2.248 | 0.000 | | | 2.248 | 59.5 | 10.0 | 4.0 | | 24.00 | |
| 02.06.23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | 0.000 | 18.8 | 10.0 | 4.0 | | 24.00 | |
| 03.06.23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | 0.000 | 18.6 | 10.0 | 4.0 | | 24.00 | |
| 04.06.23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | 0.000 | 18.6 | 10.0 | 4.0 | | 24.00 | |
| 05.06.23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | 0.000 | 18.2 | 10.0 | 4.0 | | 24.00 | |
| 06.06.23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | 0.000 | 18.2 | 10.0 | 4.0 | | 24.00 | |
| 07.06.23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | 0.000 | 19.5 | 10.0 | 4.0 | | 24.00 | |
| 08.06.23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | | | 0.006 | 19.0 | 10.0 | 4.0 | | 24.00 | |
| 09.06.23 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.010 | 0.000 | | | 0.010 | 19.0 | 10.0 | 4.0 | | 24.00 | |
| 10.06.23 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | | | 0.000 | 17.8 | 10.0 | 4.0 | | 24.00 | |
| 11.06.23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | 0.000 | 17.8 | 10.0 | 4.0 | | 24.00 | |
| 12.06.23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | 0.000 | 16.9 | 10.0 | 4.0 | | 24.00 | |
| 13.06.23 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | | | 0.000 | 16.9 | 10.0 | 4.0 | | 24.00 | |
| 14.06.23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | 0.000 | 19.2 | 10.0 | 4.0 | | 24.00 | |
| 15.06.23 | 0.154 | 4.676 | 0.000 | 0.000 | 4.676 | 4.633 | 0.000 | | | 4.633 | 43.3 | 10.0 | 4.0 | | 24.00 | |
| 16.06.23 | 0.474 | 9.438 | 0.000 | 0.000 | 9.438 | 9.277 | 0.000 | | | 9.277 | 61.2 | 10.0 | 4.0 | | 24.00 | |
| 17.06.23 | 0.423 | 8.430 | 0.000 | 0.000 | 8.430 | 8.283 | 0.000 | | | 8.283 | 61.2 | 10.0 | 4.0 | | 24.00 | |
| 18.06.23 | 0.481 | 9.617 | 0.000 | 0.000 | 9.617 | 9.453 | 0.000 | | | 9.453 | 61.0 | 10.0 | 4.0 | | 24.00 | |
| Итого: | 8.327 | 174.061 | 0.000 | 0.000 | 174.061 | 171.279 | 0.000 | | | 171.279 | 58.7 | 10.0 | 4.0 | | 768.00 | |

Показания МКТС (нарастающим итогом)

| Нарастающим итогом на: | Q [Гкал] | V1 [куб.м] | V2 [куб.м] | M1 [тонн] | M2 [тонн] | Тнар [час] |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 18.06.23 24:00 | 1343.909 | 28115.48 | 0.00 | 27668.54 | 0.00 | 65982.35 |
| 17.05.23 24:00 | 1335.582 | 27941.42 | 0.00 | 27497.26 | 0.00 | 65214.35 |
| Итого: | 8.327 | 174.06 | 0.00 | 171.28 | 0.00 | 768.00 |

Отчетный период: 768.00 ч

Время работы: 768.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00

Сбой эл-пит.(Эл) Непрпрям.(Не) Дилп. Gv (ДГ)



Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой МктыРпт, версия: 1.36

V = 174,06 м³
QГВС = 10,861 ткал