

Организация: ООО "Управлядом Юг Подмосковья"
 Адрес: Ул. Юбилейная, д. 15
 Тип Теплосчетчика: КМ-5-2
 Дата последнего поверки теплосчетчика: 02.33

Инвентарный №
 Номер Договора
 Телефон
 Номер теплосчетчика: 445297

ГПОД.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гобп.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Gп: 10 л/ч/п

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.05.2023 по 18.06.2023

Ист. 30
 ГИС с 26.06 по 11.07

| Дата | Q Гкал | M1 | V1 | M2 | V2 | Температура, °C | | Давление | | Время, час | | Классификация ошибок | | | |
|----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------------|------|----------|------|------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | | | t1 | t2 | t1-t2 | tхв | p1 атм | p2 атм | | нераб. ТН | Работы Тр | |
| 18.05.23 | 0.928 | 108.75 | 110.7871 | 108.70 | 110.2344 | 0.04 | 64.4 | 55.2 | 9.2 | 0.0 | 17.8 | 11.3 | 3.68 | 20.32 | D |
| 19.05.23 | 0.967 | 106.72 | 108.2012 | 106.25 | 107.7285 | -0.03 | 64.1 | 54.5 | 9.6 | 0.0 | 17.7 | 11.3 | 2.85 | 21.15 | D |
| 20.05.23 | 1.059 | 64.09 | 65.5449 | 64.24 | 65.1426 | -0.15 | 71.5 | 55.1 | 16.4 | 0.0 | 17.9 | 11.2 | 0.01 | 23.99 | U |
| 21.05.23 | 0.1074 | 97.68 | 99.6387 | 97.68 | 99.0801 | -0.00 | 66.8 | 55.5 | 11.3 | 0.0 | 17.7 | 11.2 | 1.44 | 22.56 | D |
| 22.05.23 | 0.940 | 103.13 | 105.0977 | 103.14 | 104.5996 | -0.01 | 64.9 | 55.2 | 9.7 | 0.0 | 17.7 | 11.3 | 3.13 | 20.87 | D |
| 23.05.23 | 0.996 | 99.32 | 101.2480 | 99.38 | 100.7832 | -0.07 | 65.5 | 55.1 | 10.5 | 0.0 | 17.8 | 11.3 | 2.27 | 21.73 | D |
| 24.05.23 | 0.864 | 141.36 | 143.8965 | 141.30 | 143.2324 | -0.20 | 64.9 | 53.1 | 6.8 | 0.0 | 17.7 | 11.4 | 4.32 | 19.68 | D |
| 25.05.23 | 0.943 | 104.30 | 106.2852 | 104.30 | 105.7734 | -0.00 | 64.8 | 55.1 | 9.6 | 0.0 | 17.6 | 11.2 | 4.32 | 20.73 | D |
| 26.05.23 | 0.962 | 103.29 | 99.5332 | 97.67 | 99.0469 | -0.03 | 65.5 | 55.0 | 10.5 | 0.0 | 17.6 | 11.2 | 3.38 | 20.62 | UD |
| 27.05.23 | 0.961 | 97.68 | 105.2695 | 103.28 | 104.7441 | -0.01 | 65.2 | 55.1 | 10.1 | 0.0 | 17.7 | 11.2 | 3.78 | 19.37 | D |
| 28.05.23 | 0.980 | 116.05 | 118.2227 | 116.02 | 117.6445 | -0.03 | 64.1 | 54.8 | 9.2 | 0.0 | 17.4 | 11.2 | 4.63 | 20.97 | D |
| 29.05.23 | 0.947 | 100.00 | 101.8926 | 100.02 | 101.4102 | -0.02 | 64.8 | 54.7 | 10.0 | 0.0 | 17.5 | 11.1 | 3.05 | 20.95 | D |
| 30.05.23 | 0.935 | 121.89 | 124.0137 | 121.87 | 123.5254 | -0.02 | 61.9 | 53.8 | 8.0 | 0.0 | 17.2 | 11.2 | 2.61 | 21.39 | D |
| 31.05.23 | 1.006 | 86.67 | 88.4316 | 86.78 | 88.0137 | -0.11 | 67.3 | 55.4 | 12.0 | 0.0 | 17.3 | 11.2 | 1.78 | 22.22 | D |
| 01.06.23 | 0.895 | 115.52 | 117.5781 | 115.58 | 117.1426 | -0.06 | 62.4 | 53.9 | 8.5 | 0.0 | 17.4 | 11.4 | 4.70 | 19.30 | D |
| 02.06.23 | 0.892 | 113.48 | 115.5254 | 113.54 | 115.0918 | -0.06 | 62.8 | 54.2 | 8.6 | 0.0 | 17.3 | 11.4 | 4.66 | 19.34 | D |
| 03.06.23 | 0.947 | 118.61 | 120.7813 | 118.65 | 120.3145 | -0.04 | 63.6 | 54.9 | 8.8 | 0.0 | 17.1 | 11.3 | 4.59 | 19.41 | D |
| 04.06.23 | 0.990 | 131.91 | 134.2656 | 131.93 | 133.0617 | -0.02 | 62.6 | 54.6 | 8.0 | 0.0 | 17.1 | 11.3 | 3.81 | 21.91 | D |
| 05.06.23 | 0.995 | 98.50 | 100.4590 | 98.62 | 100.0625 | -0.12 | 66.5 | 56.1 | 10.5 | 0.0 | 17.1 | 11.2 | 3.20 | 20.69 | D |
| 06.06.23 | 0.944 | 108.61 | 110.5840 | 108.65 | 110.1113 | -0.04 | 64.0 | 53.7 | 9.3 | 0.0 | 17.5 | 11.3 | 3.69 | 20.31 | D |
| 07.06.23 | 0.926 | 106.12 | 108.1191 | 106.12 | 107.6211 | -0.00 | 64.6 | 55.2 | 9.4 | 0.0 | 17.6 | 11.3 | 3.35 | 20.35 | D |
| 08.06.23 | 0.977 | 100.68 | 102.6074 | 100.72 | 102.1191 | -0.03 | 65.0 | 54.7 | 10.3 | 0.0 | 17.7 | 11.3 | 3.33 | 20.65 | D |
| 09.06.23 | 0.991 | 89.76 | 91.5488 | 89.80 | 91.0801 | -0.04 | 65.6 | 55.1 | 11.5 | 0.0 | 17.8 | 11.3 | 2.17 | 21.83 | D |
| 10.06.23 | 0.971 | 104.94 | 107.0156 | 104.99 | 106.4941 | -0.00 | 65.4 | 55.5 | 9.9 | 0.0 | 17.6 | 11.3 | 2.91 | 21.09 | D |
| 11.06.23 | 0.903 | 105.51 | 107.4980 | 105.52 | 107.0234 | -0.01 | 64.5 | 55.3 | 9.2 | 0.0 | 17.6 | 11.4 | 3.40 | 20.52 | D |
| 12.06.23 | 0.949 | 107.66 | 109.7148 | 107.72 | 109.2520 | -0.03 | 64.6 | 55.1 | 9.4 | 0.0 | 17.6 | 11.4 | 3.74 | 20.26 | D |
| 13.06.23 | 0.951 | 104.66 | 106.6582 | 104.69 | 106.1680 | -0.03 | 64.9 | 55.1 | 9.8 | 0.0 | 17.7 | 11.3 | 3.50 | 20.50 | D |
| 14.06.23 | 0.969 | 106.03 | 108.0449 | 106.05 | 107.5430 | -0.02 | 64.9 | 55.1 | 9.8 | 0.0 | 17.7 | 11.3 | 3.76 | 20.24 | D |
| 15.06.23 | 0.906 | 102.87 | 104.8203 | 102.86 | 104.3164 | -0.00 | 64.7 | 55.2 | 9.5 | 0.0 | 17.5 | 11.1 | 3.07 | 20.93 | D |
| 16.06.23 | 0.912 | 98.34 | 100.2207 | 98.37 | 99.7617 | -0.03 | 64.9 | 55.5 | 9.9 | 0.0 | 17.6 | 11.0 | 3.92 | 20.08 | D |
| 17.06.23 | 0.887 | 103.34 | 105.2969 | 103.35 | 104.8223 | -0.01 | 64.9 | 55.3 | 9.4 | 0.0 | 17.6 | 11.1 | 3.23 | 20.77 | D |
| 18.06.23 | 0.926 | 98.54 | 100.4395 | 98.57 | 99.9707 | -0.04 | 65.3 | 55.3 | 10.0 | 0.0 | 17.6 | 11.0 | | | D |
| Итого | 30.493 | 3365.74 | 3429.2402 | 3366.43 | 3413.6152 | -0.69 | 64.5 | 54.9 | 9.7 | 0.0 | 17.5 | 11.2 | 103.91 | 664.09 | 103.91 |

| Дата время | Q | M1 | M2 | V1 | V2 | TP |
|----------------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 18.06.23 24:00 | 522.508 | 29934.95 | 29909.74 | 30634.41 | 30331.60 | 3941.27 |
| 18.05.23 00:00 | 492.015 | 26569.22 | 26543.32 | 27205.17 | 26917.98 | 3277.17 |
| Итого | 30.493 | 3365.74 | 3366.43 | 3429.24 | 3413.62 | 664.09 |

Тчетный период _____ 768.00_час. Период норм. работы _____ 664.09_час.

ериод отключения питания (У) _____ 0.321_час. Период функц. отказа (Е) _____ 0.000_час.
 ериод е2-е1 < min (D) _____ 103.585_час. Период Г<min (G) _____ 0.000_час.
 ериод Г>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель теплоснабжающей
 организации _____

[Signature]



QTP = 35,264 Tчас