

Организация: ООО "Управление ЮГ Подмосковья"
 Тип прибора: МКТС
 Адрес дома: ул Советская 105,
 Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 11769
 Система: ГВС

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.06.2023 по 18.07.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
19.06	0,74	94,81	87,02	7,80	0,00	95,09	88,58	8,11	65,42	61,91	3,51	8,1	8,03	24,0	
20.06	0,70	92,44	85,38	7,06	0,00	94,28	85,88	7,41	65,6	61,97	3,63	8,1	8,05	24,0	
21.06	0,68	91,91	85,38	6,55	0,00	93,75	86,89	6,86	65,91	62,27	3,64	8,1	8,05	24,0	
22.06	0,66	91,78	85,50	6,28	0,00	93,59	87,03	6,56	65,53	61,94	3,59	8,1	8,05	24,0	
23.06	0,65	91,59	85,47	6,13	0,00	93,41	87,00	6,41	65,89	62,28	3,61	8,1	8,05	24,0	
24.06	0,70	91,97	85,44	6,53	0,00	93,88	87,05	6,83	67,38	63,59	3,79	8,13	8,07	24,0	
25.06	0,70	92,00	84,91	7,09	0,00	93,84	86,42	7,42	65,40	61,89	3,57	8,02	7,97	24,0	
26.06	0,72	92,72	85,16	7,56	0,00	94,63	86,66	7,88	65,35	61,78	3,57	8,07	8,02	24,0	
27.06	0,73	93,25	85,30	7,95	0,00	95,05	86,80	8,27	65,16	61,87	3,49	8,08	8,03	24,0	
28.06	0,69	92,09	85,34	6,75	0,00	93,94	86,86	7,08	65,6	61,95	3,65	8,09	8,03	24,0	
29.06	0,69	92,00	85,20	6,80	0,00	93,81	86,73	7,08	65,79	62,14	3,65	8,09	8,03	24,0	
30.06	0,66	91,34	85,11	6,23	0,00	93,19	86,63	6,56	65,78	62,09	3,67	8,09	8,04	24,0	
01.07	0,74	92,69	85,09	7,59	0,00	94,53	86,61	7,92	65,84	62,17	3,67	8,11	8,05	24,0	
02.07	0,70	93,47	86,44	7,03	0,00	95,34	88,00	7,34	65,82	62,31	3,61	8,1	8,03	23,91	
03.07	0,74	94,81	87,16	7,66	0,00	96,72	88,75	7,97	65,38	62,8	3,58	8,13	8,06	24,0	
04.07	0,69	92,09	85,52	6,58	0,00	94,60	87,11	7,49	67,09	63,41	3,67	8,11	8,06	24,0	
05.07	0,63	93,63	87,61	6,02	0,00	96,50	89,17	7,33	65,55	62,14	3,41	8,06	7,99	24,0	
06.07	0,70	97,06	89,84	7,22	0,00	98,97	91,47	7,50	65,75	62,49	3,29	8,1	8,02	24,0	
07.07	0,62	94,16	88,23	5,92	0,00	96,03	89,83	6,20	65,7	62,37	3,33	8,15	8,06	24,0	
08.07	0,68	92,59	85,00	6,80	0,00	94,47	87,34	7,13	65,92	62,47	3,45	8,12	8,05	24,0	
09.07	0,71	93,66	85,72	7,34	0,00	94,91	87,27	7,64	65,77	62,28	3,51	8,1	8,04	24,0	
10.07	0,69	92,69	85,84	6,84	0,00	94,53	87,39	7,14	65,84	62,27	3,57	8,11	8,05	24,0	
11.07	0,70	92,78	85,78	7,00	0,00	94,63	87,31	7,31	65,85	62,3	3,65	8,11	8,05	24,0	
12.07	0,65	91,91	85,89	6,02	0,00	93,72	87,42	6,30	65,68	61,99	3,69	8,09	8,03	24,0	
13.07	0,71	92,78	85,75	7,03	0,00	94,68	87,28	7,38	65,74	62,04	3,7	8,09	8,03	24,0	
14.07	0,69	92,47	85,80	6,67	0,00	94,31	87,33	6,98	65,80	62,12	3,73	8,1	8,05	24,0	
15.07	0,74	93,25	85,69	7,56	0,00	95,09	87,20	7,89	65,67	61,96	3,71	8,09	8,04	24,0	
16.07	0,72	93,00	85,73	7,27	0,00	94,84	87,27	7,56	65,59	61,72	3,87	8,08	8,02	24,0	
17.07	0,67	92,19	85,94	6,25	0,00	94,03	87,47	6,56	65,92	62,23	3,69	8,09	8,04	24,0	
18.07	0,68	92,53	85,95	6,67	0,00	94,34	87,39	6,95	65,63	62,06	3,57	8,1	8,04	24,0	
Итого:	26,78	2785,06	2578,86	206,20	0,00	2840,59	0,00	215,47	65,81	62,23	3,59	8,10	8,04	719,91	

Показания интeрпретаторе счeтчикa:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
18.06.2023	24:00	2522,64	280844,94	249188,05	74006,40
18.07.2023	24:00	2543,42	283630,00	251766,91	74726,31
ИТОГО:		20,78	2785,06	2578,86	719,91

Классификация ошибок:
 O - отклонения по T1-T2-мин
 G - отклонения по Gmin, Gmax
 E - флуктуационный отказ
 U - отклонения по U-мин

Точ.	= Тнар.	+ Тоб.лит.	+ Тф.отк.	+ Тдт<min	TG<min	+ TG>max
720,00	- 719,91	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчет: Q = 20,78, Гкал

Представитель абонента: _____
 Представитель тепло(водо)снабжающей организации: _____



$V = 215,497 \text{ м}^3$
 $Q = 13,447 \text{ Гкал}$