

Организация - ООО "Управление Юг Подмосковья"
 Адрес - Ул. Советская д. 114 (ГВС) Версия - 02.30
 № телпочетчика - КМ-5-4 № телпочетчика - 372081
 № телпочетчика - КМ-5-4 № телпочетчика - 372081
 Дата последующей поверки телпочетчика _____
 Дата последующей поверки телпочетчика _____

Свод.: 0.06 - 60.0 М3/ч Ду = _____ мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 М3/ч Ду = _____ мм
 Гн : 10 _____ л/мин

Поставочная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.06.2023 по 18.07.2023

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C			t1-t2 tхв	Давление		Нераб. тн	Работы тр	Классиф ошибок
							t1	t2	t1-t2		P1 атм	P2 атм			
19.06.23	1.588	159.55	162.7090	146.78	149.2949	12.77	65.9	60.2	5.7	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
20.06.23	1.567	156.51	159.6191	144.21	146.6816	12.30	66.1	60.3	5.8	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
21.06.23	1.486	154.60	157.6992	144.01	146.4961	10.59	66.4	60.5	5.9	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
22.06.23	1.518	155.47	158.5645	143.92	146.3926	11.56	66.0	60.2	5.8	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
23.06.23	1.522	155.83	158.9531	143.91	146.3906	11.92	66.4	60.6	5.9	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
24.06.23	1.473	153.85	157.3281	144.25	146.8359	9.61	67.9	61.8	6.1	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
25.06.23	1.522	154.27	159.4202	143.74	146.1934	11.75	65.9	60.1	5.8	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
26.06.23	1.568	156.40	159.4981	143.74	146.9609	12.66	65.8	60.1	5.7	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
27.06.23	1.579	156.54	159.6191	143.48	146.9219	13.06	65.6	60.1	5.7	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
28.06.23	1.619	156.58	159.6973	143.67	146.1270	12.91	66.1	60.1	6.0	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
29.06.23	1.544	155.33	158.4642	143.67	146.4941	11.87	66.2	60.2	6.1	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
30.06.23	1.573	155.53	158.6387	143.61	146.4707	11.50	66.4	60.3	5.9	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
01.07.23	1.562	155.51	158.6230	144.07	149.2559	12.15	66.9	60.9	5.9	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
02.07.23	1.594	158.88	162.0664	146.73	150.1445	11.14	66.9	61.5	6.1	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
03.07.23	1.547	158.70	161.9238	147.66	147.2031	10.66	67.6	61.5	6.1	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
04.07.23	1.491	159.20	162.3633	144.63	150.7246	10.79	66.2	60.7	5.5	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
05.07.23	1.481	159.32	162.4980	148.18	154.5371	10.61	66.2	60.6	5.8	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
06.07.23	1.460	159.32	162.4980	148.71	151.2871	10.38	66.3	60.4	5.9	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
07.07.23	1.459	155.86	158.1113	144.63	147.1273	11.30	66.3	60.4	5.9	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
08.07.23	1.481	159.32	162.4980	144.53	147.0508	11.15	66.5	60.4	6.0	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
09.07.23	1.459	155.86	158.9746	144.86	147.3496	10.84	66.3	60.4	6.1	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
10.07.23	1.526	155.64	159.1270	144.86	147.2969	10.13	66.2	60.1	6.1	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
11.07.23	1.530	155.64	158.7656	144.81	147.0762	10.13	66.2	60.1	6.1	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
12.07.23	1.490	154.73	157.8203	144.54	147.0098	12.01	66.3	60.2	6.1	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
13.07.23	1.634	157.23	160.3711	144.74	147.2188	12.01	66.3	60.2	6.1	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
14.07.23	1.598	156.75	159.8789	144.54	147.0000	11.50	66.2	60.1	6.0	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
15.07.23	1.565	156.75	159.1328	144.54	147.0391	11.26	65.9	60.2	6.0	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
16.07.23	1.538	155.84	158.9316	144.84	147.3398	12.44	66.4	60.4	6.0	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
17.07.23	1.611	157.29	160.4395	144.84	147.3887	11.06	66.1	60.2	5.9	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
18.07.23	1.507	155.97	159.0801	144.91	147.3887	11.06	66.1	60.2	5.9	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
Итого	46.228	4696.43	4790.3770	4351.50	4426.4609	344.93	66.3	60.4	5.9	9.0	9.0	0.4	0.00	720.00	0.00


Показания интеграторов КМ-5
 Дата Время Q M1 M2 V1 V2 Тр
 Страница 1

18.07.23 24:00	333.391	29931.63	26975.69	30504.75	27415.12	4454.23
19.06.23 00:00	287.162	25235.20	22624.18	25714.38	22988.66	3734.23
ИТОГО	46.228	4696.43	4351.50	4790.38	4426.46	720.00

Лічотний період _____ 720.00_час. Період норм. роботи _____ 720.00_час.

Період отключення питания (У) _____ 0.000_час. Період функц.отказа (Е) _____ 0.000_час.
 Період t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. Період с>тп (G) _____ 0.000_час.
 Період с>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



V = 368,92 кв м
Q_{теп} = 22,709 Гкал