

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 19.06.2023 по 18.07.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"
 Адрес объекта: ул. Советская д.89 гас
 Теплосчетчик МКТС: № 011439-2 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [атм]	P2 [атм]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
19.06.23	0.425	8.537	0.000	0.000	8.537	8.391	0.000	---	---	8.391	60.8	10.0	4.0	---	24.00	
20.06.23	0.479	9.549	0.000	0.000	9.549	9.347	0.000	---	---	9.347	61.1	10.0	4.0	---	24.00	
21.06.23	0.522	10.342	0.000	0.000	10.342	10.160	0.000	---	---	10.160	61.4	10.0	4.0	---	24.00	
22.06.23	0.383	7.705	0.000	0.000	7.705	7.576	0.000	---	---	7.576	60.7	10.0	4.0	---	24.00	
23.06.23	0.402	7.990	0.000	0.000	7.990	7.852	0.000	---	---	7.852	61.3	10.0	4.0	---	23.81	3м
24.06.23	0.453	8.754	0.000	0.000	8.754	8.596	0.000	---	---	8.596	62.7	10.0	4.0	---	24.00	
25.06.23	0.459	9.164	0.000	0.000	9.164	9.008	0.000	---	---	9.008	61.0	10.0	4.0	---	24.00	
26.06.23	0.525	10.455	0.000	0.000	10.455	10.275	0.000	---	---	10.275	61.1	10.0	4.0	---	24.00	
27.06.23	0.457	9.197	0.000	0.000	9.197	9.041	0.000	---	---	9.041	60.6	10.0	4.0	---	24.00	
28.06.23	0.474	9.455	0.000	0.000	9.455	9.293	0.000	---	---	9.293	61.1	10.0	4.0	---	24.00	
29.06.23	0.441	8.824	0.000	0.000	8.824	8.678	0.000	---	---	8.678	60.9	10.0	4.0	---	24.00	
30.06.23	0.503	10.033	0.000	0.000	10.033	9.861	0.000	---	---	9.861	61.1	10.0	4.0	---	24.00	
01.07.23	0.481	9.584	0.000	0.000	9.584	9.418	0.000	---	---	9.418	61.2	10.0	4.0	---	24.00	
02.07.23	0.450	8.932	0.000	0.000	8.932	8.777	0.000	---	---	8.777	61.4	10.0	4.0	---	24.00	
03.07.23	0.438	8.650	0.000	0.000	8.650	8.500	0.000	---	---	8.500	61.6	10.0	4.0	---	24.00	
04.07.23	0.459	8.941	0.000	0.000	8.941	8.781	0.000	---	---	8.781	62.4	10.0	4.0	---	24.00	
05.07.23	0.462	9.205	0.000	0.000	9.205	9.047	0.000	---	---	9.047	61.1	10.0	4.0	---	24.00	
06.07.23	0.470	9.309	0.000	0.000	9.309	9.148	0.000	---	---	9.148	61.4	10.0	4.0	---	24.00	
07.07.23	0.490	9.705	0.000	0.000	9.705	9.537	0.000	---	---	9.537	61.4	10.0	4.0	---	24.00	
08.07.23	0.459	9.058	0.000	0.000	9.058	8.910	0.000	---	---	8.910	61.5	10.0	4.0	---	24.00	
09.07.23	0.471	9.350	0.000	0.000	9.350	9.188	0.000	---	---	9.188	61.3	10.0	4.0	---	24.00	
10.07.23	0.398	7.904	0.000	0.000	7.904	7.768	0.000	---	---	7.768	61.3	10.0	4.0	---	24.00	
11.07.23	0.445	8.832	0.000	0.000	8.832	8.678	0.000	---	---	8.678	61.3	10.0	4.0	---	24.00	
12.07.23	0.464	9.211	0.000	0.000	9.211	9.053	0.000	---	---	9.053	61.3	10.0	4.0	---	24.00	
13.07.23	0.463	9.211	0.000	0.000	9.211	9.053	0.000	---	---	9.053	61.2	10.0	4.0	---	24.00	
14.07.23	0.493	9.770	0.000	0.000	9.770	9.602	0.000	---	---	9.602	61.4	10.0	4.0	---	24.00	
15.07.23	0.434	8.641	0.000	0.000	8.641	8.496	0.000	---	---	8.496	61.2	10.0	4.0	---	24.00	
16.07.23	0.418	8.350	0.000	0.000	8.350	8.207	0.000	---	---	8.207	61.0	10.0	4.0	---	24.00	
17.07.23	0.466	9.207	0.000	0.000	9.207	9.047	0.000	---	---	9.047	61.6	10.0	4.0	---	24.00	
18.07.23	0.411	8.205	0.000	0.000	8.205	8.063	0.000	---	---	8.063	61.1	10.0	4.0	---	24.00	
Итого:	13.695	272.084	0.000	0.000	272.084	267.381	0.000	---	---	267.383	61.3	10.0	4.0	---	719.81	3м

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
18.07.23 24:00	1357.604	28387.57	0.00	27935.92	0.00	66702.17
18.06.23 24:00	1343.909	28115.48	0.00	27668.54	0.00	65982.35
Итого:	13.695	272.08	0.00	267.38	0.00	719.81

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 719.81 ч

Суммарное время отказа: 0.19 ч = $\frac{0.19}{3600}$ + $\frac{0.00}{3600}$ + $\frac{0.00}{3600}$ + $\frac{0.00}{3600}$ + $\frac{0.00}{3600}$

Сбой эл.-пит.(Эл) Неисправ.(Не) Давл. Gv(ДГ) Давл. (Дл) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

*V = 272,158 м³
Q = 16,983 Гкал
Гкал*