

Организация «ООО "Управдом ЮГ подмосковья"»
 ул. Ворошилова Д.144
 Версия 02.30
 Номер теплосчетчика 372631

Номер договора
 Телефон
 Номер теплосчетчика

Дата теплосчетчика км-5-2
 Дата последней поверки теплосчетчика
 Гнод.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/мин

посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.06.2023 по 18.07.2023

Дата	Q Гкал	M1	M2	V1	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
							t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	нераб. Тн	Работы Тр	
19.06.23	1.899	240.41	221.64	225.5625	18.77	69.6	61.8	7.8	0.0	8.9	5.0	0.00	24.00		
20.06.23	1.741	213.56	200.78	204.3047	12.78	69.7	61.6	8.1	0.0	9.0	5.0	5.04	18.96	D	
21.06.23	2.311	281.19	264.38	269.1563	16.80	70.8	62.0	8.2	0.0	9.0	5.0	0.15	23.85	D	
22.06.23	2.268	284.57	269.27	274.0313	15.30	69.9	62.6	7.9	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
23.06.23	2.243	293.73	279.38	284.4063	14.35	69.8	62.2	7.6	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
24.06.23	2.440	308.66	266.52	300.2266	17.41	69.9	65.0	7.8	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
25.06.23	2.139	283.92	274.61	279.4531	14.41	69.6	62.1	7.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
26.06.23	2.262	287.80	273.35	278.2109	13.66	69.5	61.8	7.6	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
27.06.23	2.306	282.95	277.63	272.3828	15.32	69.8	61.7	8.1	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
28.06.23	2.306	287.13	271.99	292.2422	13.32	69.4	62.0	8.0	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
29.06.23	2.270	300.45	288.90	294.0234	15.13	69.4	62.2	7.4	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
30.06.23	2.267	304.02	288.90	295.0625	15.39	69.5	63.3	7.3	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
01.07.23	2.255	305.29	295.72	301.1719	14.44	69.4	64.5	7.2	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
02.07.23	2.316	310.05	296.16	301.8281	12.87	69.7	62.4	7.1	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
03.07.23	2.352	298.71	305.2578	293.9922	14.44	69.4	62.3	7.2	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
04.07.23	2.184	302.73	288.30	293.4922	13.71	69.3	62.2	7.1	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
05.07.23	2.164	298.24	284.53	288.6378	13.13	69.3	62.1	7.2	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
06.07.23	2.121	296.09	302.5547	283.0351	16.36	69.3	62.0	7.4	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
07.07.23	2.136	296.88	282.82	288.2188	14.05	69.3	62.1	7.6	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
08.07.23	2.134	294.63	278.27	287.8672	15.07	69.4	61.7	7.8	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
09.07.23	2.199	296.88	275.53	280.1875	15.44	69.6	61.8	7.8	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
10.07.23	2.267	294.08	279.91	279.4531	16.45	69.6	61.8	7.8	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
11.07.23	2.275	290.41	274.60	279.6797	17.50	69.5	61.5	7.7	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
12.07.23	2.297	290.88	274.82	279.9423	17.71	69.7	62.2	7.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
13.07.23	2.299	291.05	275.11	290.8203	14.24	69.6	62.2	7.4	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
14.07.23	2.299	292.32	285.73	291.5078	14.24	69.6	62.2	7.4	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
15.07.23	2.309	292.82	285.73	291.5078	14.24	69.6	62.2	7.4	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
16.07.23	2.284	292.82	285.73	291.5078	14.24	69.6	62.2	7.4	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
17.07.23	2.260	299.16	285.36	291.5078	14.24	69.6	62.2	7.4	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
18.07.23	2.238	300.66	285.36	291.5078	14.24	69.6	62.2	7.4	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
Итого	66.801	8720.30	8271.99	8420.2422	448.30	69.8	62.2	7.6	0.0	8.5	5.0	5.19	714.81	5.19	

Показания интеграторов км-5
 Дата Время Q M1 M2 V1 V2 Тр

18.07.23 24:00	1202.571	85540.67	82442.73	87491.88	83687.61	4428.98
19.06.23 00:00	1135.770	76820.38	74170.73	78579.13	75267.37	3714.17
ИТОГО	66.801	8720.30	8271.99	8912.75	8420.24	714.81

Отчетный период _____ 720.00 час. Период норм. работы _____ 714.81 час.

Период отключения питания
 Период t2-t1 < min (U) _____ 0.000 час.
 Период G>max (D) _____ 5.192 час.
 Период G>max (G) _____ 0.000 час.

Период откл. (E) _____ 0.000 час.
 Период откл. (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



V = 496,086 м³
 Qтс = 80,958 Гкал