

Исполненная 13
 Организация ООО "Управляющ ЮГ Подмосквья"
 Адрес - Ул. Юбилейная, д. 15
 Версия 02.33
 № теллосчетчика 445297
 № теллосчетчика КМ-5-2
 дата последующей поверки теллосчетчика

Номер Договора
 Телефон
 Номер теллосчетчика 445297
 Год: 0.1 - 100.0м3/ч ДУ= мм
 Годр: 0.1 - 100.0м3/ч ДУ= мм
 ГП : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.06.2023 по 18.07.2023

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	Температура, °C		t1-t2	tхв	Давление		Время, час	Классиф работы ошибок		
						t1	t2			P1 атм	P2 атм				
19.06.23	0.915	95.93	97.7891	95.95	97.3125	-0.02	65.5	55.3	10.1	0.0	17.7	11.0	3.06	20.94	D
20.06.23	0.910	101.25	103.1934	101.28	102.7246	-0.02	65.0	55.4	9.7	0.0	17.6	11.1	3.28	20.72	D
21.06.23	0.911	105.70	107.7109	105.72	107.2207	-0.02	64.8	55.4	9.4	0.0	17.5	11.0	3.88	20.12	D
22.06.23	0.873	101.83	103.7617	101.85	103.3125	-0.02	64.8	55.5	9.3	0.0	17.6	11.1	3.58	20.42	D
23.06.23	0.887	99.87	101.7656	99.88	101.3086	-0.02	64.9	55.5	9.5	0.0	17.7	11.1	3.58	20.70	D
24.06.23	0.830	99.81	101.6777	99.84	101.2441	-0.02	64.8	55.0	9.0	0.0	17.7	11.1	3.27	20.73	D
25.06.23	0.921	105.11	107.1094	105.12	106.6211	-0.01	63.9	55.1	8.9	0.0	17.6	11.1	4.01	19.99	D
26.06.23	0.915	111.89	113.9648	111.88	113.4609	0.07	58.2	28.3	4.2	0.0	13.0	7.3	16.44	7.56	D
27.06.23	0.144	44.26	44.9473	44.19	44.7949	0.00	28.5	28.3	0.3	0.0	11.9	6.1	24.00	0.00	D
28.06.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.3	25.3	-0.0	0.0	11.9	6.1	24.00	0.00	D
29.06.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.0	24.1	-0.1	0.0	11.9	6.1	24.00	0.00	D
30.06.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.0	23.1	-0.1	0.0	11.9	6.1	24.00	0.00	D
01.07.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.8	22.9	-0.1	0.0	11.9	6.1	24.00	0.00	D
02.07.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.7	22.7	0.0	0.0	11.9	6.1	24.00	0.00	D
03.07.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.5	22.5	0.0	0.0	11.9	6.1	24.00	0.00	D
04.07.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.6	22.5	0.1	0.0	11.9	6.1	24.00	0.00	D
05.07.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.4	22.3	0.2	0.0	11.9	6.1	24.00	0.00	D
06.07.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.4	22.3	0.1	0.0	11.9	6.1	24.00	0.00	D
07.07.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.0	21.9	0.1	0.0	11.9	6.1	24.00	0.00	D
08.07.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.0	21.5	0.5	0.0	11.9	6.1	24.00	0.00	D
09.07.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.6	21.2	0.4	0.0	11.9	6.1	24.00	0.00	D
10.07.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.6	21.5	0.1	0.0	15.2	9.1	10.35	13.65	D
11.07.23	0.662	45.57	46.4785	45.61	46.1855	-0.04	65.8	55.4	14.5	0.0	17.8	11.3	1.16	22.84	D
12.07.23	0.883	68.92	70.3613	69.01	69.9902	-0.09	68.5	55.4	13.1	0.0	17.8	11.3	1.16	22.84	D
13.07.23	0.849	91.04	92.8027	91.08	92.3652	-0.04	65.3	55.4	9.9	0.0	17.6	11.3	3.30	20.70	D
14.07.23	0.854	101.46	103.3613	101.48	102.9219	-0.02	64.3	55.2	9.1	0.0	17.5	11.3	3.89	20.11	D
15.07.23	0.861	105.96	107.9453	105.96	107.4648	-0.00	64.2	55.2	9.0	0.0	17.7	11.3	4.48	19.52	D
16.07.23	0.921	104.24	106.1914	104.29	105.7344	-0.04	65.1	55.4	9.5	0.0	17.7	11.3	3.99	20.01	D
17.07.23	0.886	94.95	96.7793	95.02	96.3730	-0.06	65.2	55.4	9.9	0.0	17.4	11.2	2.98	21.02	D
18.07.23	0.875	97.92	99.7910	98.01	99.4082	-0.09	65.0	55.4	9.6	0.0	17.3	11.2	3.39	20.61	D
Итого	14.102	1575.73	1605.6309	1576.15	1598.4434	-0.42	64.7	55.1	9.6	0.0	14.9	8.8	389.93	330.07	389.93

9811

TP = 35.07-15,65-7,56
 TI = 8607

Показания интеграторов КМ-5
 Дата Время Q M1 M2 V1 V2 TP
 Страница 1

Период	Отклонения питания	(U)	0.000_час.	Период функц. отказа	(E)	0.000_час.
18.07.23 24:00	536.610	31510.68	31485.89	32240.04	31930.04	4271.34
19.06.23 00:00	522.508	29934.95	29909.74	30634.41	30331.60	3941.27
Итого	14.102	1575.73	1576.15	1605.63	1598.44	330.07

Отчетный период _____ 720.00_час. Период норм. работы _____ 330.07_час.

Период отклонения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц. отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < tп (D) _____ 389.931_час. Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Дрос.
Дрос. = 16,303 Гкач.
(1,811) / 30386 x 360 + 0,811 = 16,3